

07-04-2023

Siendo las nueve de la mañana el Ing. Cesar nos informó que había unas emergencias por ausencia de gas en la localidad de Achí; en donde nos solicitaron que enviáramos al técnico más cercano; en este caso al técnico de San Jacinto del Cauca (JHON AVILA). Se nos indicó que estas actividades se deben hacer con acompañamiento policiaco.

A las 10:58 salió nuestro técnico JHON AVILA de la localidad de San Jacinto del Cauca, llegando a la localidad de Achí a las 12:35; de inmediato se reportó a la estación de policía como le fue indicado, he inicio a verificar desde la estación, polivalvulas de troncal y polivalvulas de cada uno de los paquetes de anillo (16 polivalvulas de anillo bloqueadas); se restableció el servicio a todos los usuarios; a las 3:51 finalizó esta actividad, la policía lo acompañó hasta la salida de Achí, el técnico indicó que era mejor ir sin acompañamiento de la policía por la vía hacia San Jacinto del Cauca.