

Температурний режим для усіх приміщень закладу загальної середньої освіти

Температурний режим для усіх приміщень закладу загальної середньої освіти:

У Державних правилах і нормах влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів (ДСанПіН 5.5.2.008-01) визначено **оптимальну температуру** для усіх приміщень закладу загальної середньої освіти:

- класні кімнати і кабінети — $+17-20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- майстерні по обробці металу і дерева — $+16-18\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- спортивний зал — $+15-17\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- роздягальні при спортивному залі — $+19-23\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- актовий зал — $+17-20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- бібліотека — $+16-18\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- медичні кабінети — $+21-23\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- рекреації — $+16-18\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- спальні приміщення — $+18-20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- умивальні — $+20-23\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- вестибюль, гардероб — $+16-19\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- туалети — $+17-21\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- душові — не нижче $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

У позаурочний час в усіх приміщеннях закладу має бути не нижче $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$.