

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки на складі

ТОВ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ»

1. Галузь застосування

1.1. Ця інструкція охоплює всі зони складських приміщень і встановлює обов'язкові вимоги щодо пожежної безпеки, а також конкретні кроки, які потрібно вжити у випадку виникнення пожежі на території складу. Ця інструкція є обов'язковою для ознайомлення та дотримання всіма особами, які відповідають за пожежну безпеку, всіма співробітниками та відвідувачами, що перебувають на території складських приміщень, а також для технічного персоналу та працівників, що займаються обслуговуванням складу.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації.

2.2. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

2.3. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення у разі наявності людей повинні постійно освітлюватися електричним світлом.

2.4. Електрощити, групові електрощитки мають бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

2.5. Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

2.6. За пожежною небезпекою відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 приміщення матеріального складу належать до категорії «В» .

2.7. Усі працівники складу під час прийняття на роботу та в процесі праці повинні проходити спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.8. Склад слід завжди утримувати впорядкованим і в чистоті. Порожню тару та інший пакувальний матеріал належить негайно прибирати зі складу в спеціально відведене місце.

2.9. На складі необхідно суворо дотримувати правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Матеріали, що складаються, групують залежно від їхніх властивостей (займистість, здатність реагування з водою та один з одним тощо).

2.10. Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

2.11. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

2.12. Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампях складів не дозволяється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані.

2.13. Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними й нічим не захаращеними. Центральний прохід має становити не менше 1,5 м (але не менше ширини вхідних дверей), поздовжні проходи між стелажми — не менше 1,0 м, прохід між торцями стелажів і стіною — не менше 0,8 м завширшки.

2.14. Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ.

2.15. У приміщеннях складу забороняється:

курити та застосовувати відкритий вогонь (газоелектрозварювальні роботи слід виконувати в установленому порядку з дозволу власника);
перевантажувати товарно-матеріальними цінностями та зберігати продукцію навалом;
захаращувати проходи й підходи до пожежного інвентарю та обладнання; **⚡**
обладнувати конторки та антресолі з горючих і важкогорючих матеріалів;
стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних транспортних засобів;
використовувати нагрівальні та побутові електроприлади, встановлювати штепсельні розетки.

2.16. Вантажі та матеріали, розвантажені на рампу до кінця робочого дня мають бути прибрані.

2.17. Завідувач складу зобов'язаний перед закриттям складу особисто перевірити всі приміщення й, лише пересвідчившись у їхньому пожежобезпечному стані, знеструмити електромережу та замкнути склад.

2.18. Відповідальний за пожежну безпеку приміщень матеріального складу

Зав. складу _____
(прізвище, ініціали)

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі 3.1. У разі виявлення пожежі (ознак

горіння) кожний співробітник складу зобов'язаний:

- негайно повідомити про це за номером телефону «**101**». При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

Приклад повідомлення :

«Вул. Львівська, 15, будівля складу. Пожежа у приміщенні складу на першому поверсі — горять товари. У будівлі є люди. Повідомив Кравець».

- вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) службу безпеки офісного комплексу;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо); вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

3.2. Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі;
- припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідування пожежі;
- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку;
- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;
- організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;
- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
- забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

3.3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску.

3.4 . Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженернотехнічний персонал підприємства, будинку чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних особливостей об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів об'єкта до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширення.