

BM14/QT10
Lần ban hành: 01

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/Item: **CÔNG TÁC LẮP**

INSPECTION CHECKLIST

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991
(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Công trường/Project:

Khu vực/Area:

STT No	HẠNG MỤC Item	MÃ SỐ Code	SAI SỐ Tolerance	VỊ TRÍ 1/ Location 1			VỊ TRÍ 2/ Location 2			VỊ TRÍ 3/ Location 3			VỊ TRÍ 4/ Location 4			GH I CH Ú
				K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	
	Yêu cầu chung:	13.1														
1	a/ Độ bền xua các móc treo (quạt trần, các thiết bị chiếu sáng) phải được thử tải.	6.1.4														
	Ứng suất cơ học trong các dụng cụ giữ thiết bị chiếu sáng phải nhỏ hơn 3 lần so với ứng suất cho phép trong các bộ phận cấu tạo của thiết bị chiếu sáng.															
2	b/ Giá đỡ bằng thép, cáp, vỏ, thanh và các chi tiết kẹp phải được chống rỉ. Các chao đèn thủy tinh phải được giữ chắc, những chỗ móc treo quạt trần và đèn treo phải được bao kín.															
3	c/ Bảng điện lắp đặt đúng yêu cầu thiết kế và bám chắc vào tường. Cầu chì lắp đúng tiêu chuẩn.															
	Sai số cho phép khi thi công điện	13.2														

4	Mắc dây ở mặt tường so với phương thẳng đứng hoặc phương ngang trên 1m dài	13.2.1														
5	Sai số về độ cao đặt thiết bị chiếu sáng (cách mặt sàn):	13.2.2														
	- Cao độ công tắc (1,6m)		+/- 50 mm													
	- Cao độ ổ cắm điện (0,9)		+/- 50 mm													
	- Cao độ công tơ (1,5m)		+/- 50 mm													

Ghi chú:

- Kiểm tra lần 1:

Đạt:

X

Vị trí 1:

Không đạt:

O

Vị trí 2:

- Kiểm tra lần 2:

Đạt:

⊗

Vị trí 3:

Vị trí 4:

CHT CT/ Site Manager