



BRANDWEER ZONE RAND
Ruiterschool 1 bus 2
2930 BRASSCHAAT
preventie@brandweer.zonerand.be

CONTROLELIJST Foodtruck

DATUM ONDERZOEK

--	--	--	--	--

GEGEVENS EXPLOITANT

NAAM			
STRAAT		Nr. /BUS	
POSTCODE		GEMEENTE	

BESCHRIJVING FOODTRUCK

VASTSTELLINGEN

1. OPSTELLING

Regel	Opmerking
Op een markt: - Minimaal 1 m van andere gebouwen - Minimaal 1 m van andere kramen	
Vrijstaand - Minimaal 3 m van gebouwen	
Hydranten en afsluiters zijn bereikbaar	

2. GASFLESSEN

Regel	Opmerking
Staan beschermd tegen de zon	
Zijn niet bereikbaar voor het publiek	
Afsluiters zijn eenvoudig te bereiken en te bedienen	
Flexibele slangen zijn voorzien van een datum, deze ligt maximaal 5 jaar in het verleden.	
Deze slangen zijn niet beschadigd.	

3. BLUSMIDDELEN

Regel	Opmerking
Minimaal 1 blustoestel (waterschuim of poeder) met een capaciteit van 1 bluseenheid (Minimumrating voor 1 bluseenheid in België = 21 A)	
Blustoestel is vlot bereikbaar	
Blustoestel wordt jaarlijks gekeurd	
Frituurtoestellen zijn voorzien van een goed sluitend metalen deksel wat onmiddellijk bereikbaar is	
In de buurt van frituurtoestellen of bakplaten bevindt zich een blusdeken wat onmiddellijk bereikbaar is	

4. VEILIGHEIDSREGISTER

Regel	Opmerking
Volgende documenten zijn aanwezig en kunnen onmiddellijk voorgelegd worden (indien van toepassing)	
Verzekering objectieve aansprakelijkheid	
Keuring elektrische installatie (maximaal 5 jaar oud)	
Dichtheidstest van de installatie op gas (maximaal 5 jaar oud)	
Keuringsverslag van de blusmiddelen (jaarlijks)	
Een attest van een geaccrediteerd organisme dat bevestigt dat de autonome stroomgroep voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid (2 jaarlijks)	