

Бланк осмотра котельной

Объект: _____

Адрес: _____

Дата: « ____ » _____ 202 г

Помещение котельной		
Табличка «Котельная»	Да – ☐	Нет – ☐
Табличка класса опасности помещения	Да – ☐	Нет – ☐
Табличка «Огнеопасно ГАЗ!»	Да – ☐	Нет – ☐
Оперативный журнал	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Заполнен: Да – ☐ Нет – ☐ Дата последней записи: « ____ » _____ 202 г	
Журнал осмотра дымовых труб с графиком	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Заполнен: Да – ☐ Нет – ☐ Дата последней записи: « ____ » _____ 202 г	
Журнал распоряжений	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Заполнен: Да – ☐ Нет – ☐ Дата последней записи: « ____ » _____ 202 г	
Схема тепломеханическая	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Утверждена: « ____ » _____ 202 г	
Схема внутреннего газоснабжения	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Утверждена: « ____ » _____ 202 г	
Схема резервного топливоснабжения (если есть)	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Утверждена: « ____ » _____ 202 г	
Режимные карты на котлах	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Утверждена: « ____ » _____ 202 г	
Карты срабатывания автоматики безопасности котлов	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Утверждена: « ____ » _____ 202 г	
Карта срабатывания автоматики безопасности общекотельная	В наличии: Да – ☐ Нет – ☐ Утверждена: « ____ » _____ 202 г	
Табличка на котлах	Да – ☐ Нет – ☐ Дата НВО и ГИ: « ____ » _____ 202 г	
Табличка на предохранительных клапанах	Да – ☐ Нет – ☐	
Наличие бирок согласно схеме	Да – ☐ Нет – ☐	
Состояние изоляции	Удовл. – ☐ Не удовл. – ☐	
Наличие направления среды на трубопроводах	Да – ☐ Нет – ☐	

Поверка манометров	Дата: «__»_____202 г	
Проверка соответствия уставок на горелках режимным картам	Соотв: – ☐	Не соотв: – ☐
Пережатка пожарных рукавов	Пережатан: Да – ☐ Нет– ☐ Дата: «__»_____202 г	
Состояние огнетушителей	Давление в норме Да – ☐ Нет– ☐	
Знаки огнетушителей	Да – ☐	Нет– ☐
Табличка «Ответственный за пожарную безопасность»	Да – ☐	Нет– ☐
Остекление котельной	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Чистота в помещении котельной	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Схемы в электрощитах	Да – ☐	Нет– ☐
Наличие диэлектрических ковров у щитов	Да – ☐	Нет– ☐
Наличие хим.реагента	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Освещение котельной	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Внутренний газопровод		
Окраска газопровода	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Направление среды	Да – ☐	Нет– ☐
Маркировка (красные кольца) газопровода	Да – ☐	Нет– ☐
Маркировка продувочных свечей	Да – ☐	Нет– ☐
Наличие заглушек на штуцерах отбора проб	Да – ☐	Нет– ☐
Режимная карта ГРУ	Да – ☐ Дата: «__»_____201 г	Нет– ☐
Поверка манометров	Дата: «__»_____201 г	
Состояния гильз	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Наличие бирок на запорной арматуре согласно схеме	Да – ☐	Нет– ☐
Болтовое соединение вибровставок	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Наружный газопровод		
Окраска газопровода	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐
Окраска люков/ковров	Удовл: – ☐	Не удовл: – ☐

