

IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA

„Ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Rencēnu ciema ŪSS”

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-4/2025

Iepirkuma priekšmets:

Ūdens atdzelžošanas iekārtas piegāde un uzstādīšana Rencēnu ciema ūdens sagatavošanas stacijā.

Objekta vieta:

Rencēnu ciema, Rencēnu pagasts, Valmieras novads

Objekta apsekošana dabā, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Māri Heinolu.

Darbu izpildes termiņš:

20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Garantijas laiks:

ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā

Darbu izpildes tāmes jāiesniedz un jāsatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. MK noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “būvizmaksu noteikšanas kārtība” un atbilstoši iepirkuma specifikācijas dotajiem apjomiem.

Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Plānojot veicamos darbos ņemt vērā sekojošo:

- Maksimālais ūdens padeves pārtraukums dienas laikā (laika posmā no plkst. 6:00 līdz plkst. 18:00) ne ilgāk kā 6 stundas,
- Iespējams ūdens padeves pārtraukums nakts laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 5:00,
- Pārējā būvniecības laikā jānodrošina attīrīta dzeramā ūdens piegāde Rencēnu ciemā. Iespējams izmantot Rencēnu ciema ūdens sagatavošanas stacijā esošo ūdens atdzelžošanas iekārtu FA-600x2.

Darbu apjomi:

Nosaukums	Daudzums	Mērvienība
WATEX FA800x3 atdzelžošanas filtrs (vai ekvivalents)	1	kompl.
Atdzelžošanas filtra filtrējošais materiāls		
AQUAGRAN kvarca smiltis 1.0-3.15 mm 25kg/17 litri maiss (vai ekvivalents)	225	kg
AQUAGRAN kvarca smiltis 3.0-5.0 mm 25kg/17 litri maiss (vai ekvivalents)	350	kg
AQUAGRAN kvarca smiltis 0.7-1.2 mm 25kg/17 litri maiss (vai ekvivalents)	300	kg
AQUAGRAN kvarca smiltis 0.4-0.8 mm 25kg/17 litri maiss (vai ekvivalents)	675	kg
AQUA MANDIX atdzelžošanas filtrējošais materiāls 25kg/12.5 litri maiss (vai ekvivalents)	600	kg
WATEX reaktors R30	1	kompl.
Esošo tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu demontāža	1	kompl.

Pagaidu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un darbības nodrošināšana	1	kompl.
Tehnoloģisko iekārtu montāža	1	kompl.
Atdzelžošanas iekārtu montāžas materiāli, PVC-U D63 caurules, veidgabali un noslēgvārsti (Detalizēts apjoms pēc objekta apsekošanas un detalizētu atšifrējumu norādīt tāmē)		

Prasības tāmju sagatavošanā:

1. Pasūtītājs nosaka, ka pretendents, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst iepirkuma procedūras nolikuma B.sadaļas „Iepirkuma specifikācija” norādītajiem darbu apjomiem.
2. Ja darbu apjomos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu un tā tehniskajiem parametriem. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmēs pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (*tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem*), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā un projektā.
3. Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.
4. Izpildītāja iepirkuma procedūrā iesniegtā finanšu piedāvājuma Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja tā tiek samazināta.
5. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.