

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BERKALA KONDISI RUANG SERVER**

Outlet : KC Kotabumi
Tanggal : 23 September 2022

No.	Lingkup Pemeriksaan	Kondisi	Keterangan
1	Check Ruang Server / Rak Server	Baik	Kondisi ruangan, kabel LAN perlu dirapihkan lagi. Kondisi AC siang dan malam berfungsi dengan baik.
2	Check Suhu Ruang Server (°C)	° C	Sudah dilengkapi alat pengukur suhu
3	Jumlah Unit AC (Siang, Malam)	Baik	AC ada 2 unit 1. Daikin siang hari baik 2. Daikin malam hari baik
4	Check Perangkat Jaringan Komunikasi		
	• Link Primary (Telkom/VSAT)	Baik	Telkom - Fiber Optik
	• Link Backup (VSAT)	Baik	VSAT -
	• Router (Merk/Type)	Baik	CISCO 2900 Series
	• Switch (Jumlah/Merk/SN)	Baik	Switch ada 3 unit 1. Huawei Quidway S2700 Series S/N : F1319771 2. Huawei Quidway S2700 Series S/N : F1319772 3. Maipu Mypower S3026G S/N : S3026G
	• HUB (Jumlah/Merk/Type)	-	Tidak Ada
5	Check Perangkat Server		
	• IP Server		10.163.39.2
	• Merk/Type	Baik	IBM, SN 7944DZA-06GHLB1
	• Kapasitas Harddisk (GB)	Baik	270 GB
	• Kapasitas Memory (GB)	Baik	8 GB
6	Check Perangkat Isolation Transformer (Trafo)		
	• Merk/Type	-	
7	Check Perangkat UPS		
	• Merk/Type	Baik	ICA 1300W, Laplace UPS
8	Check Kondisi Kabel		
	• Kabel iCONS	Baik	Kurang Rapi, Terlindungi
	• Kabel Listrik	Baik	Rapi & Terlindungi
	• Kabel CCTV	Baik	Kurang Rapi, Terlindungi

9	Check Tegangan Listrik	Baik	Tegangan 220 Volt
10	Check Tegangan Grounding	-	
11	Check Kondisi APAR	Baik	Kadaluarsa Tanggal 8 April 2023

Catatan : Pada saat pengecekan tanggal 23 September 2022, sudah dilengkapi alat pengukur suhu ruangan, AC siang dan malam dingin, dan APAR dalam kondisi baik.

Yang Melaksanakan PM,

Mengetahui,

Adi Ariska

M. Shabur Kelana Djaya

Assistant Logistik

PBN