



Verslag CPBW – vergadering

School: Vergadering CPBW VZW KOR

Datum: 14 februari 2022

Locatie: Digitaal-google.meets

Aanwezigheid CPBW:

Aanwezig	Verontschuldigd	Functie	Stemrecht
Ides Martien		Schoolbestuur, VOORZITTER	X
Kathleen Tonneau		Plaatsvervanger voorzitter	
Lieven De Vleeschouwer		Directie	
Lieven Landries		Plaatsvervanger directie	
Nathalie Huysman		Lid Comité	X
Linda Deruyver	X	Lid Comité	
Willem De Buysscher		CPA	
J.M. Demeyer		PA, secretaris	

Aanwezigheid van gasten CPBW:

Gasten	Aanwezig	Functie
Fabian De Ruyck	X	Dienst infrastructuur
Pascal De Roissart	X	Dienst infrastructuur
Caroline De Coster	X	Directie Campus Glorieux Secundair
Marijke Van Den Haute		Vakbond personeel
An Bogaert		Arbeidsarts EDPBW
Else Van Den Heede		Directie Campus Glorieux Secundair
Kenneth Labiau	X	Directie Campus Glorieux Secundair
Bernadette Dingenen		Directie Campus Glorieux Lager
Aurélie Poupaert		Directie Campus Sint-Antonius
Stijn De Milde		Directie Campus Glorieux Kleuter
Sabrine Despringer	X	Diensthoofd poetspersoneel
Katrien Verdoodt	X	Diensthoofd onderhoudspersoneel

1 Goedkeuring vorig verslag

- o Het verslag is goedgekeurd.

2 Goedkeuring maandverslag-lopend JAP

- o Het verslag is toegelicht en goedgekeurd.
- o Het lopend JAP is toegelicht en goedgekeurd.





3 Arbeidsongevallen

Geen arbeidsongevallen op het domein, echter één op de openbare weg.

4 Incidenten

1 melding in CGLL: Een agressieve leerling: eerst verbaal dan fysiek: stampen, bijten, kloppen.

Blijvend meegedragen advies EDPBW: De incidenten die voortvloeien door agressie moeten worden geïmplementeerd in de risicoanalyse "moederschapsbescherming", alsook in de op te stellen "procedure moederschapsbescherming". Dit voor zowel de campussen basisonderwijs en secundair onderwijs.

5 Hoofdpunten

COVID-19 Maatregelen-quarantaine toelichting		14-02-2022	KOR
Bespreking	Basismaatregelen in code oranje voor werknemers: SD, MONDMASKER, HANDHYGIENE ⇒ Leraarskamer: SD, MONDMASKER, HANDHYGIENE ⇒ Klaslokaal: Maatregelen aan de hand van risicoanalyse of CO2 meting.		
Opmerking	A) Niet alle lokalen bezitten een risicoanalyse luchtkwaliteit. De uitvoering is niet mogelijk als dit enkel de verantwoordelijkheid is van de PA. (Wettelijk valt dit niet onder de taken/verantwoordelijkheden van de PA). B) Uitrol CO2-meters verloopt traag.		

Stand van zaken: CO2-meters		13-12-2021	KOR
Keuze van het toestel	Oorspronkelijk gingen we voor het toestel de Renson "sense" dit om een kleurencode te kunnen projecteren voor de gebruikers van de lokalen, alsook de metingen te kunnen bijhouden en analyseren. Dit kwam natuurlijk met een prijskaartje. Vanuit de dienst financiën werd dan de opdracht gegeven om een toestel met gelijke opties tegen een goedkopere prijs te vinden. De leverancier stelde het huidige toestel "Netatmo hhc" voor. Dit toestel zou voorgestelde opties bezitten.		
Bespreking uitrol	De uitrol gebeurt momenteel door de PA, deze boort de gaten, stelt de CO2-meter in en bevestigt de CO2-meters aan de muur in de lokalen. Reden voor vertragen: - Verschillende diensten hebben verschillende dringende zaken, de uitrol valt uiteindelijk bij de PA. - PA is één persoon, andere verplichtingen (wettelijke), de preventiedienst heeft al te weinig tijd en middelen, ... - Praktisch: Niet altijd stopcontacten aanwezig, aanvraag en plaatsing.		
Beslissing CPBW i.v.m. de uitrol	Het is niet de bedoeling dat deze toestellen pas geplaatst worden als de coronacrisis gepasseerd is. Dit geloofwaardigheid van onze diensten schaden. Het is ook niet de bedoeling dat de preventieadviseur een uitvoerende rol op zich krijgt/neemt. Om deze redenen dient er een team gevormd te worden, om de plaatsing van de CO2 meters te organiseren en uit te voeren dit tegen 25-02-2022. Verder beslist het CPBW dat de preventieadviseur de komende 14 dagen ongestoord en exclusief moet werken aan de plaatsing van de CO2-meters.		
Bespreking mogelijkheden en instellingen	De toestellen werden voor CO2 ingesteld op volgende waarden: Groen <900ppm: OK 900ppm <Oranje <1200ppm: Verlucht het lokaal		



	Rood>1200ppm: Verlaat het lokaal/staak de lessen (KB 2 mei 2019 -CODEX- Zorg en gezondheid vs Onderwijs Vlaanderen)		
	Het onlineplatform werd voorgesteld en verklaard.		
Opmerkingen	De toestellen tonen verschillende malen een blauwe kleur, dit vinden we niet terug in de handleiding van het netatmo-weerstation pagina 10-11. Deze kleur werd door de leverancier toegewezen als een kleur voor mogelijke technische problemen (WIFI, ...) Dit zou moeten verholpen worden door een update van de leverancier, nadat alle toestellen geplaatst zijn.		
<i>Actie</i>		<i>Uitvoering</i>	<i>Wanneer</i>
CO2-meters ontvangen en plaatsen		Jean-Marie Demeyer → ICT + dienst onderhoud	In uitvoering
Opstellen van een team om de uitrol te bevorderen.			Asap

<u>Analyse EHBO 2021</u>			KOR
Bespreking	De analyses werden besproken, dit per campus.		
Opmerking	We zien dat er voor een aantal campussen gegevens ontbreken. Alsook dat niet alle nijverheidshelpers de registraties uitvoeren.		
<i>Actie</i>		<i>Uitvoering</i>	<i>Wanneer</i>

<u>Analyse arbeidsongevallen 2021</u>			KOR
Bespreking	Uit de analyse blijkt dat de frequentiegraad en de ernstgraad van de KOR in vergelijking met de sectorgenoten, hoger ligt. Het blijkt eveneens dat de meerderheid van de arbeidsongevallen te maken hebben met vallen (gelijke hoogte, van hoogte, over een object) De dienst infrastructuur heeft alle gekoppelde situaties aangepakt of getracht aan te pakken. Opmerking PA: Momenteel lopen we achter de feiten aan, mochten de personeelsleden gevaarlijke situaties melden via het systeem, dan zouden we een aantal AO kunnen vermijden.		

<u>Stand van zaken website P.A.K. (Heeft niet aan bod gekomen)</u>			KOR
--	--	--	-----

<u>Dienst infrastructuur (Heeft niet aan bod gekomen)</u>		22-11-2021	KOR
<i>Actie</i>		<i>Uitvoering</i>	<i>Wanneer</i>
CGLL – Bevel van aanvang van de werkzaamheden.		Fabian De Ruyck Pascal De Roissart	17-01-2022
CGS- Beslissing over de aanpassingen van de geplande werken.		Raad van bestuur	25-01-2022



6 Varia

Data bezoeken EDPBW		10-01-2022	KOR
Bespreking	Data van de jaarlijkse rondgang van de EDPBW en PAK Nieuwe richtlijn van de FOD: Er dient altijd iemand van de directie de rondgang mee te volgen.		
Data	- CGK: 12-01-2022 VM - CGLL: 19-01-2022 VM - CD: 19-01-2022 VM - CSF: 11-02-2022 VM - CDK: 11-02-2022 VM CGLP: 16-03-2022 VM (Kathleen, Fabian, pedagogische directie) CSP: 16-03-2022 VM (Kathleen, Fabian, pedagogische directie)		
Actie		Uitvoering	Wanneer
Rondgang Campus Glorieux Lager Park		Directie+CPB W+P.A.K.+E DPBW	16-03-2022
Rondgang Campus Sint-Pieter		Directie+CPB W+P.A.K.+E DPBW	16-03-2022

Afzuiging van de lasinstallatie		11/01/2021	CSA
Bespreking	Er werd/wordt dagelijks gelast in de atelier zonder afzuiging, mondmasker. Hierdoor ademen het MVD schadelijke lasrook en deeltjes in. Met mogelijks gezondheidsklachten op lange termijn. Daarom werd er besloten een CBM lasafzuiging aan te kopen, met advies P.A.K. en EDPBW.		
Opvolging laatste vergadering	- Het toestel werd aangekocht en werkte niet bij de indienststellingstest. - Het toestel werd teruggestuurd ter herstelling. - Het toestel is teruggekomen en werkt nog steeds niet.		
Actie		Uitvoering	Wanneer
Installatie van de nieuwe afzuiging.		Katrien Verdoodt	Uitgevoerd
Indienststelling van de nieuwe afzuiging.		Jean-Marie Demeyer + Fabian De Ruyck	asap

Evacuatiemiddelen voor personen in een rolstoel		22/11/2021	KOR
Bespreking	Op CGS volgt een rolstoelgebruiker les op het eerste verdiep. Er zijn geen evacuatiemiddelen voor deze situatie voorhanden.		
Opvolging laatste vergadering			
Actie		Uitvoering	Wanneer
Opleiding gebruik van evacuatiematrassen.		Jean-Marie + Directie + nijverheidsh elpers	A.s.a.p.