

DANH MỤC KIỂM TRA

STT No	HẠNG MỤC Item	MÃ SỐ Code	SAI SỐ / TOLERANCE			VỊ TRÍ 1 / LOCATION 1			VỊ TRÍ 2 / LOCATION 2			VỊ TRÍ 3 / LOCATION 3			VỊ TRÍ 4 / LOCATION 4			GHI CHÚ
			SAI SỐ / TOLERANCE	TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU	TIÊU CHUẨN KIỂM TRA	K.QUẢ	NGÀY	KÝ										
			Tiêu chuẩn nghiệm thu: TCVN 5593: 1991 Tiêu chuẩn tương ứng)															
	Hang muc/Item: CÔNG TÁC BÊ TÔNG Công trường/Project: Khu vực/Area:																	
1	Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau của các mặt phẳng đó so với phương thẳng đứng hoặc chiều nghiêng thiết kế, tính cho toàn bộ chiều cao kết cấu:	3.3.1	(Các chi tiết khác, xin tham khảo)															
	a/ Đối với móng			+/- 20mm														
	b/ Đối với tường đỡ trong khuôn cố định			+/- 15mm														
	c/ Đối với cột khung nhà nối liền nhau bằng dầm cầu trục hoặc dầm liên kết và cột đỡ sàn liên khối.			+/- 10mm														
2	Sai lệch của mặt bê tông với mặt phẳng ngang:	3.3.2																
	- Tính cho 1m mặt phẳng về bất cứ hướng nào			5 mm														
	- Cho toàn bộ công trình			20 mm														
3	Sai lệch cục bộ của mặt phẳng bê tông trên cùng so với thiết kế khi kiểm tra bằng thước dài 2m áp sát vào mặt bê tông	3.3.3		+/- 5 mm														
4	Sai lệch trong công tác đặt bulông neo:	3.3.7																
	a/ Trên mặt bằng trong phạm vi cột			5 mm														
	b/ Trên mặt bằng ngoài phạm vi cột			10 mm														
	c/ Theo chiều cao			+/- 20 mm														

5	Sai lệch về cao trình của bề mặt và các chi tiết chờ dùng để làm gối tựa cho các cốt thép hoặc cột bê tông cốt thép lắp ghép vào các cấu kiện khác.	3.3.8	- 5 mm														
6	Chênh lệch về cao trình giữa 2 mặt phẳng tiếp giáp tại mỗi nối của chúng.	3.3.9	3 mm														
7	Độ sụt của bê tông:																
	- Kết cấu trung bình, đổ tay tại chỗ		20 mm -> 40mm														
	- Đổ bằng bơm		120 -> 200 mm														
8	Cường độ bê tông theo quy định		Không nhỏ hơn														
9	Mạch ngừng thi công bê tông		Theo quy định														

Ghi chú:

- Kiểm tra lần 1:

Đạt:

X

Vị trí 1:

Không đạt:

O

Vị trí 2:

- Kiểm tra lần 2:

Đạt:

⊗

Vị trí 3:

Vị trí 4:

CHT CT / Site Manager