DANH MỤC KIỂM TRA

INSPECTION CHECKLIST

Hạng mục/*Item:* **CÔNG TÁC BÊ TÔNG / *CONCRETE***

Công trường/*Project:* .....

Khu vực/*Area:* .....

STT *No*	*HẠNG MỤC* *Item*	MÃ SỐ *Code*	SAI SỐ *Tolerance*	VỊ TRÍ 1/ *Location 1*			VỊ TRÍ 2/ *Location 2*			VỊ TRÍ 3/ *Location 3*			VỊ TRÍ 4/ *Location 4*			GHI CHÚ
				K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	K.quả	Ngày	Ký	
			Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)													
1	Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau của các mặt phẳng đó so với phương thẳng đứng hoặc chiều nghiêng thiết kế, tính cho toàn bộ chiều cao kết cấu:	3.3.1														
	a/ Đối với móng		+/- 20mm													
	b/ Đối với tường đổ trong khuôn cố định		+/- 15mm													
	c/ Đối với cột khung nhà nối liền nhau bằng dầm cầu trục hoặc dầm liên kết và cột đỡ sàn liền khối.		+/- 10mm													
2	Sai lệch của mặt bê tông với mặt phẳng ngang:	3.3.2														
	- Tính cho 1m mặt phẳng về bất cứ hướng nào		5 mm													
	- Cho toàn bộ công trình		20 mm													
3	Sai lệch cục bộ của mặt phẳng bê tong trên cùng so với thiế kế khi kiểm tra bằng thước dài 2m áp sát vào mặt bêtông	3.3.3	+/- 5 mm													
4	Sai lệch trong công tác đặt bulông neo:	3.3.7														
	a/Trên mặt bằng trong phạm vi cột		5 mm													
	b/ Trên mặt bằng ngoài phạm vi cột		10 mm													
	c/ Theo chiều cao		+/- 20 mm													

5	Sai lệch về cao trình của bề mặt và các chi tiết chờ dùng để làm gối tựa cho các cốt thép hoặc cột bêtông cốt thép lắp ghép vào các cấu kiện khác.	3.3.8	- 5 mm														
6	Chênh lệch về cao trình giữa 2 mặt phẳng tiếp giáp tại mối nối của chúng.	3.3.9	3 mm														
7	Độ sụt của bêtông:																
	- Kết cấu trung bình, đổ tay tại chỗ		20 mm -> 40mm														
	- Đổ bằng bơm		120 -> 200 mm														
8	Cường độ bêtông theo quy định		Không nhỏ hơn														
9	Mạch ngừng thi công bêtông		Theo quy định														

Ghi chú:

- Kiểm tra lần 1: Đạt: **X** Vị trí 1: .....
  Không đạt: **O** Vị trí 2: .....
- Kiểm tra lần 2: Đạt: ⊗ Vị trí 3: .....
  Vị trí 4: .....

CHT CT/*Site Manager*