
Додаток 1 до Порядку


ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ:


Дата проведення обстеження	Адреса розташування об’єкта	Форма власності	Найменування послуги	Особа, яка проводила обстеження	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, електронна адреса)
01.09.2023р.	АЗПСМ смт. Градизьк вул. Гвардійська, 71	Комунальна	Надавання первинної медичної допомоги	Садовий Ігор Ігорович Юдін Іван Олександрович	066 291-21-40 050 617-97-01 gradpmsd1@ukr.net



РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНОМ НА 01.09.2021р.:



№ п/п	Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	відповідність ДБН В.2.2-40:2018	Фотокоментар (існуючий стан)	Фото коментар (позитивні практики)
1.	**Шляхи руху до будівлі:**				
	1) місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	**Так**			
	2) місця паркування: не менш як 10 відсотків від загальної кількості (але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками; позначені горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	**Ні**		**При наявності фінансування**	


	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	**Ні**		**Відсутні**	
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	**Ні**		**Відсутні**	
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	**Так**			
	6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	**Так**			
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання. Максимальна висота підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м. Після кожного підйому пандуса влаштовується горизонтальна площадка глибиною не менше 1,5м	**Так**			 

	8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	**Так**			
	9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	**Ні**		**При наявності фінансування**	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
2.	**Вхідна група:**				
	1) вхідна група до об'єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	**Так**			
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	**Так**			
	3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	**Так**			



	4) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	**Так**			
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	**Ні**		**При наявності фінансування**	
	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	**Ні**		**При наявності фінансування**	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	**Так**			
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	**Так**			
	9) кути порогів заокруглені	**Ні**		**При наявності фінансування**	





	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	**Так**	ДБН: глибина не менше 1,80м ширина не менше 2,20м	**Ширина – 4,0 м, глибина – 4,0м.**	
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	**Так**			
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	**Так**			
	14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	**Ні**		**Відсутній**	
3.	**Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:**				
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	**Так**			

	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому),: уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	**Так**	Безпечний ухил – 5%; не більше 8% (1:12) у разі перепаду висот більше 0,45м; допускається 10% при перепаді висот поверхонь на шляху руху до 0,2м і менше		
	3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; Вимоги до поручнів: влаштовуються на висоті 0,7м і 0,9м, й додатково на висоті 0,5м в місцях перебування дітей; до опори кріпиться знизу, бокове кріплення заборонено; поручень може кріпитися до стіни з відстанню 0,045м. діаметр труби поручня 0,035 – 0,045м.	**Так**			
	4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”				
	5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій, а також перегородок, на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	**Ні**		**Відсутні**	
	6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	**Так**			
	7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	**Так**			
	8) кути порогів заокруглені	**Ні**		**При наявності фінансування**	

	9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	**Так**			
	10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	 
	11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	**Так**		**Перешкоди на шляху осіб з інвалідністю відсутні**	
	12) приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги і які розміщені вище першого поверху, мають бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, встановлених до зазначеного обладнання	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	

	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	**Ні**		**Відсутній ліфт, т.я. АЗПСМ знаходиться на 1-му поверсі**	
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	**Ні**		**При наявності фінансування**	

	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	**Ні**		**При наявності фінансування**	
	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	**Ні**		**При наявності фінансування**	
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	**Ні**		**При наявності фінансування**	
	25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	

	30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	**Так**		**Перешкоди на шляху осіб з інвалідністю відсутні**	
	33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	**Так**		**Перешкоди на шляху осіб з інвалідністю відсутні**	
	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	**Так**		**Перешкоди на шляху осіб з інвалідністю відсутні**	
	35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	**Так**		**Перешкоди на шляху осіб з інвалідністю відсутні**	
	36) висота об’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	

	37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху На шляхах евакуації дозволяється використання розсувних дверей за умов, якщо: – мають функцію «антипаніка»; – мають поряд розсувні двері або евакуаційні двостулкові двері; – відчиняються і фіксуються при спрацюванні автоматично, віддалено з пожежного поста (поста охорони), за допомогою кнопки в дверях або механічним засобом.	**Так**		**Перешкоди на шляху осіб з інвалідністю відсутні**	
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	**Ні**		**При наявності фінансування**	
4.	**Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:**				
	1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	**Ні**		**Заплановано найближчим часом**	

СЕРЕД ПРАЦЮЮЧИХ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ: 17 – жін., 3 – чол.

		Усього осіб з інвалідністю	**З них**			
			пересуваються на кріслах колісних	**з порушенням зору**	**з порушенням слуху**	**мають інші порушення**
	Усього	0	0	0	0	0
	з них чоловіки	0	0	0	0	0
	з них жінки	0	0	0	0	0

СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ/ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ З ПОЧАТКУ РОКУ, КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:

	Усього					
	з них чоловіки					

	з них жінки					

Підсумки _____*

*Зазначається:

об’єкт має часткову безбар’єрність: Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об’єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об’єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів.

Управитель об’єкта лікар загальної практика-сімейний лікар Безверха Надія Андріївна

“01” вересня 2021р.

Графа, яка заповнюється управителями об’єктів й уповноваженими ними особами

** - червоним додано вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»