

Билеты
для аттестации рабочих профессий организаций по
дополнительным профессиональным программам в
области пожарной безопасности.

Билет 1
Вопрос 1

В каком случае допускается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?

- А) Только если получен приказ руководителя организации.
- Б) Только если используется половинный запас.
- В) Только если получено разрешение государственного инспектора по пожарному надзору.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 2

К какой группе по пожаровзрывоопасности относится среда, в которой возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара?

- А) К группе пожароопасных сред.
- Б) К группе пожаровзрывоопасных сред.
- В) К группе взрывоопасных сред.
- Г) К группе пожаробезопасных сред.

Вопрос 3

Какие из перечисленных выходов можно отнести к эвакуационным?

- А) Все перечисленные выходы.
- Б) Выходы, которые ведут из помещений любого этажа, кроме первого, на лестницу 3 типа.
- В) Выходы, в которых установлены подъёмно-опускные двери.
- Г) Вращающиеся двери и турникеты.

Вопрос 4

Какая периодичность проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений устанавливается правилами противопожарного режима?

- А) 1 раз в 2 года.
- Б) 1 раз в 5 лет.
- В) В сроки, определенные приказом по организации, но не реже 1 раза в 3 года.

Г) В сроки, определенные приказом по организации, но не реже 1 раза в год.

Вопрос 5

Какова нормативная периодичность перезарядки огнетушителей транспортных средств, исключая порошковые огнетушители, устанавливаемые вне кабины или салона, и использованные огнетушители?

- А) Не реже 1 раза в год.
- Б) Не реже 1 раза в 3 года.
- В) Не реже 1 раза в 2 года.
- Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 6

Какую степень защиты должны иметь переносные светильники, используемые в пожароопасных зонах любого класса?

- А) Не менее IP54.
- Б) Не менее IP53.
- В) Не менее IP23.
- Г) Любую.

Вопрос 7

Какую функцию выполняют пожарные извещатели как техническое средство системы пожарной безопасности?

- А) Функцию формирования сигнала о пожаре.
- Б) Функцию предотвращения или ограничения опасности задымления зданий и сооружений при пожаре.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию предотвращения возникновения и развития пожара.

Вопрос 8

С какой периодичностью должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара на объектах защиты с массовым пребыванием людей?

- А) Не реже 1 раза в 3 месяца.
- Б) Не реже 1 раза в полугодие.
- В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.
- Г) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 9

В каких единицах измерения устанавливается предел огнестойкости строительных конструкций по времени?

- А) В секундах.
- Б) В минутах.
- В) В часах.
- Г) В сутках.

Вопрос 10

Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек?

- А) 1 выход.

- Б) Не менее 2 выходов.
- В) Не менее 3 выходов.
- Г) Количество выходов не регламентируется.

Билет 2
Вопрос 1

Как происходит автоматическое включение дренчерных установок?

- А) Только по сигналу побудительной системы.
- Б) Только по сигналу пожарных извещателей установок пожарной сигнализации.
- В) Только по сигналу датчиков технологического оборудования.
- Г) По сигналу одного из перечисленных технических средств или их совокупности.

Вопрос 2

Чем в обязательном порядке должно быть обеспечено место проведения огневых работ?

- А) Гидрантом с пожарным рукавом и стволом.
- Б) Пожарным рукавом со стволом от внутреннего противопожарного водопровода.
- В) Не менее чем 2 огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания.

Вопрос 3

Какое количество горючих веществ разрешается хранить на рабочем месте при проведении окрасочных работ?

- А) Не более сменной потребности.
- Б) Не более трёхдневной потребности.
- В) Не более недельной потребности.
- Г) Не более суточной потребности.

Вопрос 4

Что из перечисленного разрешается делать при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?

- А) Определять утечки газа из газопроводов, газового оборудования и арматуры путём обмыливания.
- Б) Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.
- В) Эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
- Г) Эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива.

Вопрос 5

На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов)?

- А) На негорючие, трудногорючие и горючие.
- Б) На невоспламеняющиеся, плохогорючие и легкогорючие.

- В) На невоспламеняющиеся, плохогорючие, горючие и легкогорючие.
- Г) На негорючие, плохогорючие, легкогорючие.

Вопрос 6

Для каких целей разрешается использовать чердаки и вентиляционные камеры?

- А) Для организации производственных участков.
- Б) Для хранения продукции.
- В) Для хранения оборудования.
- Г) Ни для каких целей.

Вопрос 7

При каком условии запрещается производить погрузку-разгрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ в автотранспортное средство?

- А) При сильном ветре.
- Б) При работающем двигателе автомобиля.
- В) При отсутствии на автомобиле искрогасителя.
- Г) При нахождении водителя в кабине автомобиля.

Вопрос 8

Что из перечисленного не входит в компетенцию органов государственного пожарного надзора?

- А) Организация и проведение проверки деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение дознания по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.
- В) Организация и проведение противопожарных тренировок в поднадзорных организациях.
- Г) Рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Вопрос 9

Какова нормативная периодичность перезарядки углекислотных огнетушителей?

- А) Не реже 1 раза в год.
- Б) Не реже 1 раза в 3 года.
- В) Не реже 1 раза в 2 года.
- Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 10

Какие электронагревательные приборы разрешается использовать в помещениях складов?

- А) Приборы, выполненные во взрывозащищенном исполнении.
- Б) Приборы, имеющие терморегуляторы.
- В) Любые электронагревательные приборы, разрешенные к эксплуатации в складских помещениях.
- Г) Эксплуатация электронагревательных приборов на складах запрещается.

Билет 3

Вопрос 1

Какие основные функции возложены федеральным законодательством на систему обеспечения пожарной безопасности?

- А) Только разработка и осуществление мер пожарной безопасности.
- Б) Только проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.
- В) Только осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности.
- Г) Только тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.
- Д) Все перечисленные функции.

Вопрос 2

Каким должно быть наибольшее расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в помещениях категорий А, Б и В?

- А) 40 м.
- Б) 70 м.
- В) 20 м.
- Г) 30 м.

Вопрос 3

Какое определение соответствует термину "противопожарная пропаганда" согласно федеральным правовым актам?

- А) Информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.
- Б) Предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.
- В) Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
- Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Вопрос 4

На каком расстоянии от места проведения огневых работ следует размещать переносные ацетиленовые генераторы?

- А) На расстоянии не менее 3 м.
- Б) На расстоянии не менее 5 м.
- В) На расстоянии не менее 8 м.
- Г) На расстоянии не менее 10 м.

Вопрос 5

Как должна осуществляться доставка газовых баллонов к месту проведения сварочных работ?

- А) На специально оборудованных тележках, носилках, санках.
- Б) Переносом на руках.
- В) Перекачиванием по земле.
- Г) Любым из перечисленных способов.

Вопрос 6

Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество?

- А) Пониженная концентрация кислорода.
- Б) Повышенный уровень проникающей радиации.
- В) Повышенный уровень электромагнитного поля.
- Г) Повышенная доза ионизирующего излучения.

Вопрос 7

Как следует хранить баллоны с горючим газом, не имеющие башмаков?

- А) В вертикальном положении в специальных гнездах.
- Б) В вертикальном положении в клетях.
- В) В горизонтальном положении на рамах или стеллажах.
- Г) В вертикальном положении в любых устройствах, исключающих падение баллонов.

Вопрос 8

Какой минимальный размер должен быть у покрывала для изоляции очага возгорания?

- А) 0,5 x 1 м.
- Б) 1 x 1 м.
- В) 1 x 1,5 м.
- Г) 1 x 2 м.

Вопрос 9

Какой из перечисленных коротких телефонных номеров зарезервирован федеральным законодательством в качестве единого номера для вызова экстренных оперативных служб и приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях?

- А) 112.
- Б) 102.
- В) 103.
- Г) 104.
- Д) 09.

Вопрос 10

Какое из перечисленных определений соответствует понятию степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков согласно федеральному законодательству?

- А) Состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва.
- Б) Форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.
- В) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.

Г) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков.

Билет 4

Вопрос 1

В каком количестве должны храниться легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в цеховых кладовых?

- А) В количестве, не превышающем суточную потребность.
- Б) В количестве, не превышающем сменную потребность.
- В) В количестве, не превышающем трехдневную потребность.
- Г) В количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы.

Вопрос 2

В каком случае запрещается производить погрузку-разгрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ в автотранспортное средство?

- А) При сильном ветре.
- Б) При работающем двигателе автомобиля.
- В) При нахождении водителя в кабине автомобиля.
- Г) Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 3

Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека?

- А) От 1 000 до 2 000 рублей.
- Б) От 1 000 до 10 000 рублей.
- В) От 10 000 до 20 000 рублей.
- Г) От 4 000 до 5 000 рублей.

Вопрос 4

Что из перечисленного включает в себя система противодымной защиты согласно федеральным нормативным правовым актам?

- А) Только организационные мероприятия.
- Б) Только объёмно-планировочные решения.
- В) Только инженерные системы и технические средства.
- Г) Все перечисленное.

Вопрос 5

Какое определение соответствует понятию "пожарная профилактика" согласно федеральному законодательству?

- А) Спасение людей и материальных ценностей при возникновении пожара.
- Б) Ограничение распространения пожара.

- В) Создание условий для успешного тушения пожаров.
Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Вопрос 6

Что из перечисленного запрещается осуществлять на погрузочной площадке во время слива и налива сжиженного углеводородного газа?

- А) Только проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее 100 м от цистерны.
Б) Только проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливноналивными операциями.
В) Только подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта.
Г) Только нахождение на сливноналивной эстакаде посторонних лиц, не имеющих отношения к сливноналивным операциям.
Д) Все перечисленное.

Вопрос 7

Какими полномочиями наделён законодательством Российской Федерации руководитель тушения пожара?

- А) Только определять зону пожара.
Б) Только приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зонах воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий.
В) Только использовать при необходимости дополнительно имеющиеся в наличии у собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества.
Г) Только ограничивать или запрещать доступ к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
Д) Только принимать решения, ограничивающие права должностных лиц и граждан в зоне пожара.
Е) Всеми перечисленными полномочиями.

Вопрос 8

На какие классы по пожарной опасности подразделяются строительные конструкции в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности?

- А) непожароопасные (K0), малопожароопасные (K1), умереннопожароопасные (K2), пожароопасные (K3).
Б) На непожароопасные (А), малопожароопасные (Б), пожароопасные (С).
В) На пожаробезопасные (K0), слабопожароопасные (K1), среднепожароопасные (K2), крайнепожароопасные (K3).

Вопрос 9

Какие из перечисленных операций необходимы для подготовки технологического оборудования к огневым работам?

- А) Только пропарка оборудования.
- Б) Только промывка оборудования.
- В) Только очистка оборудования от пожаровзрывоопасных веществ.
- Г) Пропарка, промывка, очистка оборудования, освобождение от пожаровзрывоопасных веществ и отключение от действующих коммуникаций.

Вопрос 10

Что из перечисленного относится к первичным средствам пожаротушения?

- А) Только переносные и передвижные огнетушители.
- Б) Только пожарные краны и средства обеспечения их использования.
- В) Только пожарный инвентарь.
- Г) Только покрывала для изоляции очага возгорания.
- Д) Только переносные генераторные аэрозольные огнетушители.
- Е) Всё перечисленное.

Билет №5

Вопрос 1

Где должны располагаться аппараты для отключения электроснабжения склада?

- А) Место расположения аппаратов не регламентируется.
- Б) Внутри складского помещения в любом удобном месте.
- В) Внутри складского помещения на огражденной площадке.
- Г) Вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

Вопрос 2

Что из перечисленного не относится к свойствам пожарной опасности строительных, текстильных и кожевенных материалов согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

- А) Горючесть.
- Б) Способность к тлению.
- В) Воспламеняемость.
- Г) Способность распространения пламени по поверхности.
- Д) Дымообразующая способность.
- Е) Токсичность продуктов горения.

Вопрос 3

К какому классу по виду горючего материала относятся пожары твёрдых горючих веществ и материалов?

- А) К классу А.
- Б) К классу В.
- В) К классу С.
- Г) К классу Е.

Вопрос 4

Какое из перечисленных определений соответствует понятию предела огнестойкости конструкций согласно федеральному законодательству?

- А) Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.
- Б) Состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.
- В) Промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.
- Г) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.

Вопрос 5

Какие предельные состояния учтены в обозначении предела огнестойкости REI?

- А) Потеря несущей способности, потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности.
- Б) Потеря несущей способности, потеря целостности и достижение предельной величины плотности теплового потока.
- В) Потеря несущей способности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.
- Г) Потеря целостности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

Вопрос 6

В чём должен доставляться горячий битум на рабочие места?

- А) В металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками.
- Б) В оцинкованных или эмалированных ведрах.
- В) В мини-котлах, в которых производилась варка битумной мастики.
- Г) В любой из перечисленных емкостей.

Вопрос 7

Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?

- А) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
- Б) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
- В) Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".
- Г) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Вопрос 8

Какой из перечисленных правовых актов входит в число основных нормативных документов, регламентирующих осуществление пожарной безопасности производства в Российской Федерации?

- А) Только Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
- Б) Только Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- В) Только Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
- Г) Все перечисленные правовые акты.

Вопрос 9

Какова периодичность проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем?

- А) 1 раз в 3 года.
- Б) 1 раз в 2 года.
- В) 1 раз в год.
- Г) 1 раз в полгода.

Вопрос 10

При каком максимальном напряжении питания электрооборудования в случае его возгорания для тушения разрешается применять углекислотные огнетушители?

- А) При напряжении 1 кВ.
- Б) При напряжении 6 кВ.
- В) При напряжении 10 кВ.
- Г) При напряжении 32 кВ.

Билет 6

Вопрос 1

На каком расстоянии от мест хранения известкового ила, удаляемого из ацетиленового генератора, разрешается курить или пользоваться открытым огнём?

- А) На расстоянии более 10 м.
- Б) На расстоянии более 5 м.
- В) На расстоянии более 7 м.
- Г) На расстоянии более 8 м.

Вопрос 2

Какой из наборов символов соответствует полному перечню нормативных обозначений классов пожаров?

- А) I, II, III, IV, V.
- Б) А, Б, С, Д.
- В) А, В, С, D.
- Г) 1, 2, 3, 4.

Вопрос 3

Какой из перечисленных способов оповещения людей о пожаре предусмотрен соответствующим техническим регламентом?

- А) Только подача звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.
- Б) Только трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.
- В) Только включение эвакуационного (аварийного) освещения.
- Г) Все перечисленные способы, а также их сочетания.

Вопрос 4

Какой класс веществ не имеет подкласса пожара согласно нормативной классификации?

- А) Твёрдые вещества.
- Б) Жидкие вещества.
- В) Газообразные вещества.
- Г) Металлы и металлосодержащие вещества.

Вопрос 5

Где должна производиться сушка одежды и обуви?

- А) Непосредственно на рабочем месте.
- Б) В специально приспособленных для этого помещениях.
- В) В сушилках, устроенных в тамбурах зданий.
- Г) В любом удобном месте.

Вопрос 6

Когда должна быть прекращена топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов, больниц и других объектов защиты с круглосуточным пребыванием людей)?

- А) Не менее чем за полчаса до начала рабочего дня.
- Б) Не менее чем за 1 час до завершения рабочего дня.
- В) Не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня.
- Г) Не менее чем за полчаса до завершения рабочего дня.

Вопрос 7

Что из перечисленного относится ко вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

- А) Дым.
- Б) Токсичные продукты горения.
- В) Огнетушащие вещества.
- Г) Повышенная температура окружающей среды.
- Д) Все перечисленное.

Вопрос 8

Что из перечисленного разрешается делать при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

- А) Полностью закрывать в зимний период обводной клапан калорифера.
- Б) Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
- В) Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.
- Г) Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

Вопрос 9

В каком случае допускается эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?

- А) Только если это обусловлено производственной необходимостью.
- Б) Только если на это есть разрешение ответственного за пожарную безопасность помещения, в котором установлен электронагревательный прибор.
- В) Только если это не угрожает жизни и здоровью людей.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 10

Какое наказание, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, влечёт нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- А) Только штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев.
- Б) Только ограничение свободы на срок до 3 лет.
- В) Только принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
- Г) Только лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
- Д) Все перечисленные виды наказаний, применяемые по решению суда.

Билет 7

Вопрос 1

С какой периодичностью должны проводиться технический осмотр и проверка работоспособности пожарных гидрантов и пожарных кранов?

- А) Не реже 1 раза в 3 месяца.
- Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.
- В) Не реже 1 раза в год.
- Г) Не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 2

В какой обуви запрещается входить на склад хранения баллонов с горючим газом?

- А) В резиновой обуви.
- Б) В валенках.
- В) В обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.
- Г) В текстильной обуви.

Вопрос 3

Где разрешается промывать инструмент, применяемый при производстве работ с горючими веществами?

- А) Только на открытой площадке.
- Б) Только непосредственно на месте производства работ.
- В) Только на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
- Г) Во всех перечисленных местах.

Вопрос 4

Какую из перечисленных функций выполняют пожарные оповещатели?

- А) Функцию передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте.
- Б) Функцию формирования служебных и контрольно-диагностических извещений.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию передачи и приема команд телеуправления.

Вопрос 5

Какие из перечисленных объектов относятся к классу специальных объектов по степени опасности поражения молнией согласно федеральным нормам и правилам?

- А) Жилые и административные строения.
- Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.
- В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства.
- Г) Все перечисленные объекты.

Вопрос 6

Какими средствами пожаротушения в обязательном порядке должно быть обеспечено место варки битума?

- А) Огнетушителем, ведром с водой.
- Б) Ящиком с сухим песком, лопатами и огнетушителем.
- В) Только средствами автоматического пожаротушения.
- Г) Любым из перечисленных средств.

Вопрос 7

Пожар какого из перечисленных классов следует тушить водными огнетушителями с отсутствием в их заряде специальных добавок?

- А) Пожар класса А.
- Б) Пожар класса В.
- В) Пожар класса С.
- Г) Пожар класса D.
- Д) Все перечисленные пожары.

Вопрос 8

На каком минимальном расстоянии от объектов защиты допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений?

- А) На расстоянии 25 м.
- Б) На расстоянии 35 м.

- В) На расстоянии 40 м.
- Г) На расстоянии 50 м.

Вопрос 9

В каком варианте ответа правильно указана расшифровка маркировки степени защиты оболочки электрооборудования IP34?

- А) Первая цифра обозначает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая - от проникновения воды, в данном случае электрооборудование защищено от внешних твёрдых предметов диаметром 2,5 мм и более, а также защищено от сплошного обрызгивания любого направления.
- Б) Первая цифра обозначает защиту от проникновения воды, а вторая - от попадания твёрдых предметов, в данном случае электрооборудование защищено от воды, падающей в виде дождя под углом более 60° и защищено от внешних твёрдых предметов диаметром 1 мм и более.
- В) Первая цифра обозначает защиту от проникновения пыли, а вторая - от попадания твёрдых предметов, в данном случае электрооборудование пыленепроницаемо и защищено от внешних твёрдых предметов диаметром 1 мм и более.

Вопрос #10

Что из перечисленного входит в определение термина "противопожарный режим" согласно федеральным правовым актам?

- А) Только правила поведения людей в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Б) Только порядок организации производства в целях обеспечения пожарной безопасности.
- В) Только порядок содержания территорий и земельных участков в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Г) Только порядок содержания зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Д) Все перечисленное.

Билет 8

Вопрос 1

Что из перечисленного запрещается правилами противопожарного режима?

- А) Хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, веществ и газов, а также изделий в аэрозольной упаковке.
- Б) Установка дверей эвакуационных выходов после проведенной перепланировки, предусмотренной и утвержденной проектной документацией.
- В) Изменение предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности зданий после проведения экспертизы проектной документации.

Г) Проведение уборки помещений и стирки одежды с применением средств, в которых содержатся поверхностно-активные вещества.

Вопрос 2

В каком варианте ответа правильно указана классификация пожароопасных зон?

- А) П-I, П-II, П-III.
- Б) П-I, П-II, П-IIa, П-III.
- В) П-I, П-II, П-IIa, П-IIб.
- Г) П-I, П-II, П-IIa, П-IIIa.

Вопрос 3

В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов?

- А) Свежевыкрашенными перед каждой погрузкой.
- Б) В исправном виде и очищенными от посторонних веществ и материалов.
- В) Прошедшими перед погрузкой внеплановое техобслуживание.
- Г) В любом пригодном для использования виде.

Вопрос 4

Что должны сделать руководители и работники организаций в промежуток времени от вызова пожарных до их приезда на объект возгорания?

- А) Обеспечить сохранность вещественных доказательств причин возгорания.
- Б) Организовать эвакуацию материальных ценностей и документации.
- В) Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей - меры по тушению пожара в начальной стадии.
- Г) Осуществить аварийное отключение всех инженерных сетей.

Вопрос 5

Что из перечисленного необходимо для процесса горения?

- А) Только горючая среда.
- Б) Только источник зажигания.
- В) Только окислители.
- Г) Всё перечисленное.

Вопрос 6

В каком из перечисленных случаев проводится внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки?

- А) Только при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.
- Б) Только по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при

установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности.

В) Только после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Г) Только при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Д) В любом из перечисленных случаев.

Вопрос 7

Какие средства коллективной защиты от статического электричества предусмотрены федеральными нормами и правилами?

А) Все перечисленные средства.

Б) Только заземляющие устройства.

В) Только нейтрализаторы.

Г) Только увлажняющие устройства.

Д) Только антиэлектростатические вещества.

Е) Только экранирующие устройства.

Вопрос 8

Какой противопожарный инструктаж должен проводиться исполнителям перед проведением разовых огневых работ?

А) Повторный.

Б) Целевой.

В) Первичный.

Г) Внеплановый.

Вопрос 9

Какой должна быть толщина вертикальных стенок дымовых труб печного отопления из глиняного кирпича или из жаростойкого бетона?

А) Кирпичных - не менее 100 мм, бетонных - не менее 50 мм.

Б) Кирпичных - не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм.

В) Кирпичных - не менее 130 мм, бетонных - не менее 70 мм.

Г) Кирпичных - не менее 150 мм, бетонных - не менее 100 мм.

Вопрос 10

Какая информация должна содержаться в журнале учёта огнетушителей на объекте?

А) Только марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки.

Б) Только параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя) .

В) Только дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушителя.

Г) Только дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организации, производившей перезарядку.

- Д) Только должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица.
- Е) Вся перечисленная информация.

Билет 9

Вопрос 1

Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?

- А) Осуществление профилактики пожаров.
- Б) Спасение людей и имущества при пожарах, во время проведения аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.
- В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
- Г) Оказание медицинской (врачебной) помощи пострадавшим.
- Д) Все перечисленное входит в задачи добровольной пожарной охраны.

Вопрос 2

Какой из перечисленных видов пожарной охраны не предусмотрен федеральным законодательством?

- А) Государственная противопожарная служба.
- Б) Межведомственная пожарная охрана.
- В) Муниципальная пожарная охрана.

Вопрос 3

Для какой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности не нормируется предел огнестойкости строительных конструкций?

- А) I (первый).
- Б) II (второй).
- В) III (третий).
- Г) IV (четвёртый).
- Д) V (пятый).

Вопрос 4

Какой порядок обращения с промасленной ветошью устанавливается правилами противопожарного режима? Выберите два правильных варианта ответа.

**Может быть несколько верных вариантов*

- А) Хранение в металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой.
- Б) Хранение в одноразовой герметичной таре.
- В) Удаление по мере наполнения тары, но не реже 1 раза в сутки.
- Г) Сбор в одноразовую вентилируемую тару, препятствующую накоплению испарений.
- Д) Утилизация в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Вопрос 5

Какие из перечисленных объектов относятся к классу обычных объектов по степени опасности поражения молнией согласно федеральным нормам и правилам?

- А) Только жилые и административные строения.
- Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.
- В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения.
- Г) Все перечисленные объекты.

Вопрос 6

К какой категории относится помещение, в котором обращаются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива?

- А) К категории А (повышенная взрывопожароопасность).
- Б) К категории Б (взрывопожароопасность).
- В) К категории Г (умеренная пожароопасность).
- Г) К категории Д (пониженная пожароопасность).

Вопрос 7

На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться прожекторы?

- А) На расстоянии не менее 0,5 м.
- Б) На расстоянии не менее 1,0 м.
- В) На расстоянии не менее 1,5 м.
- Г) На расстоянии не менее 2,0 м.
- Д) На безопасном расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию прожектора.

Вопрос 8

Какие из перечисленных сведений, помимо адреса объекта защиты, необходимо сообщить во время звонка в пожарную охрану в случае возникновения пожара? Выберите два правильных варианта ответа.

**Может быть несколько верных вариантов*

- А) Количество пострадавших.
- Б) Причину возгорания.
- В) Фамилию сообщającego информацию.
- Г) Масштаб возгорания (число домов, квартир и других объектов в зоне возгорания).
- Д) Наименование объекта и место возникновения пожара.

Вопрос 9

Какую высоту должно иметь ограждение места проведения сварочных работ на объекте защиты?

- А) Не менее 1,5 м.

- Б) Не менее 1,6 м.
- В) Не менее 1,7 м.
- Г) Не менее 1,8 м.

Вопрос 10

Какое определение соответствует термину "профилактика пожаров" согласно федеральным правовым актам?

- А) Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Б) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.
- В) Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
- Г) Проверка соответствующими федеральными органами исполнительной власти выполнения требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.
- Д) Реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Билет 10

Вопрос 1

Какой противопожарный инструктаж проводится с работниками организации при приёме на работу?

- А) Вводный.
- Б) Целевой.
- В) Повторный.
- Г) Внеплановый.

Вопрос 2

Кто обязан исполнять указания руководителя тушения пожара?

- А) Только бойцы пожарной части, прибывшие для тушения пожара.
- Б) Только личный состав пожарной охраны и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности организации.
- В) Только личный состав пожарной охраны и руководство организации.
- Г) Все без исключения присутствующие на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.

Вопрос 3

Как должны храниться баллоны с горючим газом?

- А) В помещении совместно с баллонами с кислородом при наличии не менее 2 огнетушителей.
- Б) В помещении совместно с баллонами с токсичными газами при наличии приточно-вытяжной вентиляции.
- В) В помещении совместно с другими веществами, материалами и оборудованием.
- Г) Отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

Вопрос 4

Что запрещается делать при проведении огневых работ?

- А) Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
- Б) Предоставлять доступ кислорода в помещение, где проводятся огневые работы, посредством проветривания.
- В) Герметизировать сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары.
- Г) Вносить изменения в состав бригады исполнителей огневых работ.

Вопрос 5

Сколько огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?

- А) Не менее 2 огнетушителей.
- Б) Не менее 4 огнетушителей.
- В) Не менее 6 огнетушителей.
- Г) Не менее 8 огнетушителей.

Вопрос 6

Какая из перечисленных мер электробезопасности должна быть принята в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал?

- А) Должны быть отключены электропотребители дежурного освещения.
- Б) Должны быть отключены установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения.
- В) Должны быть отключены установки пожарной и охранно-пожарной сигнализаций.
- Г) Должны быть отключены бытовые электроприборы и электропотребители рабочего освещения.

Вопрос 7

Какая из перечисленных неисправностей печей и других отопительных приборов является основанием для запрещения их эксплуатации согласно федеральным нормам и правилам пожарной безопасности?

- А) Только отсутствие противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов.
- Б) Только отсутствие предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).
- В) Только наличие прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
- Г) Все перечисленные неисправности.

Вопрос 8

В течение какого времени кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?

- А) В течение 1 часа.
- Б) Время зависит от типа систем противопожарной защиты.
- В) В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
- Г) В течение не более 2 часов.

Вопрос 9

На какие группы по горючести подразделяются строительные материалы?

- А) На группы А, Б, В и Д.
- Б) На невоспламеняющиеся, плохогорючие и легкогорючие.
- В) На горючие (Г) и негорючие (НГ).
- Г) На группы А, В, С и Д.

Вопрос 10

В каком случае допускается хранить в одном помещении кислородные баллоны, карбид кальция и краски?

- А) Только если это разрешено лицом, ответственным за безопасное производство работ.
- Б) Только если расстояние между ними не менее 5 м.
- В) Только если это вызвано производственной необходимостью.
- Г) Ни в каком случае.

Билет 11

Вопрос 1

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации непосредственно на рабочем месте?

- А) Вводный.
- Б) Целевой.
- В) Первичный.
- Г) Внеплановый.

Вопрос 2

Что не входит в компетенцию государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору?

- А) Проведение проверок деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований и других мероприятий по контролю.
- В) Проведение дознаний по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.
- Г) Проведение тренировочных занятий с личным составом объектовых пожарных формирований.

Вопрос 3

Какой противопожарный инструктаж должен быть проведен в организации при подготовке к проведению собрания трудового коллектива с количеством участников более 100 человек?

- А) Повторный.
- Б) Целевой.

- В) Первичный.
- Г) Внеплановый.

Вопрос 4

Как следует определять категорию наружной установки по пожарной опасности?

- А) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной.
- Б) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наименее опасной к наиболее опасной.
- В) Путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной или от наименее опасной к наиболее опасной.

Вопрос 5

Как классифицируется пожарозащищенное электрооборудование согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

- А) По степени защиты от проникновения внутрь горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- Б) По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- В) По уровням и степени защиты от проникновения внутрь легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, предусмотренным производителями электрооборудования.
- Г) По классам герметичности (предотвращение проникновения жидких и газообразных сред), а также стойкости к внешним воздействиям (механическим, химическим и электромагнитным).

Вопрос 6

Какой класс пожаров соответствует горению газообразных веществ?

- А) Класс А.
- Б) Класс В.
- В) Класс С.
- Г) Класс D.

Вопрос 7

Какой цвет, в соответствии с ГОСТ 12.4.026, должен присутствовать во внешнем оформлении пожарных шкафов?

- А) Жёлтый.
- Б) Белый.
- В) Красный.
- Г) Синий.

Вопрос 8

На каком максимальном расстоянии друг от друга по длине коридоров должны устанавливаться эвакуационные знаки пожарной безопасности?

- А) На расстоянии 20 м.
- Б) На расстоянии 25 м.
- В) На расстоянии 30 м.
- Г) На расстоянии 35 м.

Вопрос 9

От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?

- А) От осадков в виде дождя и снега.
- Б) От солнечного и иного теплового воздействия.
- В) От сильного ветра.
- Г) От всех перечисленных видов атмосферного воздействия.

Вопрос 10

Что из перечисленного в обязательном порядке должно быть установлено на транспортных средствах, осуществляющих перевозку пожаровзрывоопасных веществ?

- А) Красные флажки.
- Б) Знаки безопасности.
- В) Световая сигнализация.
- Г) Все перечисленное.

Билет 12

Вопрос 1

Какими средствами пожаротушения в обязательном порядке должно быть обеспечено место варки битума?

- А) Огнетушителем, ведром с водой.
- Б) Ящиком с сухим песком, лопатами и огнетушителем.
- В) Только средствами автоматического пожаротушения.
- Г) Любым из перечисленных средств.

Вопрос 2

Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?

- А) Осуществление профилактики пожаров.
- Б) Спасение людей и имущества при пожарах, во время проведения аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.
- В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
- Г) Оказание медицинской (врачебной) помощи пострадавшим.
- Д) Все перечисленное входит в задачи добровольной пожарной охраны.

Вопрос 3

Какова нормативная периодичность перезарядки углекислотных огнетушителей?

- А) Не реже 1 раза в год.
- Б) Не реже 1 раза в 3 года.
- В) Не реже 1 раза в 2 года.

Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 4

Как происходит автоматическое включение дренчерных установок?

- А) Только по сигналу побудительной системы.
- Б) Только по сигналу пожарных извещателей установок пожарной сигнализации.
- В) Только по сигналу датчиков технологического оборудования.
- Г) По сигналу одного из перечисленных технических средств или их совокупности.

Вопрос 5

Какой порядок обращения с промасленной ветошью устанавливается правилами противопожарного режима? Выберите два правильных варианта ответа.

**Может быть несколько верных вариантов*

- А) Хранение в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой.
- Б) Хранение в одноразовой герметичной таре.
- В) Удаление по мере наполнения тары, но не реже 1 раза в сутки.
- Г) Сбор в одноразовую вентилируемую тару, препятствующую накоплению испарений.
- Д) Утилизация в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Вопрос 6

Какой класс веществ не имеет подкласса пожара согласно нормативной классификации?

- А) Твёрдые вещества.
- Б) Жидкие вещества.
- В) Газообразные вещества.
- Г) Металлы и металлосодержащие вещества.

Вопрос 7

Как следует хранить баллоны с горючим газом, не имеющие башмаков?

- А) В вертикальном положении в специальных гнездах.
- Б) В вертикальном положении в клетях.
- В) В горизонтальном положении на рамах или стеллажах.
- Г) В вертикальном положении в любых устройствах, исключающих падение баллонов.

Вопрос 8

Как должна осуществляться доставка газовых баллонов к месту проведения сварочных работ?

- А) На специально оборудованных тележках, носилках, санках.
- Б) Переносом на руках.
- В) Перекачиванием по земле.
- Г) Любым из перечисленных способов.

Вопрос 9

В каком случае допускается эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?

- А) Только если это обусловлено производственной необходимостью.
- Б) Только если на это есть разрешение ответственного за пожарную безопасность помещения, в котором установлен электронагревательный прибор.
- В) Только если это не угрожает жизни и здоровью людей.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 10

Что должны сделать руководители и работники организаций в промежуток времени от вызова пожарных до их приезда на объект возгорания?

- А) Обеспечить сохранность вещественных доказательств причин возгорания.
- Б) Организовать эвакуацию материальных ценностей и документации.
- В) Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей - меры по тушению пожара в начальной стадии.
- Г) Осуществить аварийное отключение всех инженерных сетей.

Билет 13

Вопрос 1

Какие электронагревательные приборы разрешается использовать в помещениях складов?

- А) Приборы, выполненные во взрывозащищенном исполнении.
- Б) Приборы, имеющие терморегуляторы.
- В) Любые электронагревательные приборы, разрешенные к эксплуатации в складских помещениях.
- Г) Эксплуатация электронагревательных приборов на складах запрещается.

Вопрос 2

Какие средства коллективной защиты от статического электричества предусмотрены федеральными нормами и правилами?

- А) Все перечисленные средства.
- Б) Только заземляющие устройства.
- В) Только нейтрализаторы.
- Г) Только увлажняющие устройства.
- Д) Только антиэлектростатические вещества.
- Е) Только экранирующие устройства.

Вопрос 3

Какой цвет, в соответствии с ГОСТ 12.4.026, должен присутствовать во внешнем оформлении пожарных шкафов?

- А) Жёлтый.

- Б) Белый.
- В) Красный.
- Г) Синий.

Вопрос 4

На каком расстоянии от места проведения огневых работ следует размещать переносные ацетиленовые генераторы?

- А) На расстоянии не менее 3 м.
- Б) На расстоянии не менее 5 м.
- В) На расстоянии не менее 8 м.
- Г) На расстоянии не менее 10 м.

Вопрос 5

С какой периодичностью должны проводиться технический осмотр и проверка работоспособности пожарных гидрантов и пожарных кранов?

- А) Не реже 1 раза в 3 месяца.
- Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.
- В) Не реже 1 раза в год.
- Г) Не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 6

Какую высоту должно иметь ограждение места проведения сварочных работ на объекте защиты?

- А) Не менее 1,5 м.
- Б) Не менее 1,6 м.
- В) Не менее 1,7 м.
- Г) Не менее 1,8 м.

Вопрос 7

Какие из перечисленных операций необходимы для подготовки технологического оборудования к огневым работам?

- А) Только пропарка оборудования.
- Б) Только промывка оборудования.
- В) Только очистка оборудования от пожаровзрывоопасных веществ.
- Г) Пропарка, промывка, очистка оборудования, освобождение от пожаровзрывоопасных веществ и отключение от действующих коммуникаций.

Вопрос 8

Что не входит в компетенцию государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору?

- А) Проведение проверок деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований и других мероприятий по контролю.
- В) Проведение дознаний по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.
- Г) Проведение тренировочных занятий с личным составом объектовых пожарных формирований.

Вопрос 9

Где должны располагаться аппараты для отключения электроснабжения склада?

- А) Внутри складского помещения на огражденной площадке.
- Б) Вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
- В) Место расположения аппаратов не регламентируется.
- Г) Внутри складского помещения в любом удобном месте.

Вопрос 10

Какое количество горючих веществ разрешается хранить на рабочем месте при проведении окрасочных работ?

- А) Не более сменной потребности.
- Б) Не более трёхдневной потребности.
- В) Не более недельной потребности.
- Г) Не более суточной потребности.

Билет 14

Вопрос 1

При каком максимальном напряжении питания электрооборудования в случае его возгорания для тушения разрешается применять углекислотные огнетушители?

- А) При напряжении 1 кВ
- Б) При напряжении 6 кВ
- В) При напряжении 10 кВ
- Г) При напряжении 32 кВ

Ссылка на НТД:

Вопрос 2

Какой из перечисленных видов пожарной охраны не предусмотрен федеральным законодательством?

- А) Государственная противопожарная служба.
- Б) Межведомственная пожарная охрана.
- В) Муниципальная пожарная охрана.

Вопрос 3

На каком минимальном расстоянии от объектов защиты допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений?

- А) На расстоянии 25 м.
- Б) На расстоянии 35 м.
- В) На расстоянии 40 м.
- Г) На расстоянии 50 м.

Вопрос 4

Что из перечисленного не входит в компетенцию органов государственного пожарного надзора?

- А) Организация и проведение проверки деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение дознания по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.

- В) Организация и проведение противопожарных тренировок в поднадзорных организациях.
- Г) Рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Вопрос 5

На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться прожекторы?

- А) На расстоянии не менее 0,5 м.
- Б) На расстоянии не менее 1,0 м.
- В) На расстоянии не менее 1,5 м.
- Г) На расстоянии не менее 2,0 м.
- Д) На безопасном расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию прожектора.

Вопрос 6

Для каких целей разрешается использовать чердаки и вентиляционные камеры?

- А) Для организации производственных участков.
- Б) Для хранения продукции.
- В) Для хранения оборудования.
- Г) Ни для каких целей.

Вопрос 7

В течение какого времени кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?

- А) Время зависит от типа систем противопожарной защиты.
- Б) В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
- В) В течение не более 2 часов.
- Г) В течение 1 часа.

Вопрос 8

Как классифицируется пожарозащищённое электрооборудование согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

- А) По степени защиты от проникновения внутрь горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- Б) По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твёрдых предметов, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- В) По уровням и степени защиты от проникновения внутрь легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, предусмотренным производителями электрооборудования.
- Г) По классам герметичности (предотвращение проникновения жидких и газообразных сред), а также стойкости к внешним воздействиям (механическим, химическим и электромагнитным).

Вопрос 9

От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?

- А) От осадков в виде дождя и снега.
- Б) От солнечного и иного теплового воздействия.
- В) От сильного ветра.
- Г) От всех перечисленных видов атмосферного воздействия.

Вопрос 10

Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?

- А) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
- Б) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
- В) Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".
- Г) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Билет 15

Вопрос 1

Какими полномочиями наделён законодательством Российской Федерации руководитель тушения пожара?

- А) Только определять зону пожара.
- Б) Только приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зонах воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий.
- В) Только использовать при необходимости дополнительно имеющиеся в наличии у собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества.
- Г) Только ограничивать или запрещать доступ к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
- Д) Только принимать решения, ограничивающие права должностных лиц и граждан в зоне пожара.
- Е) Всеми перечисленными полномочиями.

Вопрос 2

Что из перечисленного разрешается делать при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?

- А) Определять утечки газа из газопроводов, газового оборудования и арматуры путём обмыливания.
- Б) Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.
- В) Эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
- Г) Эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива.

Вопрос 3

На какие классы по пожарной опасности подразделяются строительные конструкции в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности?

- А) На непожароопасные (K0), малопожароопасные (K1), умереннопожароопасные (K2), пожароопасные (K3).
- Б) На непожароопасные (А), малопожароопасные (Б), пожароопасные (С).
- В) На пожаробезопасные (K0), слабопожароопасные (K1), среднепожароопасные (K2), крайнепожароопасные (K3).

Вопрос 4

К какой группе по пожаровзрывоопасности относится среда, в которой возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара?

- А) К группе пожароопасных сред.
- Б) К группе пожаровзрывоопасных сред.
- В) К группе взрывоопасных сред.
- Г) К группе пожаробезопасных сред.

Вопрос 5

Сколько огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?

- А) Не менее 2 огнетушителей.
- Б) Не менее 4 огнетушителей.
- В) Не менее 6 огнетушителей.
- Г) Не менее 8 огнетушителей.

Вопрос 6

Как должны храниться баллоны с горючим газом?

- А) В помещении совместно с баллонами с кислородом при наличии не менее 2 огнетушителей.
- Б) В помещении совместно с баллонами с токсичными газами при наличии приточно-вытяжной вентиляции.
- В) В помещении совместно с другими веществами, материалами и оборудованием.
- Г) Отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

Вопрос 7

Как следует определять категорию наружной установки по пожарной опасности?

- А) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной.
- Б) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наименее опасной к наиболее опасной.

В) Путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной или от наименее опасной к наиболее опасной.

Вопрос 8

При каком условии запрещается производить погрузку-разгрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ в автотранспортное средство?

- А) При сильном ветре.
- Б) При работающем двигателе автомобиля.
- В) При отсутствии на автомобиле искрогасителя.
- Г) При нахождении водителя в кабине автомобиля.

Вопрос 9

Какой класс пожаров соответствует горению газообразных веществ?

- А) Класс А.
- Б) Класс В.
- В) Класс С.
- Г) Класс D.

Вопрос 10

Какие из перечисленных объектов относятся к классу обычных объектов по степени опасности поражения молнией согласно федеральным нормам и правилам?

- А) Только жилые и административные строения.
- Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.
- В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения.
- Г) Все перечисленные объекты.

Билет 16

Вопрос 1

Какова нормативная периодичность перезарядки огнетушителей транспортных средств, исключая порошковые огнетушители, устанавливаемые вне кабины или салона, и использованные огнетушители?

- А) Не реже 1 раза в год.
- Б) Не реже 1 раза в 3 года.
- В) Не реже 1 раза в 2 года.
- Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 2

Какую из перечисленных функций выполняют пожарные оповещатели?

- А) Функцию передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте.

- Б) Функцию формирования служебных и контрольно-диагностических извещений.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию передачи и приема команд телеуправления.

Вопрос 3

Какое из перечисленных определений соответствует понятию предела огнестойкости конструкций согласно федеральному законодательству?

- А) Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.
- Б) Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.
- В) Промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.
- Г) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.

Вопрос 4

Какое наказание, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, влечёт нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- А) Только штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
- Б) Только ограничение свободы на срок до 3 лет.
- В) Только принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
- Г) Только лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
- Д) Все перечисленные виды наказаний, применяемые по решению суда.

Вопрос 5

Пожар какого из перечисленных классов следует тушить водными огнетушителями с отсутствием в их заряде специальных добавок?

- А) Пожар класса А.
- Б) Пожар класса В.
- В) Пожар класса С.
- Г) Пожар класса D.
- Д) Все перечисленные пожары.

Вопрос 6

Какова периодичность проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем?

- А) 1 раз в 3 года.
- Б) 1 раз в 2 года.
- В) 1 раз в год.
- Г) 1 раз в полгода.

Вопрос 7

Какие из перечисленных сведений, помимо адреса объекта защиты, необходимо сообщить во время звонка в пожарную охрану в случае возникновения пожара? Выберите два правильных варианта ответа.

**Может быть несколько верных вариантов*

- А) Количество пострадавших.
- Б) Причину возгорания.
- В) Фамилию сообщającego информацию.
- Г) Масштаб возгорания (число домов, квартир и других объектов в зоне возгорания).
- Д) Наименование объекта и место возникновения пожара.

Вопрос 8

Что относится к ведомственной пожарной охране?

- А) Частная пожарная охрана.
- Б) Добровольная пожарная охрана.
- В) Все ответы верны

Вопрос 9

Что из перечисленного не относится к свойствам пожарной опасности строительных, текстильных и кожевенных материалов согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

- А) Горючесть.
- Б) Способность к тлению.
- В) Воспламеняемость.
- Г) Способность распространения пламени по поверхности.
- Д) Дымообразующая способность.
- Е) Токсичность продуктов горения.

Вопрос 10

В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов?

- А) Свежевыкрашенными перед каждой погрузкой.
- Б) В исправном виде и очищенными от посторонних веществ и материалов.
- В) Прошедшими перед погрузкой внеплановое техобслуживание.
- Г) В любом пригодном для использования виде.

Билет №17

Вопрос 1

Какой из перечисленных способов оповещения людей о пожаре предусмотрен соответствующим техническим регламентом?

- А) Только подача звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.
- Б) Только трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.
- В) Только включение эвакуационного (аварийного) освещения.
- Г) Все перечисленные способы, а также их сочетания.

Вопрос 2

Что должны сделать руководители и работники организаций в промежуток времени от вызова пожарных до их приезда на объект возгорания?

- А) Обеспечить сохранность вещественных доказательств причин возгорания.
- Б) Организовать эвакуацию материальных ценностей и документации.
- В) Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей - меры по тушению пожара в начальной стадии.
- Г) Осуществить аварийное отключение всех инженерных сетей.

Вопрос 3

Какой класс пожаров соответствует горению газообразных веществ?

- А) Класс А.
- Б) Класс В.
- В) Класс С.
- Г) Класс D.

Ссылка на НТД:

Вопрос 4

Где должны располагаться аппараты для отключения электроснабжения склада?

- А) Место расположения аппаратов не регламентируется.
- Б) Внутри складского помещения на ограждённой площадке.
- В) Вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
- Г) Внутри складского помещения в любом удобном месте.

Вопрос 5

Пожар какого из перечисленных классов следует тушить водными огнетушителями с отсутствием в их заряде специальных добавок?

- А) Пожар класса А.
- Б) Пожар класса В.
- В) Пожар класса С.
- Г) Пожар класса D.
- Д) Все перечисленные пожары.

Вопрос 6

Что из перечисленного запрещается правилами противопожарного режима?

- А) Хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, веществ и газов, а также изделий в аэрозольной упаковке.
- Б) Установка дверей эвакуационных выходов после проведенной перепланировки, предусмотренной и утвержденной проектной документацией.
- В) Изменение предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности зданий после проведения экспертизы проектной документации.
- Г) Проведение уборки помещений и стирки одежды с применением средств, в которых содержатся поверхностно-активные вещества.

Вопрос 7

При каком условии запрещается производить погрузку-разгрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ в автотранспортное средство?

- А) При сильном ветре.
- Б) При работающем двигателе автомобиля.
- В) При отсутствии на автомобиле искрогасителя.
- Г) При нахождении водителя в кабине автомобиля.

Вопрос 8

Как происходит автоматическое включение дренчерных установок?

- А) Только по сигналу побудительной системы.
- Б) Только по сигналу пожарных извещателей установок пожарной сигнализации.
- В) Только по сигналу датчиков технологического оборудования.
- Г) По сигналу одного из перечисленных технических средств или их совокупности.

Вопрос 9

Как следует определять категорию наружной установки по пожарной опасности?

- А) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной.
- Б) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наименее опасной к наиболее опасной.
- В) Путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной или от наименее опасной к наиболее опасной.

Вопрос 10

Какие из перечисленных операций необходимы для подготовки технологического оборудования к огневым работам?

- А) Только пропарка оборудования.
- Б) Только промывка оборудования.
- В) Только очистка оборудования от пожаровзрывоопасных веществ.

Г) Пропарка, промывка, очистка оборудования, освобождение от пожаровзрывоопасных веществ и отключение от действующих коммуникаций.

Билет 18

Вопрос 1

В каком количестве должны храниться легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в цеховых кладовых?

- А) В количестве, не превышающем суточную потребность.
- Б) В количестве, не превышающем сменную потребность.
- В) В количестве, не превышающем трёхдневную потребность.
- Г) В количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы.

Вопрос 2

Какой из перечисленных способов оповещения людей о пожаре предусмотрен соответствующим техническим регламентом?

- А) Только подача звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.
- Б) Только трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.
- В) Только включение эвакуационного (аварийного) освещения.
- Г) Все перечисленные способы, а также их сочетания.

Вопрос 3

Какой должна быть толщина вертикальных стенок дымовых труб печного отопления из глиняного кирпича или из жаростойкого бетона?

- А) Кирпичных - не менее 100 мм, бетонных - не менее 50 мм.
- Б) Кирпичных - не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм.
- В) Кирпичных - не менее 130 мм, бетонных - не менее 70 мм.
- Г) Кирпичных - не менее 150 мм, бетонных - не менее 100 мм.

Вопрос 4

На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов)?

- А) На негорючие, трудногорючие и горючие.
- Б) На невоспламеняющиеся, плохогорючие и легкогорючие.
- В) На невоспламеняющиеся, плохогорючие, горючие и легкогорючие.
- Г) На негорючие, плохогорючие, легкогорючие.

Вопрос 5

Какие из перечисленных выходов можно отнести к эвакуационным?

- А) Выходы, которые ведут из помещений любого этажа, кроме первого, на лестницу 3 типа.
- Б) Выходы, в которых установлены подъемно-опускные двери.
- В) Вращающиеся двери и турникеты.
- Г) Все перечисленные выходы.

Вопрос 6

Что из перечисленного входит в определение термина "противопожарный режим" согласно федеральным правовым актам?

- А) Только правила поведения людей в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Б) Только порядок организации производства в целях обеспечения пожарной безопасности.
- В) Только порядок содержания территорий и земельных участков в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Г) Только порядок содержания зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Д) Всё перечисленное.

Вопрос 7

Где разрешается промывать инструмент, применяемый при производстве работ с горючими веществами?

- А) Только на открытой площадке.
- Б) Только непосредственно на месте производства работ.
- В) Только на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
- Г) Во всех перечисленных местах.

Вопрос 8

К какой категории относится помещение, в котором обращаются негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива?

- А) К категории А (повышенная взрывопожароопасность).
- Б) К категории Б (взрывопожароопасность).
- В) К категории Г (умеренная пожароопасность).
- Г) К категории Д (пониженная пожароопасность).

Вопрос 9

Какую функцию выполняют пожарные извещатели как техническое средство системы пожарной безопасности?

- А) Функцию формирования сигнала о пожаре.
- Б) Функцию предотвращения или ограничения опасности задымления зданий и сооружений при пожаре.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию предотвращения возникновения и развития пожара.

Вопрос 10

Какие предельные состояния учтены в обозначении предела огнестойкости REI?

- А) Потеря несущей способности, потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности.

Б) Потеря несущей способности, потеря целостности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

В) Потеря несущей способности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

Г) Потеря целостности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

Билет 19

Вопрос 1

Какова периодичность проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в 2 года.

В) 1 раз в год.

Г) 1 раз в полгода.

Вопрос 2

Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?

А) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Б) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

В) Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".

Г) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Вопрос 3

В каком варианте ответа правильно указана классификация пожароопасных зон?

А) П-I, П-II, П-III.

Б) П-I, П-II, П-IIa, П-III.

В) П-I, П-II, П-IIa, П-IIб.

Г) П-I, П-II, П-IIa, П-IIIa.

Вопрос 4

В каких единицах измерения устанавливается предел огнестойкости строительных конструкций по времени?

А) В секундах.

Б) В минутах.

В) В часах.

Г) В сутках.

Вопрос 5

К какой категории относится помещение, в котором обращаются негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива?

- А) К категории А (повышенная взрывопожароопасность).
- Б) К категории Б (взрывопожароопасность).
- В) К категории Г (умеренная пожароопасность).
- Г) К категории Д (пониженная пожароопасность).

Вопрос 6

Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество?

- А) Пониженная концентрация кислорода.
- Б) Повышенный уровень проникающей радиации.
- В) Повышенный уровень электромагнитного поля.
- Г) Повышенная доза ионизирующего излучения.

Вопрос 7

На какие группы по горючести подразделяются строительные материалы?

- А) На группы А, Б, В и Д.
- Б) На невоспламеняющиеся, плохогорючие и легкогорючие.
- В) На горючие (Г) и негорючие (НГ).
- Г) На группы А, В, С и Д.

Вопрос 8

Какими средствами пожаротушения в обязательном порядке должно быть обеспечено место варки битума?

- А) Огнетушителем, ведром с водой.
- Б) Ящиком с сухим песком, лопатами и огнетушителем.
- В) Только средствами автоматического пожаротушения.
- Г) Любым из перечисленных средств.

Вопрос 9

Что из перечисленного в обязательном порядке должно быть установлено на транспортных средствах, осуществляющих перевозку пожаровзрывоопасных веществ?

- А) Красные флажки.
- Б) Знаки безопасности.
- В) Световая сигнализация.
- Г) Всё перечисленное.

Вопрос 10

При каком максимальном напряжении питания электрооборудования в случае его возгорания для тушения разрешается применять углекислотные огнетушители?

- А) При напряжении 1 кВ.
- Б) При напряжении 6 кВ.
- В) При напряжении 10 кВ.
- Г) При напряжении 32 кВ.

Билет 20

Вопрос 1

Какое количество горючих веществ разрешается хранить на рабочем месте при проведении окрасочных работ?

- А) Не более сменной потребности.
- Б) Не более трёхдневной потребности.
- В) Не более недельной потребности.
- Г) Не более суточной потребности.

Вопрос 2

Какие предельные состояния учтены в обозначении предела огнестойкости REI?

- А) Потеря несущей способности, потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности.
- Б) Потеря несущей способности, потеря целостности и достижение предельной величины плотности теплового потока.
- В) Потеря несущей способности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.
- Г) Потеря целостности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

Вопрос 3

К какому классу по виду горючего материала относятся пожары твердых горючих веществ и материалов?

- А) К классу А.
- Б) К классу В.
- В) К классу С.
- Г) К классу Е.

Вопрос 4

Какое определение соответствует понятию "пожарная профилактика" согласно федеральному законодательству?

- А) Спасение людей и материальных ценностей при возникновении пожара.
- Б) Ограничение распространения пожара.
- В) Создание условий для успешного тушения пожаров.
- Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Вопрос 5

На каком минимальном расстоянии от объектов защиты допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений?

- А) На расстоянии 25 м.
- Б) На расстоянии 35 м.
- В) На расстоянии 40 м.
- Г) На расстоянии 50 м.

Вопрос 6

На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться прожекторы?

- А) На расстоянии не менее 0,5 м.
- Б) На расстоянии не менее 1,0 м.
- В) На расстоянии не менее 1,5 м.
- Г) На расстоянии не менее 2,0 м.
- Д) На безопасном расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию прожектора.

Вопрос 7

Какой из перечисленных правовых актов входит в число основных нормативных документов, регламентирующих осуществление пожарной безопасности производства в Российской Федерации?

- А) Только Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
- Б) Только Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- В) Только Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
- Г) Все перечисленные правовые акты.

Вопрос 8

Что не входит в компетенцию государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору?

- А) Проведение проверок деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований и других мероприятий по контролю.
- В) Проведение дознаний по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.
- Г) Проведение тренировочных занятий с личным составом объектовых пожарных формирований.

Вопрос 9

Какой цвет, в соответствии с ГОСТ 12.4.026, должен присутствовать во внешнем оформлении пожарных шкафов?

- А) Жёлтый.
- Б) Белый.
- В) Красный.
- Г) Синий.

Вопрос 10

На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов)?

- А) На негорючие, трудногорючие и горючие.
- Б) На невоспламеняющиеся, плохогорючие и легкогорючие.
- В) На невоспламеняющиеся, плохогорючие, горючие и легкогорючие.
- Г) На негорючие, плохогорючие, легкогорючие.

Вопрос 1

Какие из перечисленных объектов относятся к классу специальных объектов по степени опасности поражения молнией согласно федеральным нормам и правилам?

- А) Жилые и административные строения.
- Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.
- В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства.
- Г) Все перечисленные объекты.

Вопрос 2

С какой периодичностью должны проводиться технический осмотр и проверка работоспособности пожарных гидрантов и пожарных кранов?

- А) Не реже 1 раза в 3 месяца.
- Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.
- В) Не реже 1 раза в год.
- Г) Не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 3

Что из перечисленного разрешается делать при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

- А) Полностью закрывать в зимний период обводной клапан калорифера.
- Б) Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
- В) Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.
- Г) Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

Вопрос 4

На каком расстоянии от места проведения огневых работ следует размещать переносные ацетиленовые генераторы?

- А) На расстоянии не менее 3 м.
- Б) На расстоянии не менее 5 м.
- В) На расстоянии не менее 8 м.
- Г) На расстоянии не менее 10 м.

Вопрос 5

Что относится к ведомственной пожарной охране?

- А) Частная пожарная охрана.
- Б) Добровольная пожарная охрана.
- В) Все ответы верны

Вопрос 6

Что из перечисленного относится к первичным средствам пожаротушения?

- А) Только переносные и передвижные огнетушители.
- Б) Только пожарные краны и средства обеспечения их использования.
- В) Только пожарный инвентарь.
- Г) Только покрывала для изоляции очага возгорания.
- Д) Только переносные генераторные аэрозольные огнетушители.

Е) Все перечисленное.

Вопрос 7

Где разрешается промывать инструмент, применяемый при производстве работ с горючими веществами?

- А) Только на открытой площадке.
- Б) Только непосредственно на месте производства работ.
- В) Только на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
- Г) Во всех перечисленных местах.

Вопрос 8

В каком количестве должны храниться легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в цеховых кладовых?

- А) В количестве, не превышающем суточную потребность.
- Б) В количестве, не превышающем сменную потребность.
- В) В количестве, не превышающем трехдневную потребность.
- Г) В количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы.

Вопрос 9

Что из перечисленного относится ко вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

- А) Дым.
- Б) Токсичные продукты горения.
- В) Огнетушащие вещества.
- Г) Повышенная температура окружающей среды.
- Д) Все перечисленное.

Вопрос 10

В каком варианте ответа правильно указана расшифровка маркировки степени защиты оболочки электрооборудования IP34?

- А) Первая цифра обозначает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая - от проникновения воды, в данном случае электрооборудование защищено от внешних твёрдых предметов диаметром 2,5 мм и более, а также защищено от сплошного обрызгивания любого направления.
- Б) Первая цифра обозначает защиту от проникновения воды, а вторая - от попадания твёрдых предметов, в данном случае электрооборудование защищено от воды, падающей в виде дождя под углом более 60° и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 мм и более.
- В) Первая цифра обозначает защиту от проникновения пыли, а вторая - от попадания твёрдых предметов, в данном случае электрооборудование пыленепроницаемо и защищено от внешних твёрдых предметов диаметром 1 мм и более.

Билет 22

Вопрос 1

Какой из перечисленных коротких телефонных номеров зарезервирован федеральным законодательством в качестве единого номера для вызова экстренных оперативных служб и приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях?

- А) 112.
- Б) 102.
- В) 103.
- Г) 104.
- Д) 09.

Вопрос 2

На каком расстоянии от мест хранения известкового ила, удаляемого из ацетиленового генератора, разрешается курить или пользоваться открытым огнём?

- А) На расстоянии более 10 м.
- Б) На расстоянии более 5 м.
- В) На расстоянии более 7 м.
- Г) На расстоянии более 8 м.

Вопрос 3

Как должны храниться баллоны с горючим газом?

- А) В помещении совместно с баллонами с кислородом при наличии не менее 2 огнетушителей.
- Б) В помещении совместно с баллонами с токсичными газами при наличии приточно-вытяжной вентиляции.
- В) В помещении совместно с другими веществами, материалами и оборудованием.
- Г) Отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

Вопрос 4

В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов?

- А) Свежевыкрашенными перед каждой погрузкой.
- Б) В исправном виде и очищенными от посторонних веществ и материалов.
- В) Прошедшими перед погрузкой внеплановое техобслуживание.
- Г) В любом пригодном для использования виде.

Вопрос 5

Какую функцию выполняют пожарные извещатели как техническое средство системы пожарной безопасности?

- А) Функцию формирования сигнала о пожаре.
- Б) Функцию предотвращения или ограничения опасности задымления зданий и сооружений при пожаре.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию предотвращения возникновения и развития пожара.

Вопрос 6

На каком максимальном расстоянии друг от друга по длине коридоров должны устанавливаться эвакуационные знаки пожарной безопасности?

- А) На расстоянии 20 м.
- Б) На расстоянии 25 м.
- В) На расстоянии 30 м.
- Г) На расстоянии 35 м.

Вопрос 7

Какую из перечисленных функций выполняют пожарные оповещатели?

- А) Функцию передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте.
- Б) Функцию формирования служебных и контрольно-диагностических извещений.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию передачи и приема команд телеуправления.

Вопрос 8

В каком случае допускается эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?

- А) Только если это обусловлено производственной необходимостью.
- Б) Только если на это есть разрешение ответственного за пожарную безопасность помещения, в котором установлен электронагревательный прибор.
- В) Только если это не угрожает жизни и здоровью людей.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 9

Какой класс веществ не имеет подкласса пожара согласно нормативной классификации?

- А) Твёрдые вещества.
- Б) Жидкие вещества.
- В) Газообразные вещества.
- Г) Металлы и металлосодержащие вещества.

Вопрос 10

Как классифицируется пожарозащищённое электрооборудование согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

- А) По степени защиты от проникновения внутрь горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- Б) По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.

В) По уровням и степени защиты от проникновения внутрь легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, предусмотренным производителями электрооборудования.

Г) По классам герметичности (предотвращение проникновения жидких и газообразных сред), а также стойкости к внешним воздействиям (механическим, химическим и электромагнитным).

Билет 23

Вопрос 1

Что из перечисленного входит в определение термина "противопожарный режим" согласно федеральным правовым актам?

А) Только правила поведения людей в целях обеспечения пожарной безопасности.

Б) Только порядок организации производства в целях обеспечения пожарной безопасности.

В) Только порядок содержания территорий и земельных участков в целях обеспечения пожарной безопасности.

Г) Только порядок содержания зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Д) Все перечисленное.

Вопрос 2

Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?

А) Осуществление профилактики пожаров.

Б) Спасение людей и имущества при пожарах, во время проведения аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.

В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Г) Оказание медицинской (врачебной) помощи пострадавшим.

Д) Всё перечисленное входит в задачи добровольной пожарной охраны.

Вопрос 3

С какой периодичностью должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара на объектах защиты с массовым пребыванием людей?

А) Не реже 1 раза в 3 месяца.

Б) Не реже 1 раза в полугодие.

В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 4

В какой обуви запрещается входить на склад хранения баллонов с горючим газом?

А) В резиновой обуви.

Б) В валенках.

- В) В обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.
- Г) В текстильной обуви.

Вопрос 5

Какая периодичность проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений устанавливается правилами противопожарного режима?

- А) 1 раз в 2 года.
- Б) 1 раз в 5 лет.
- В) В сроки, определенные приказом по организации, но не реже 1 раза в 3 года.
- Г) В сроки, определенные приказом по организации, но не реже 1 раза в год.

Вопрос 6

Что запрещается делать при проведении огневых работ?

- А) Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
- Б) Предоставлять доступ кислорода в помещение, где проводятся огневые работы, посредством проветривания.
- В) Герметизировать сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары.
- Г) Вносить изменения в состав бригады исполнителей огневых работ.

Вопрос 7

Какое определение соответствует термину "профилактика пожаров" согласно федеральным правовым актам?

- А) Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Б) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.
- В) Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
- Г) Проверка соответствующими федеральными органами исполнительной власти выполнения требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.
- Д) Реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Вопрос 8

К какой группе по пожаровзрывоопасности относится среда, в которой возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара?

- А) К группе пожароопасных сред.
- Б) К группе пожаровзрывоопасных сред.

- В) К группе взрывоопасных сред.
- Г) К группе пожаробезопасных сред.

Вопрос 9

Какое наказание, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, влечёт нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- А) Только штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
- Б) Только ограничение свободы на срок до 3 лет.
- В) Только принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
- Г) Только лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
- Д) Все перечисленные виды наказаний, применяемые по решению суда.

Вопрос 10

Какой должна быть толщина вертикальных стенок дымовых труб печного отопления из глиняного кирпича или из жаростойкого бетона?

- А) Кирпичных - не менее 100 мм, бетонных - не менее 50 мм.
- Б) Кирпичных - не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм.
- В) Кирпичных - не менее 130 мм, бетонных - не менее 70 мм.
- Г) Кирпичных - не менее 150 мм, бетонных - не менее 100 мм.

Билет 24

Вопрос 1

В какой обуви запрещается входить на склад хранения баллонов с горючим газом?

- А) В резиновой обуви.
- Б) В валенках.
- В) В обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.
- Г) В текстильной обуви.

Вопрос 2

Какое определение соответствует термину "профилактика пожаров" согласно федеральным правовым актам?

- А) Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Б) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.
- В) Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Г) Проверка соответствующими федеральными органами исполнительной власти выполнения требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.

Д) Реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Вопрос 3

Какая информация должна содержаться в журнале учёта огнетушителей на объекте?

А) Только марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки.

Б) Только параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя) .

В) Только дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушителя.

Г) Только дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организации, производившей перезарядку.

Д) Только должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица.

Е) Вся перечисленная информация.

Вопрос 4

С какой периодичностью должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара на объектах защиты с массовым пребыванием людей?

А) Не реже 1 раза в 3 месяца.

Б) Не реже 1 раза в полугодие.

В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 5

Какие из перечисленных операций необходимы для подготовки технологического оборудования к огневым работам?

А) Только пропарка оборудования.

Б) Только промывка оборудования.

В) Только очистка оборудования от пожаровзрывоопасных веществ.

Г) Пропарка, промывка, очистка оборудования, освобождение от пожаровзрывоопасных веществ и отключение от действующих коммуникаций.

Вопрос 6

Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности?

А) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Б) Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

В) Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".

Г) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Вопрос 7

Пожар какого из перечисленных классов следует тушить водными огнетушителями с отсутствием в их заряде специальных добавок?

- А) Пожар класса А.
- Б) Пожар класса В.
- В) Пожар класса С.
- Г) Пожар класса D.
- Д) Все перечисленные пожары.

Вопрос 8

Какую функцию выполняют пожарные извещатели как техническое средство системы пожарной безопасности?

- А) Функцию формирования сигнала о пожаре.
- Б) Функцию предотвращения или ограничения опасности задымления зданий и сооружений при пожаре.
- В) Функцию оповещения людей о пожаре.
- Г) Функцию предотвращения возникновения и развития пожара.

Вопрос 9

Как классифицируется пожарозащищенное электрооборудование согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

- А) По степени защиты от проникновения внутрь горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- Б) По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования.
- В) По уровням и степени защиты от проникновения внутрь легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, предусмотренным производителями электрооборудования.
- Г) По классам герметичности (предотвращение проникновения жидких и газообразных сред), а также стойкости к внешним воздействиям (механическим, химическим и электромагнитным).

Вопрос 10

Что из перечисленного не входит в компетенцию органов государственного пожарного надзора?

- А) Организация и проведение проверки деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение дознания по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.
- В) Организация и проведение противопожарных тренировок в поднадзорных организациях.
- Г) Рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Билет 25

Вопрос 1

В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов?

- А) Свежевыкрашенными перед каждой погрузкой.
- Б) В исправном виде и очищенными от посторонних веществ и материалов.
- В) Прошедшими перед погрузкой внеплановое техобслуживание.
- Г) В любом пригодном для использования виде.

Вопрос 2

Чем в обязательном порядке должно быть обеспечено место проведения огневых работ?

- А) Гидрантом с пожарным рукавом и стволом.
- Б) Пожарным рукавом со стволом от внутреннего противопожарного водопровода.
- В) Не менее чем 2 огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания.

Вопрос 3

Какие из перечисленных объектов относятся к классу обычных объектов по степени опасности поражения молнией согласно федеральным нормам и правилам?

- А) Только жилые и административные строения.
- Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.
- В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения.
- Г) Все перечисленные объекты.

Вопрос 4

Какое количество горючих веществ разрешается хранить на рабочем месте при проведении окрасочных работ?

- А) Не более сменной потребности.
- Б) Не более трехдневной потребности.
- В) Не более недельной потребности.
- Г) Не более суточной потребности.

Вопрос 5

Какой минимальный размер должен быть у покрывала для изоляции очага возгорания?

- А) 0,5 x 1 м.
- Б) 1 x 1 м.
- В) 1 x 1,5 м.
- Г) 1 x 2 м.

Вопрос 6

Какая из перечисленных мер электробезопасности должна быть принята в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал?

- А) Должны быть отключены электропотребители дежурного освещения.
- Б) Должны быть отключены установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения.
- В) Должны быть отключены установки пожарной и охранно-пожарной сигнализаций.
- Г) Должны быть отключены бытовые электроприборы и электропотребители рабочего освещения.

Вопрос 7

В каком случае допускается хранить в одном помещении кислородные баллоны, карбид кальция и краски?

- А) Только если это разрешено лицом, ответственным за безопасное производство работ.
- Б) Только если расстояние между ними не менее 5 м.
- В) Только если это вызвано производственной необходимостью.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 8

В каком случае допускается эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?

- А) Только если это обусловлено производственной необходимостью.
- Б) Только если на это есть разрешение ответственного за пожарную безопасность помещения, в котором установлен электронагревательный прибор.
- В) Только если это не угрожает жизни и здоровью людей.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 9

Где разрешается промывать инструмент, применяемый при производстве работ с горючими веществами?

- А) Только на открытой площадке.
- Б) Только непосредственно на месте производства работ.
- В) Только на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
- Г) Во всех перечисленных местах.

Вопрос 10

Что не входит в компетенцию государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору?

- А) Проведение проверок деятельности организаций и граждан.
- Б) Проведение исследований, испытаний, экспертиз, расследований и других мероприятий по контролю.
- В) Проведение дознаний по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.

Г) Проведение тренировочных занятий с личным составом объектов пожарных формирований.

Билет 26

Вопрос 1

Какая периодичность проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений устанавливается правилами противопожарного режима?

А) 1 раз в 2 года.

Б) 1 раз в 5 лет.

В) В сроки, определённые приказом по организации, но не реже 1 раза в 3 года.

Г) В сроки, определённые приказом по организации, но не реже 1 раза в год.

Вопрос 2

Как следует хранить баллоны с горючим газом, не имеющие башмаков?

А) В вертикальном положении в специальных гнездах.

Б) В вертикальном положении в клетях.

В) В горизонтальном положении на рамах или стеллажах.

Г) В вертикальном положении в любых устройствах, исключающих падение баллонов.

Вопрос 3

Какое определение соответствует термину "противопожарная пропаганда" согласно федеральным правовым актам?

А) Информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.

Б) Предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

В) Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Вопрос 4

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации непосредственно на рабочем месте?

А) Вводный.

Б) Целевой.

В) Первичный.

Г) Внеплановый.

Вопрос 5

Какие электронагревательные приборы разрешается использовать в помещениях складов?

А) Приборы, выполненные во взрывозащищенном исполнении.

Б) Приборы, имеющие терморегуляторы.

- В) Любые электронагревательные приборы, разрешенные к эксплуатации в складских помещениях.
- Г) Эксплуатация электронагревательных приборов на складах запрещается.

Вопрос 6

Как происходит автоматическое включение дренчерных установок?

- А) Только по сигналу побудительной системы.
- Б) Только по сигналу пожарных извещателей установок пожарной сигнализации.
- В) Только по сигналу датчиков технологического оборудования.
- Г) По сигналу одного из перечисленных технических средств или их совокупности.

Вопрос 7

Какой из перечисленных видов пожарной охраны не предусмотрен федеральным законодательством?

- А) Государственная противопожарная служба.
- Б) Межведомственная пожарная охрана.
- В) Муниципальная пожарная охрана.

Вопрос 8

С какой периодичностью должны проводиться технический осмотр и проверка работоспособности пожарных гидрантов и пожарных кранов?

- А) Не реже 1 раза в 3 месяца.
- Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.
- В) Не реже 1 раза в год.
- Г) Не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 9

Кто обязан исполнять указания руководителя тушения пожара?

- А) Только бойцы пожарной части, прибывшие для тушения пожара.
- Б) Только личный состав пожарной охраны и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности организации.
- В) Только личный состав пожарной охраны и руководство организации.
- Г) Все без исключения присутствующие на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.

Вопрос 10

На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться прожекторы?

- А) На расстоянии не менее 0,5 м.
- Б) На расстоянии не менее 1,0 м.
- В) На расстоянии не менее 1,5 м.
- Г) На расстоянии не менее 2,0 м.
- Д) На безопасном расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию прожектора.

Вопрос 1

Какое из перечисленных определений соответствует понятию степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков согласно федеральному законодательству?

- А) Состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва.
- Б) Форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.
- В) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.
- Г) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков.

Вопрос 2

На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов)?

- А) На негорючие, трудногорючие и горючие.
- Б) На невоспламеняющиеся, плохогорючие и легкогорючие.
- В) На невоспламеняющиеся, плохогорючие, горючие и легкогорючие.
- Г) На негорючие, плохогорючие, легкогорючие.

Вопрос 3

Какова нормативная периодичность перезарядки огнетушителей транспортных средств, исключая порошковые огнетушители, устанавливаемые вне кабины или салона, и использованные огнетушители?

- А) Не реже 1 раза в год.
- Б) Не реже 1 раза в 3 года.
- В) Не реже 1 раза в 2 года.
- Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 4

Какая из перечисленных неисправностей печей и других отопительных приборов является основанием для запрещения их эксплуатации согласно федеральным нормам и правилам пожарной безопасности?

- А) Только отсутствие противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов.
- Б) Только отсутствие предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

В) Только наличие прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

Г) Все перечисленные неисправности.

Вопрос 5

При каком максимальном напряжении питания электрооборудования в случае его возгорания для тушения разрешается применять углекислотные огнетушители?

А) При напряжении 1 кВ.

Б) При напряжении 6 кВ.

В) При напряжении 10 кВ.

Г) При напряжении 32 кВ.

Вопрос 6

Какое из перечисленных определений соответствует понятию предела огнестойкости конструкций согласно федеральному законодательству?

А) Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

Б) Состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

В) Промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.

Г) Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.

Вопрос 7

В чём должен доставляться горячий битум на рабочие места?

А) В металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками.

Б) В оцинкованных или эмалированных ведрах.

В) В мини-котлах, в которых производилась варка битумной мастики.

Г) В любой из перечисленных емкостей.

Вопрос 8

Для какой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности не нормируется предел огнестойкости строительных конструкций?

А) I (первый).

Б) II (второй).

В) III (третий).

Г) IV (четвёртый).

Д) V (пятый).

Вопрос 9

К какому классу по виду горючего материала относятся пожары твёрдых горючих веществ и материалов?

- А) К классу А.
- Б) К классу В.
- В) К классу С.
- Г) К классу Е.

Вопрос 10

Как должны храниться баллоны с горючим газом?

- А) В помещении совместно с баллонами с кислородом при наличии не менее 2 огнетушителей.
- Б) В помещении совместно с баллонами с токсичными газами при наличии приточно-вытяжной вентиляции.
- В) В помещении совместно с другими веществами, материалами и оборудованием.
- Г) Отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

Билет 28

Вопрос 1

Как следует определять категорию наружной установки по пожарной опасности?

- А) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной.
- Б) Только путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наименее опасной к наиболее опасной.
- В) Путём последовательной проверки принадлежности установки к категориям от наиболее опасной к наименее опасной или от наименее опасной к наиболее опасной.

Вопрос 2

Какой класс веществ не имеет подкласса пожара согласно нормативной классификации?

- А) Твёрдые вещества.
- Б) Жидкие вещества.
- В) Газообразные вещества.
- Г) Металлы и металлосодержащие вещества.

Вопрос 3

Какой цвет, в соответствии с ГОСТ 12.4.026, должен присутствовать во внешнем оформлении пожарных шкафов?

- А) Жёлтый.
- Б) Белый.
- В) Красный.
- Г) Синий.

Вопрос 4

Какую высоту должно иметь ограждение места проведения сварочных работ на объекте защиты?

- А) Не менее 1,5 м.
- Б) Не менее 1,6 м.
- В) Не менее 1,7 м.
- Г) Не менее 1,8 м.

Вопрос 5

Какой из наборов символов соответствует полному перечню нормативных обозначений классов пожаров?

- А) I, II, III, IV, V.
- Б) А, Б, С, Д.
- В) А, В, С, D.
- Г) 1, 2, 3, 4.

Вопрос 6

Какой из перечисленных правовых актов входит в число основных нормативных документов, регламентирующих осуществление пожарной безопасности производства в Российской Федерации?

- А) Только Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
- Б) Только Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- В) Только Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
- Г) Все перечисленные правовые акты.

Вопрос 7

На какие классы по пожарной опасности подразделяются строительные конструкции в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности?

- А) На непожароопасные (K0), малопожароопасные (K1), умереннопожароопасные (K2), пожароопасные (K3).
- Б) На непожароопасные (А), малопожароопасные (Б), пожароопасные (С).
- В) На пожаробезопасные (K0), слабопожароопасные (K1), среднепожароопасные (K2), крайнепожароопасные (K3).

Вопрос 8

Сколько огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?

- А) Не менее 2 огнетушителей.
- Б) Не менее 4 огнетушителей.
- В) Не менее 6 огнетушителей.
- Г) Не менее 8 огнетушителей.

Вопрос 9

Что из перечисленного разрешается делать при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

- А) Полностью закрывать в зимний период обводной клапан калорифера.
- Б) Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
- В) Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.
- Г) Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

Вопрос 10

Какое определение соответствует понятию "пожарная профилактика" согласно федеральному законодательству?

- А) Спасение людей и материальных ценностей при возникновении пожара.
- Б) Ограничение распространения пожара.
- В) Создание условий для успешного тушения пожаров.
- Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Билет 29

Вопрос 1

На каком расстоянии от мест хранения известкового ила, удаляемого из ацетиленового генератора, разрешается курить или пользоваться открытым огнем?

- А) На расстоянии более 10 м.
- Б) На расстоянии более 5 м.
- В) На расстоянии более 7 м.
- Г) На расстоянии более 8 м.

Вопрос 2

В каком случае допускается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?

- А) Только если получен приказ руководителя организации.
- Б) Только если используется половинный запас.
- В) Только если получено разрешение государственного инспектора по пожарному надзору.
- Г) Ни в каком случае.

Вопрос 3

К какой группе по пожаровзрывоопасности относится среда, в которой возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара?

- А) К группе пожароопасных сред.
- Б) К группе пожаровзрывоопасных сред.
- В) К группе взрывоопасных сред.
- Г) К группе пожаробезопасных сред.

Вопрос 4

Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество?

- А) Пониженная концентрация кислорода.
- Б) Повышенный уровень проникающей радиации.
- В) Повышенный уровень электромагнитного поля.
- Г) Повышенная доза ионизирующего излучения.

Вопрос 5

Что запрещается делать при проведении огневых работ?

- А) Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
- Б) Предоставлять доступ кислорода в помещение, где проводятся огневые работы, посредством проветривания.
- В) Герметизировать сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары.
- Г) Вносить изменения в состав бригады исполнителей огневых работ.

Вопрос 6

Какой из перечисленных коротких телефонных номеров зарезервирован федеральным законодательством в качестве единого номера для вызова экстренных оперативных служб и приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях?

- А) 112.
- Б) 102.
- В) 103.
- Г) 104.
- Д) 09.

Вопрос 7

В каком варианте ответа правильно указана расшифровка маркировки степени защиты оболочки электрооборудования IP34?

- А) Первая цифра обозначает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды, в данном случае электрооборудование защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 мм и более, а также защищено от сплошного обрызгивания любого направления.
- Б) Первая цифра обозначает защиту от проникновения воды, а вторая - от попадания твердых предметов, в данном случае электрооборудование защищено от воды, падающей в виде дождя под углом более 60° и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 мм и более.
- В) Первая цифра обозначает защиту от проникновения пыли, а вторая - от попадания твердых предметов, в данном случае электрооборудование пыленепроницаемо и защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 мм и более.

Вопрос 8

При каком условии запрещается производить погрузку-разгрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ в автотранспортное средство?

- А) При сильном ветре.
- Б) При работающем двигателе автомобиля.
- В) При отсутствии на автомобиле искрогасителя.
- Г) При нахождении водителя в кабине автомобиля.

Вопрос 9

На каком минимальном расстоянии от объектов защиты допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений?

- А) На расстоянии 25 м.
- Б) На расстоянии 35 м.
- В) На расстоянии 40 м.
- Г) На расстоянии 50 м.

Вопрос 10

Как должна осуществляться доставка газовых баллонов к месту проведения сварочных работ?

- А) На специально оборудованных тележках, носилках, санках.
- Б) Переносом на руках.
- В) Перекачиванием по земле.
- Г) Любым из перечисленных способов.

Билет 30

Вопрос 1

На каком максимальном расстоянии друг от друга по длине коридоров должны устанавливаться эвакуационные знаки пожарной безопасности?

- А) На расстоянии 20 м.
- Б) На расстоянии 25 м.
- В) На расстоянии 30 м.
- Г) На расстоянии 35 м.

Вопрос 2

Что из перечисленного разрешается делать при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?

- А) Определять утечки газа из газопроводов, газового оборудования и арматуры путём обмыливания.
- Б) Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.
- В) Эксплуатировать котельные установки, работающие на твёрдом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
- Г) Эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива.

Вопрос 3

Что из перечисленного запрещается правилами противопожарного режима?

- А) Хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, веществ и газов, а также изделий в аэрозольной упаковке.

Б) Установка дверей эвакуационных выходов после проведенной перепланировки, предусмотренной и утвержденной проектной документацией.

В) Изменение предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности зданий после проведения экспертизы проектной документации.

Г) Проведение уборки помещений и стирки одежды с применением средств, в которых содержатся поверхностно-активные вещества.

Вопрос 4

Что из перечисленного относится к первичным средствам пожаротушения?

А) Только переносные и передвижные огнетушители.

Б) Только пожарные краны и средства обеспечения их использования.

В) Только пожарный инвентарь.

Г) Только покрывала для изоляции очага возгорания.

Д) Только переносные генераторные аэрозольные огнетушители.

Е) Всё перечисленное.

Вопрос 5

Для каких целей разрешается использовать чердаки и вентиляционные камеры?

А) Для организации производственных участков.

Б) Для хранения продукции.

В) Для хранения оборудования.

Г) Ни для каких целей.

Вопрос 6

Какова периодичность проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в 2 года.

В) 1 раз в год.

Г) 1 раз в полгода.

Вопрос 7

От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с горючими газами, ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?

А) От осадков в виде дождя и снега.

Б) От солнечного и иного теплового воздействия.

В) От сильного ветра.

Г) От всех перечисленных видов атмосферного воздействия.

Вопрос 8

Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?

А) Осуществление профилактики пожаров.

Б) Спасение людей и имущества при пожарах, во время проведения аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.

В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Г) Оказание медицинской (врачебной) помощи пострадавшим.

Д) Всё перечисленное входит в задачи добровольной пожарной охраны.

Вопрос 9

Какие из перечисленных выходов можно отнести к эвакуационным?

А) Выходы, которые ведут из помещений любого этажа, кроме первого, на лестницу 3 типа.

Б) Выходы, в которых установлены подъемно-опускные двери.

В) Вращающиеся двери и турникеты.

Г) Все перечисленные выходы.

Вопрос 10

В каком количестве должны храниться легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в цеховых кладовых?

А) В количестве, не превышающем суточную потребность.

Б) В количестве, не превышающем сменную потребность.

В) В количестве, не превышающем трёхдневную потребность.

Г) В количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы.

Билет 31

Вопрос 1

Какой из перечисленных способов оповещения людей о пожаре предусмотрен соответствующим техническим регламентом?

А) Только подача звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей.

Б) Только трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации.

В) Только включение эвакуационного (аварийного) освещения.

Г) Все перечисленные способы, а также их сочетания.

Вопрос 2

Какова нормативная периодичность перезарядки углекислотных огнетушителей?

А) Не реже 1 раза в год.

Б) Не реже 1 раза в 3 года.

В) Не реже 1 раза в 2 года.

Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 3

Что из перечисленного запрещается осуществлять на погрузочной площадке во время слива и налива сжиженного углеводородного газа?

- А) Только проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее 100 м от цистерны.
- Б) Только проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливноналивными операциями.
- В) Только подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта.
- Г) Только нахождение на сливноналивной эстакаде посторонних лиц, не имеющих отношения к сливноналивным операциям.
- Д) Все перечисленное.

Вопрос 4

Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека?

- А) От 1 000 до 2 000 рублей.
- Б) От 1 000 до 10 000 рублей.
- В) От 10 000 до 20 000 рублей.
- Г) От 4 000 до 5 000 рублей.

Вопрос 5

Какими полномочиями наделен законодательством Российской Федерации руководитель тушения пожара?

- А) Только определять зону пожара.
- Б) Только приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зонах воздействия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий.
- В) Только использовать при необходимости дополнительно имеющиеся в наличии у собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества.
- Г) Только ограничивать или запрещать доступ к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
- Д) Только принимать решения, ограничивающие права должностных лиц и граждан в зоне пожара.
- Е) Всеми перечисленными полномочиями.

Вопрос 6

В каких единицах измерения устанавливается предел огнестойкости строительных конструкций по времени?

- А) В секундах.
- Б) В минутах.
- В) В часах.
- Г) В сутках.

Вопрос 7

Какие предельные состояния учтены в обозначении предела огнестойкости REI?

- А) Потеря несущей способности, потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности.

Б) Потеря несущей способности, потеря целостности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

В) Потеря несущей способности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

Г) Потеря целостности, потеря теплоизолирующей способности и достижение предельной величины плотности теплового потока.

Вопрос 8

Какой должна быть толщина вертикальных стенок дымовых труб печного отопления из глиняного кирпича или из жаростойкого бетона?

А) Кирпичных - не менее 100 мм, бетонных - не менее 50 мм.

Б) Кирпичных - не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм.

В) Кирпичных - не менее 130 мм, бетонных - не менее 70 мм.

Г) Кирпичных - не менее 150 мм, бетонных - не менее 100 мм.

Вопрос 9

Какие из перечисленных сведений, помимо адреса объекта защиты, необходимо сообщить во время звонка в пожарную охрану в случае возникновения пожара? Выберите два правильных варианта ответа.

**Может быть несколько верных вариантов*

А) Количество пострадавших.

Б) Причину возгорания.

В) Фамилию сообщателя информации.

Г) Масштаб возгорания (число домов, квартир и других объектов в зоне возгорания).

Д) Наименование объекта и место возникновения пожара.

Вопрос #10

Что из перечисленного не относится к свойствам пожарной опасности строительных, текстильных и кожевенных материалов согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности?

А) Горючесть.

Б) Способность к тлению.

В) Воспламеняемость.

Г) Способность распространения пламени по поверхности.

Д) Дымообразующая способность.

Е) Токсичность продуктов горения.