


Wat doen bij geen elektriciteit ?


3 situaties :

- verliesstroomschakelaar uitgevallen
- zekering uitgevallen
- algemene stroompanne in het dorp


Het huis heeft 2 elektriciteitskasten

- Deel1 (hoofdgebouw) : level 0 zie wc
Is voor alle stroom en verlichting deel1 + keuken + verd1 en 2 Deel2
- Deel3 (achterste deel) : level 0 zie hal
Is voor 85% stroom en verlichting deel3 + voeding elektriciteitskast deel1



verliesstroomschakelaar uitgevallen	
Controleer welke verliesstroomschakelaar op OFF staat	Zet de verliesstroomschakelaar terug op ON
Verliesstroomschakelaar deel1	Verliesstroomschakelaar deel3 (Deze voedt de elektriciteitskast van deel1)
 Terug op OFF	 Trek de stekker uit van toestellen die u heeft aangezet
zekering uitgevallen	
Controleer welke zekering OFF staat Terug op OFF	Zet de zekering terug op ON Trek de stekker uit van toestellen die u heeft aangezet
algemene stroompanne in het dorp	
U moet bellen naar Ores en wachten (max 15 min)	Ores : 078/78 78 00 Adres: Fays-Famenne 119,6920 Fays-Famenne
De magnetische deuren gaan NIET open	U kan naar buiten gaan via de deur glv deel3
Gebruik magnetische deuren	
Zonder stroom kunnen ze niet geopend worden U heeft 2 mogelijkheden : - U gebruikt de deur in het achterste gedeelte (deel3) totdat er terug stroom is - Of gebruikt de groene knop Liever niet gebruiken aub !! Want de eigenaar moet deze wel terug ter plaatse resetten !! Tip : gebruik de deur in het achterste gedeelte (deel3)	Druk op de groene knop om de deur te openen  Vanaf dan blijven de deuren altijd open ook als u het gebouw verlaat !

STAP 1	Deel3 (achteraan het gebouw)	
	Zekeringskast deel3 (zie frigo) Check de hoofdzekering/differentieel A 100% naar beneden duwen 100% naar boven duwen	
STAP 2	Check deze hoofdzekering/differentieel 100% naar beneden duwen 100% naar boven duwen	
STAP 3	Check deze zekering (connectie zekeringskast deel1) 100% naar beneden duwen 100% naar boven duwen	
STAP 4	Check de andere witte zekeringen Sticker rood = afblijven !	

STAP 5	Deel1 (vooraan het gebouw)	
	Zekeringskast deel1 (zie wc)	
	Check de hoofdzekering F1	
	100% naar beneden duwen 100% naar boven duwen	
STAP 6	Check de hoofdzekering F2	
	100% naar beneden duwen 100% naar boven duwen	
STAP 7	Check de hoofdzekering F3+4	
	100% naar beneden duwen 100% naar boven duwen	
STAP 8	Check de andere blauwe zekeringen	
	Sticker rood = afblijven !	
	Module domotica = AFBLIJVEN = Verboden !	
STAP 9	Gebruik de infofolder op de eettafel ivm gebruik deuren bij een stroompanne Indien niet opgelost = contacteer Daniel en stuur een mail naar de eigenaar	