

УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 11.02.2014 № 70 П  
«О координации деятельности в сфере  
Формирования доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и  
других маломобильных групп населения  
на территории Свердловской области

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

№ 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Культурно-досуговое учреждение**
- 1.2. Адрес объекта: **620066, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, **4 этажа, 12042.3 кв.м**
  - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да), **2 (Два) шт.;**      **участок – 6485 кв. м, участок – 12766 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта: **постройка 1969 г., капитальный ремонт 2006 – 2008 гг.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущие ремонта (по необходимости) текущего, капитального** сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (МАУК ЦК «УРАЛ»)**  
*(полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование)*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **620066, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление культуры Администрации города Екатеринбурга**  
*(наименование)*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности: **культура**  
*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **организация культурного досуга и предоставление разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация научно-методической и исследовательской работы в сфере культуры, для жителей муниципального образования «город Екатеринбург», с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп населения.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на площадках города и области, дистанционно**  
*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на. дому, дистанционно)*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **количество обслуживаемых посетителей в день – 300 чел./день, вместимость – 1190 чел. одновременно.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ближайшие остановки общественного транспорта: **остановка «Центр культуры «Урал», автобусы № 75, 90, 114 (пригородный), 150 (пригородный) – расстояние 90 м; остановка «Академическая», троллейбус № 6, 20 (по будням), 32, 37 – расстояние 525 м; остановка «Студенческая», трамвай № 4, 5а (по будням), 16, 18, 20 – расстояние 485 м.**

**Адаптированный пассажирский транспорт к объекту – отсутствует.**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **90 м**

3.2.2. время движения (пешком): **1 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта {формы обслуживания} *
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта {вид работы} *
1	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2023-2024 гг.**

в рамках исполнения: **Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 09.02.2023г.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полное обеспечение доступности ко всем структурно – функциональным зонам учреждения.**

4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

**Согласование вышестоящей организации (Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга) на выделение средств для устранения замечаний для обеспечения доступности.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: **Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 09.02.2023г.**

(наименование документа, и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на официальном сайте МАУК ЦК «Урал» [цкурал.екатеринбург.рф](http://цкурал.екатеринбург.рф)

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «30» июня 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: Акта от «30» июня 2023 г.

«30» июня 2023 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Культурно-досуговое учреждение**
- 1.2. Адрес объекта: **620066, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: **4 этажа, 12042.3 кв.м**
  - часть здания этажей (или на этаже)
- 1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта: **постройка 1969 г., капитальный ремонт 2006 – 2008 гг.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущие ремонта (по необходимости)**  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (МАУК ЦК «УРАЛ»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **620066, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) : **Управление культуры Администрации города Екатеринбурга**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8/б**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: **культура**  
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **организация культурного досуга и предоставление разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация научно-методической и исследовательской работы в сфере культуры, для жителей муниципального образования «город Екатеринбург», с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп населения.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на площадках города и области, дистанционно**  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) : **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **количество обслуживаемых посетителей в день – 300 чел./день, вместимость – 1190 чел. одновременно**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Центр культуры «Урал», автобусы № 75, 90, 114 (пригородный), 150 (пригородный) – расстояние 90 м; остановка «Академическая», троллейбус № 6, 20 (по будням), 32, 37 – расстояние 525 м; остановка «Студенческая», трамвай № 4, 5а (по будням), 16, 18, 20 – расстояние 485 м.

**Адаптированный пассажирский транспорт к объекту – отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **90 м**

3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. . Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умеренного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Кадочников В.В. /Зам. директора по технической части/, +79222928916**

(подпись, Ф. И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

\_\_\_\_\_ А.И. Кондратенко

«30» июня 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2**

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

«30» июня 2023

г.

*(наименование территориального образования субъекта РФ)*

**1. Общие сведения об объекте**

- 3.1. Наименование (вид) объекта: **Культурно-досуговое учреждение**
  - 3.2. Адрес объекта: **620066, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3**
  - 3.3. Сведения о размещении объекта:
    - отдельно стоящее здание: **4 этажа, 12042.3 кв.м**
    - часть здания этажей (или на этаже)
  - 3.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта: **постройка 1969 г., капитальный ремонт 2006 – 2008 гг.**
  - 3.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущие ремонта (по необходимости)**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 3.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (МАУК ЦК «УРАЛ»)**
  - 3.7. Юридический адрес организации (учреждения): **620066, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: **культура**  
*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **организация культурного досуга и предоставление разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация научно-методической и исследовательской работы в сфере культуры, для жителей муниципального образования «город Екатеринбург», с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп населения.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на площадках города и области, дистанционно**  
*(на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно)*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) : **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **количество обслуживаемых посетителей в день – 300 чел./день, вместимость – 1190 чел. одновременно**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Центр культуры «Урал», автобусы № 75, 90, 114 (пригородный), 150 (пригородный) – расстояние 90 м; остановка «Академическая», троллейбус № 6, 20 (по будням), 32, 37 – расстояние 525 м; остановка «Студенческая», трамвай № 4, 5а (по будням), 16, 18, 20 – расстояние 485 м.

Адаптированный пассажирский транспорт к объекту – отсутствует

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **90 м**  
 3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**  
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**  
 3.3. . Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов ( <i>вид нарушения</i> )	Вариант организации доступности объекта ( <i>формы обслуживания</i> ) *
---	--	---

№	Категория инвалидов ( <i>вид нарушения</i> )	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умеренного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания ( <i>в т. ч. пути эвакуации</i> )	ДП-И (К, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Большой зал, Многофункциональный зал, Конференц-зал, бар (1 этаж), кафе.	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи ( <i>на всех зонах</i> )	ДП-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

- 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Требуется приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Большой зал, Многофункциональный зал, Конференц-зал, бар (1 этаж), кафе.	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути и движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5.1. Период проведения работ: **2023-2024 гг.**

в рамках исполнения: **Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 09.02.2023г.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полное обеспечение доступности ко всем структурно – функциональным зонам учреждения.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.1.1 согласование на Комиссии: требуется

4.1.2 Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – **не требуется**

4.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется;

4.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - не требуется;

4.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов - требуется

4.1.6 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на официальном сайте МАУК ЦК «Урал» [цкурал.екатеринбург.рф](http://цкурал.екатеринбург.рф)

5. Особые отметки

Приложения:

1	Территории, прилегающей к объекту	На 1	л.
2	Входа (входов) в здание	На 1	л.
3	Путей движения в здании	На 1	л.
4	Зоны целевого назначения объекта	На 1	л.
5	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	На 1	л.
6	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения	На 1	л.

7	Санитарно-гигиенических помещений	На 1	л.
8	Системы информации (и связи) на объекте	На 1	л.
9	Результаты фотофиксации на объекте	На 13	л.

10	Поэтажные планы, паспорт БТИ	На 3	л.
11	Проект индивидуального решения с ТСР		
12	Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 09.02.2023 г. Дело № 2-367/2023 66 RS 09.02.2023 г. Дело № 2-367/2023 66 RS-01-2022-006370-34	На 4	л.

СОГЛАСОВАНО:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель совета Местной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов  
Кировского района города Екатеринбурга



/Н.И.Кузнецов/

*Согласовано без выезда  
вывести не подтверждаю  
Свердловская областная общественная  
организация ВОС*



Председатель Местной организации Кировского района  
Г. Екатеринбурга Свердловской области  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»



/А.Г.Пархачева/

Информация направлена в УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ № 24 ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023  
(дата)

Для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области»

Руководитель объекта (должность): директор

/А.И.Кондратенко/

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию на \_\_ \_\_ \_\_ \_\_) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность): директор



/А.И.Кондратенко/

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование объекта, адрес: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3  
 Территория, прилегающая к зданию (участок) **МАУК ЦК «УРАЛ»**

I Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
1.3	Лестница (наружная)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Отсутствует пандус на главном входе	ДП-И (К,О)		Изготовление пандуса
1.4	Пандус (наружный)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Поручни не соответствуют ГОСТ	ДП-И (К,О)		Приведение поручей в соответствие СНиП
1.5	Автостоянка и парковка	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
1.6	Общие требования к зоне		См. прил. 11					Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В, ДП-И (К,О)			Индивидуальное решение с ТСП. См. прил. 11

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП.*

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание МАУК ЦК «УРАЛ», ул. Студенческая, 3.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Отсутствует пандус на главном входе	К		Изготовление пандуса
2.2	Пандус (наружный)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Поручни не соответствуют ГОСТ	К		Приведение поручей в соответствие СНиП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
2.5	Тамбур	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
	Общие требования к зоне		См. прил. 11					Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП. См. прил. 11

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: **Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП**

I. Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **МАУК ЦК «УРАЛ»**, ул. Студенческая, 3.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Требуется	Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-И (Г, У)	Требуется	Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП
	Пандус (внутри здания)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-И (К)	Требуется	Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
3.5	Дверь	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В	Не требуется	
	Общие требования к зоне		См. прил. 11					Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				Индивидуальное решение с ТСП. См. прил. 11
--	--	--	--	--

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания***

Комментарий к заключению: ***Приведение в соответствие со СНиП и СП. Индивидуальное решение с ТСП***

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **МАУК ЦК «УРАЛ»**, ул. Студенческая, 3.

Вариант I - зона обслуживания инвалидов **МАУК ЦК «УРАЛ»**, ул. Студенческая, 3.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалиде (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В		Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В		Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В		Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	См. прил. 10	См. прил. 9	Свободно	ДП-В		Не нуждается
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-		
	Общие требования к зоне							Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование с группурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов; (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений МАУК ЦК «УРАЛ», ул. Студенческая, 3.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<b>есть</b>	См. прил. 10	См. прил. 9	<b>нет</b>	<i>К, О, С, Г, У</i>	<b>нет</b>	<b>нет</b>
5.2	Душевая/ ванная комната	<b>нет</b>	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<b>есть</b>	См. прил. 10	См. прил. 9	<b>нет</b>	<i>К, О, С, Г, У</i>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалет для инвалидов	<i>ДП-И (К, О, Г, У)</i>	См. прил. 10	См. прил. 9	Индивидуальное решение с ТСП. См. прил. 11

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

Системы информации на объекте: **МАУК ЦК «УРАЛ», ул. Студенческая, 3.**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	См. прил. 10	См. прил. 9		ДП-И (К, О, Г, У)		Выполнить в соответствии со СНиП и СП, индивидуальные решения с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-		ВНД		Выполнить в соответствии со СНиП и СП, индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-		ВНД		Выполнить в соответствии со СНиП и СП, индивидуальные решения с ТСП
	Общие требования к зоне	есть		См. прил. 11		ДП-В		Выполнить в соответствии со СНиП и СП, индивидуальные решения с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДП-И (К, О, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСП. См. прил. 11

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в соответствии со СНиП и СП, индивидуальные решения с ТСП**

Фотофиксация объекта.

1. Фотографии парковки (автостоянки).







2022/11/12 12:16



2022/11/12 12:17



2. Вход в здание № 1.



3. Вход № 2, Пандус уличный.





4. Пандус внутренний.



5. Лифт для МНГ.





6. Туалет для МНГ.







7. Большой зрительный зал. Места для инвалидов колясочников.






8. Многофункциональный зал.




9. Конференц-зал.



10. Бар 1 этаж.




11. Кафе.




Поэтажные планы из паспорта БТИ.

1. Цокольный этаж.




ИП ООО "СВАВИС" индивидуализация		ин. №
г. Екатеринбург		11769
Лист 1	Бланк паспорта здания литер "А"	К 1х200
Листов	г. Екатеринбург улица Сувальская д.3	
Дата	Исполнитель	Выполнил
2022.09.01	Директор	Горюхов С.П.
	Техник	Сальникова Т.Р.
	Холдинг	<i>tes</i>


## 2. Первый этаж.



3. Второй этаж.



4. Парковка. Схема прохода до пандуса.




Проект индивидуального решения с ТСП.



## МЕСТО ВРЕМЕННОГО ОТДЫХА








ПЕРЕХОД В ФОЙЕ 1 ЭТАЖА.







ПАНДУС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ




Накладки по всей длине пандуса





## КНОПКИ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА





Приложение № 12  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
от «30» июня 2023 г. № 2

Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 09.02.2023 г.  
Дело № 2-367/2023 66 RS 09.02.2023 г. Дело № 2-367/2023 66 RS-01-2022-006370-34



Дело № 2-67/2023

66:RS0003-01-2022-006370-34

Мотивированное решение вынесено 16 февраля 2023 года

РЕШЕНИЕ  
ИМЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург

09 февраля 2023 года

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Войт А.В., при секретаре судебного заседания Тетельной Д.П., с участием прокурора Митягина Д.П., представителя ответчика Гиздиловой Н.А., представителя третьего лица Шучковой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по нескольким заявлениям истца-заявителя о признании недействительными решений Кировского района г. Екатеринбурга, действующего в интересах неопределенного круга лиц, муниципального автономному учреждению культуры «Уральский центр культуры» о возмещении обязательств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кировского района г. Екатеринбурга обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковыми заявлениями к муниципальному автономному учреждению культуры «Уральский центр культуры» о возмещении обязательств. В обоснование исковых требований прокурор указал, что прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга по обращению руководителя регионального источника Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Камского В.В. проведена проверка исполнения МАУК «Уральский центр культуры» «Уральский фронт» требований возмещения о компенсации затрат на вывоз мусора, на объекте, расположенном по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3.

По результатам проведенной проверки от 02.06.2022 комиссия в составе представителей прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга с привлечением представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОИФ) по Свердловской области, участвующих в качестве специалистов; представителей регионального штаба ОИФ в Свердловской области Невен А.С., экспертов в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Крулинецкого О.С. составлен акт обследования от 02.06.2022.

Из акта обследования следует, что МАУК «Уральский центр культуры» «Уральский фронт» нарушены положения Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», След правам. Задания и сооружения. Общие положения предоставления с учетом доступности для маломобильных групп населения СП 136.13330.2012, утв. Приказом Госстроя от 23 декабря 2012 года №1127С.

На основании изложенного, с учетом уточнения исковых требований, прокурор просит обязать МАУК «Уральский центр культуры» «Уральский фронт» в течение нескольких месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов в отношении объекта, расположенного по адресу: ул. Студенческая, д. 3, город Екатеринбург. Длительность-указать направления, указывающей путь к ближайшему доступному входу на территорию для инвалидов на креслах-колясках, в соответствии с требованиями п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; 2) обеспечить систему средств информативной поддержки и навигации на всех путях движения; доступных для МПН в соответствии с требованиями п. 5.1.3 СП 59.13330.2020; 3) установить у центрального входа в учреждение тактильно-акустические напольные указатели со звуком п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 и п. 4.2.2 табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018; 4) в здании на простутях красная ступеней лестничной марши установить противозадвижные ползцы, контрастные с поверхностью ступеней, по исполнению требований п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 и п. 6.2.2 ГОСТ Р 51671-2020; 5) обеспечить наличие в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1.11, 5.1.14-5.1.17 СП 59.13330.2020;

привести горизонтальную площадку перед входом пандуса в соответствии с минимальными требованиями по размеру 1,5х1,5м согласно п. 5.1.16 СП 59.13330.2020; оборудовать верхние и нижние поручни пандуса в одной вертикальной плоскости с границами проезжей части пандуса (краем бортика), во исполнение требований п. 5.1.16 СП 59.13330.2020; установить поручни пандуса с двухсторонним ограждением на высоте 0,9 и 0,7 м) в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1.16, 6.2.11 СП 59.13330.2020; оборудовать поверхность пандуса противскользящим покрытием с учетом требований п. 5.1.11, выделить цветом или тактильной, контрастной стилистически прилегающей поперечности, во исполнение требований п. 5.1.17 и 6.2.10 СП 59.13330.2020; по продольным краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05 м во исполнение требований п. 5.1.16, 6.2.10 СП 59.13330.2020; обеспечить тактильные предупреждающие знаки перед входной дверью входной группы для МПН по п. 4.2.2 табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018; 7) выделить прозрачные полотна дверей на каждом входе в здание и полотна дверей, расположенных внутри здания, а также прозрачные ограждения и перегородки яркой контрастной маркировкой, в соответствии с п. 6.4.1 СП 59.13330.2020, п. 6.1.6 СП 59.13330.2020, 8) установить технические средства визуальной ориентирования, идентификационной информации во исполнение п. 6.2.1.3, 6.2.1.4 ГОСТ Р 51671-2020 и п. 4.3-7.3 ГОСТ Р 52131-2019; 9) установить комплексную информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; установить тактильно-визуальную или тактильно-звуковую схему (мнемосхему) в соответствии с п. 6.5.12 СП 59.13330.2020; 10) разместить комплексную систему средств информативной поддержки и навигации, включая доступности и визуальную информацию, а также информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля по исполнению п. 5.1.3, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020; 11) выделить места отдыха и ожидания для инвалидов и других МПН в соответствии с п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; 12) обеспечить соблюдение требований п. 6.3.9, 6.3.8 СП 59.13330.2020 в кабине уборной для инвалидов и МПН в части размещения установочного оборудования и его модели; установить необходимого оборудования и т.д.; 13) актуализировать паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры в соответствии с формой, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 г. № 76-ПП (в действующем № 6/г от 10.06.2015 года вносит изменения); 14) разработать перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приобщить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта (форма утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 г. № 481-ПП); 15) обеспечить в соответствии анкеты (информации) к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры; 16) привести в соответствие акт обследования объекта социальной инфраструктуры; 17) подготовить результаты обследования по структурно-функциональным зонам объекта социальной инфраструктуры; 18) подготовить план адаптации объекта для инвалидов и маломобильных групп населения; 19) подготовить дорожную карту ОСИ - план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов.

Представителем ответчика МАУК «Уральский центр культуры» «Уральский фронт» Гиздиловой Н.А. представлен отзыв на исковое заявление, согласно доводам которого считает, что объект соответствует требованиям технических регламентов и иных правовых актов и проектной документации. В то же время обязывает проведение объектов капитального строительства в соответствии с требованиями вновь принятых строительных норм законов не устанавливая. Также указала, что часть требований уже исполнена.

Прокурор Митягин Д.П. в судебном заседании на иске с учетом уточнения паспалата, дополнительных требований и доводов, изложенные в иске.

В судебном заседании представитель ответчика МАУК «Уральский центр культуры» «Уральский фронт» Гиздиловой Н.А. исполнены назначен по уточнению исковых требований подкрепил, а также пояснил, что ответчик выражает готовность выполнить мероприятия, при условии исполнения соответствующих обязательств от ответчика.

В судебном заседании представитель третьего лица МУП «УКС г. Екатеринбург» Шукова Ю.А. отказал на искové заявление по существу.

Представители третьих лиц Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Екатеринбурга в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания извещения выданы в надлежащем порядке, о дате, времени и месте судебного заседания либо о рассмотрении дела в свое отсутствие суд не представил. При таких обстоятельствах суд считает возможным в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие третьих лиц.

Заслушав прокурора, представителей ответчика и третьего лица, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь представленных доказательств в совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъекта РФ, муниципальных образований.

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации Россия - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

В соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации социальная защита граждан находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 1, 2, 3, 5, 6, 7 абз. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, пользующихся кресла-коляска и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жильем, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковых сигналов с помощью сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации), возможность самостоятельного передвижения по территории, куда в порядке предоставления объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, доступа в такие объекты в высоту из них, поездки в транспортное средство и высадка из него, в том числе с использованием кресла-коляски, надлежащее размещение оборудования и

носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, доступом сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; доступ на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры собак-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

В силу абз. 2 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставления услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Судом установлено, что прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга по обращению руководителя регионального источника Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Кавского В.В. проведена проверка источника МАУК «Центр культуры «Урал» требований законодательства о социальной защите инвалидов, на объекте, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3.

По результатам проведенной проверки 02 июня 2022 года комиссией в составе представителя прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга с привлечением представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОИФФ) по Свердловской области, участвующих в качестве специалистов сопредседателя регионального штаба ОИФФ в Свердловской области Немца А.С., эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Общероссийской общественной организации «Сероссийское общество инвалидов» Крушинского О.С. составлен акт обследования от 02 июня 2022 года.

Согласно указанному акту, в МАУК «Центр культуры «Урал» выявлены нарушения действующего законодательства /д.д. 21-22/.

В силу п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Из материалов дела следует, что ответчик МАУК «Центр культуры «Урал» не является собственником помещения, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3. Финансирование и распоряжение собственностью производится Департаментом по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Екатеринбурга и уполномоченным органом культуры Администрации г. Екатеринбурга.

Ссылка представителя ответчика на то, что законом не установлен обязанности приведения объектов капитального строительства в соответствие с требованиями вновь принимаемых строительных норм и правил, является несостоятельной.

Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 46-ФЗ «Ратифицирована Конвенция о правах инвалидов», в соответствии с ч. 1 ст. 9 которой для выделения инвалидов возможность вести изыскательный образ жизни и вести трудовую деятельность во всех сферах жизни государства - ответственность принимать надлежащие меры для обеспечения

инвалидам доступа наравне с другими к объектам и услугам, открытым и (или) предоставляемым для посещения.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовой формы сохотод условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-рекреационным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информацией (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселка, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Таким образом, в случае, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться в соответствии с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Соответственно, даже до реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры собственники объектов должны принимать меры для обеспечения минимальных потребностей инвалидов.

Учитывая, что отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры является нарушением законных и гарантированных прав граждан на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», суд приходит к выводу о том, что обеспечение и невыполнение требований МАУК «Центр Культуры «Урал» по обеспечению инвалидов условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения затрагивает интересы неопределенного круга инвалидов, а также иных малообъемных групп населения. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального назначения необходимо для того, чтобы обеспечить им право на достойную жизнь и свободное развитие, в связи с чем, имеются основания для возложения на ответчика обязанности по устранению выявленных прокураторой нарушений.

Согласно ст. 204 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если суд устанавливает определенные порожек и срок исполнения решения суда, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Согласно ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если судом на ответчика возлагается обязанность по совершению определенных действий, которые могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, объявленное организацией или коллегиальным органом совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

В силу требований ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым установить срок устранения выявленных нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов – в течение восемнадцати

месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков, от уплаты государственной пошлины освобождены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования исполнителя обязанности заместителя прокурора Кировского района г. Екатеринбурга, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному автономному учреждению культуры «Центр Культуры «Урал» о возложении обязанностей удовлетворить.

Возложить на муниципальное автономное учреждение культуры «Центр Культуры «Урал» обязанность в течение восемнадцати месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов в отношении объекта, расположенного по адресу: ул. Студенческая, д.3, город Екатеринбург.

1) установить указатель направления, указывающий путь к ближайшему доступному входу на территорию для инвалидов на Красная-Колыска, в соответствии с требованиями п. 6.5.1 СП 59.13330.2020;

2) обеспечить систему средств информативной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МПН в соответствии с требованиями п. 5.1.3 СП 59.13330.2020;

3) установить у центрального входа в учреждение тактильно-контрастные напольные указатели согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 и п. 4.2.2 табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018;

4) в здании на проступках крытых ступеней лестничного марша установить противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступеней, во исполнение требований п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 и п. 6.2.2 ГОСТ Р 51671-2020;

5) привести пандус в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1.11, 5.1.14-5.1.17 СП 59.13330.2020:

- привести горизонтальную площадку перед началом пандуса в соответствии с минимальными требованиями по размеру 1,5х1,5м согласно п. 5.1.16 СП 59.13330.2020;

- оборудовать верхние и нижние поручни пандуса в одной вертикальной плоскости с границами проезжей части пандуса (краем бортика), во исполнение требований п. 5.1.16 СП 59.13330.2020;

- установить поручни пандуса с двухсторонним ограждением на высоте 0,9 и 0,7 м) в соответствии с обязательными требованиями п. 5.1.16, 6.2.11 СП 59.13330.2020;

- оборудовать поверхность пандуса противоскользящим покрытием с учетом требований п. 5.1.11, выделить цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, во исполнение требований п. 5.1.17 и 6.2.10 СП 59.13330.2020;

- по продольным краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05 м во исполнение требований п. 5.1.16, 6.2.10 СП 59.13330.2020;

6) установить тактильные предупредительные знаки перед входной дверью входной группы для МПН по п. 4.2.2 табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018;

7) выделить прозрачные полотна дверей на каждом входе в здание и полотна дверей, расположенных внутри здания, а также прозрачные ограждения и перегородки яркой контрастной маркировкой, в соответствии с п. 6.4.1 СП 59.13330.2020, п. 6.1.6 СП 59.13330.2020;

8) установить тактильные средства визуальной ориентировки, аккредитивующей информации во исполнение п. 6.2.1.3, 6.2.1.4 ГОСТ Р 51671-2020 и п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52151-2019;





9) установить комплексную информационно о пути и направлении движения со стороны расположения и функциональным назначением помещений, установить тактично-индивидуальную или тактично-индивидуальную схему (меморандум) в соответствии с п. 6.5.12 СП 59.13330.2020;

10) разместить комплексную систему средств информационной поддержки и навигации, обеспечить доступности и визуальную информативность, а также дифференцировать тактичные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и стилонов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля во исполнение п. 5.1.3, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.9 СП 59.13330.2020;

11) выделить места отдыха и ожидания для инвалидов и других МГН в соответствии с п. 6.2.5 СП 59.13330.2020;

12) обеспечить соблюдение требований п.6.3.9, 6.5.8 СП 59.13330.2020 в кабине уборной для инвалидов и МГН в части размещения установленного оборудования и его модели, установки необходимого оборудования и т.д.;

13) актуализировать паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры в соответствии по форме, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 г. № 70-ПП (в действующем № 6/н от 10.06.2015 года имеются поправки);

14) разработать перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в государственной собственности Свердловской области, который возможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта (форма утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 г. № 481-ПП);

15) привести в соответствие анкету (информацию) к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры;

16) привести в соответствие акт обследования объекта социальной инфраструктуры;

17) подогнать результаты обследования по структурно-функциональным зонам объекта социальной инфраструктуры;

18) подготовить план адаптации объекта для инвалидов и маломобильных групп населения;

19) подготовить дорожную карту ОСИ - план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья

А.В.Войт

