

Чи дотримуєте гігієнічних вимог до будівель і приміщень закладу освіти: чекліст

Поставте ☒ навпроти того пункту, який виконали.

- ☐ Ганок має безпечне неслизьке покриття з рельєфним маркуванням, є огороження і зручні поручні вздовж сходів
- ☐ Для очищення взуття від бруду перед входом у заклад встановили скребачки, решітки, які очищаємо по мірі забруднення, але не рідше одного разу на день
- ☐ Стіни та стеля усіх приміщень без щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком
- ☐ Колір поверхні стелі, стін, меблів навчальних приміщень, фізкультурно-спортивних та інших приміщень, які використовуються в освітньому процесі, — не яскравих кольорів
- ☐ Усі матеріали, що використовуються для оздоблення приміщень, безпечні для здоров'я дітей
- ☐ Підлога санітарних вузлів вислана неслизькою керамічною / мозаїчною шліфованою плиткою
- ☐ Підлога усіх приміщень стійка до дезінфекційних засобів, вологостійка, не слизька, не має щілин, дефектів, механічних пошкоджень
- ☐ Виокремили:
 - ☐ контрастними рельєфними лініями пішохідні зони в приміщенні закладу
 - ☐ контрастними обмежувальними смугами по краю першої та останньої сходинки, які за фактурою відрізняються від інших сходинок маршру, контрастним кольором ділянки поручня, які відповідають першій та останній сходинці маршру
 - ☐ рельєфним покриттям (ворсистим, гумовим тощо) на підлозі зони підвищеної небезпеки — в їдальнях (харчоблоках), майстернях, лабораторіях
- ☐ У просторі перед сходами є попереджувальне маркування рельєфним покриттям
- ☐ Не проводимо ремонтні роботи в присутності учнів
- ☐

Кабінети інформатики

Навчальні приміщення, призначені для роботи з ПК, мають природне та штучне освітлення

Поверхня підлоги має антистатичне покриття та зручна для вологого прибирання

Проводи та інші провідники, через які подається електричний струм в комп'ютерній техніці, надійно ізолювані й механічно захищені

фізкультурно-спортивні приміщення

Учні займаються на спортивних майданчиках, у спортивній залі тільки у спортивному одязі та взутті

Є наочна інформація щодо дотримання в спортивній залі правил техніки безпеки та про режим прибирання і провітрювання

Підлога без дефектів, не слизька

басейн

Розташований в окремому блоці

Внутрішня поверхня дна та стін ванни басейну гладка, не слизька. По периметру ванни басейну є обхідна доріжка

☐

Ванну басейну заповнюємо питною водою, що відповідає чинним вимогам до питної води.

☐

Температура води у ванні — на рівні 26—27° С, а температура повітря в залі з ванною — на 1—2° С вище від температури води

☐

Біля виходу з душової на обхідну доріжку є прохідний душ для ніг з безперервним потоком проточної теплої води

Для сушіння волосся в кожній роздягальні є стаціонарні / побутові фени

☐

Воду у ванні басейну знезаражуємо хлором або іншими дезінфекційними засобами

☐

Басейн прибираємо щодня з використанням мийних і дезінфекційних засобів: дезінфікуємо підлогу, стіни залу басейну, обхідні доріжки, обладнання, ручки дверей, санітарно-технічне обладнання, меблі та устаткування

☐

Перед дезінфекцією ванну басейну чистимо щітками та промивасмо мильно-содовим розчином з наступним ополіскуванням гарячою водою зі шланга

☐☐

Приміщення допоміжного та підсобного призначення

- ☐ Є окремі приміщення, недоступні для учнів і сторонніх відвідувачів, для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів
- ☐ Приміщення обладнані ефективною системою вентиляції
- ☐ Інвентар промаркований
- ☐ Для прибирання санітарних вузлів виділили окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаємо окремо

санітарні вузли

- ☐ Є внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води, облаштовані диспенсерами з паперовими рушниками та рідкого мила
- ☐ У туалетних кабінах на відстані 0,1 м від підлоги встановлені непрозорі двері висотою не менше 1,5 м із замком, що замикається з середини
- ☐ Кабіни відгороджені одна від одної непрозорими стінками висотою не менше 1,75 м на відстані 0,1 м від підлоги
- ☐ Санітарні вузли для 1—4-х класів обладнані дитячими унітазами / чашею Генуя
- ☐ Санітарні вузли окремо для хлопчиків і дівчат розміщені на кожному поверсі закладу
- ☐ У санітарних вузлах є спеціально обладнана кабіна для осіб з інвалідністю, зокрема, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів
- ☐ Є санітарний вузол для педагогічних працівників
- ☐ Санітарні вузли прибираємо після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів

Примітка. Складено відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ від 25.09.2020 № 2205.

Чи відповідає система забезпечення життєдіяльності закладу вимогам Санітарного регламенту: чекліст

Поставте ☒ навпроти того пункту, який виконали.

☐☐

У закладі централізована / автономна система теплопостачання, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату

☐

Вода, що постачається у заклад, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

☐

Заклад обладнаний інженерними мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції

☐

Заклад забезпечений гарячою проточною водою протягом усього року

☐

Холодною і гарячою проточною водою відповідно до вимог ДБН В.2.2-3:2018, з установленими кранами-змішувачами забезпечені приміщення:

☐

їдальні (харчоблоку), буфету

☐

душових при спортивній залі (роздягальні)

☐

медичного кабінету

☐

навчальних кабінетів з вивчення хімії, фізики, біології

☐

лабораторій, майстерень

☐

санітарні вузли

☐

зали басейнів та інші приміщення

☐

Не використовуємо гарячу воду із системи водяного опалення

☐

У закладі організований питний режим для потреб дітей, вода безпечна та якісна

☐

Кожна дитина за потреби отримує кип'ячену або фасовану воду в індивідуальному посуді

☐

Фасована негазована вода промислового виробництва / вода з установок із дозованим розливом негазованої фасованої питної води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10

В їдальні (харчоблоці) в місцях приєднання ванн до каналізаційної мережі влаштований повітряний розрив не менше 20 мм від верху приймальної воронки

- ☐ Стояки побутової каналізації закриті оштукатуреними коробами та забезпечені устаткуванням для ревізії
- ☐ Немає стояків побутової каналізації у виробничих приміщеннях їдальні (харчоблоку), буфету

повітряно-тепловий режим

- ☐ Робимо регулярне вологе прибирання приміщень з використанням мийних і дезінфекційних засобів
- ☐ Системи вентиляції чисті та справні
- ☐ Провітрюємо навчальні приміщення на перервах, до початку занять і після їх закінчення за відсутності дітей
- ☐ Провітрюємо рекреації під час навчальних занять
- ☐ У теплу пору року проводимо заняття з прочиненими вікнами в режимі провітрювання
- ☐ У приміщеннях відносна вологість повітря 40—60%
- ☐ Температура повітря:
 - ☐ в класних кімнатах — 17—20 °C
 - ☐ майстернях по обробці металу і дерева — 16—18 °C
 - ☐ спортивному залі — 15—17 °C
 - ☐ роздягальнях при спортивному залі — 19—23 °C
 - ☐ актовому залі — 17—20 °C
 - ☐ бібліотеці — 16—18 °C
 - ☐ медичному кабінеті — 21—23 °C
 - ☐ рекреаціях — 16—18 °C
 - ☐ спальних приміщеннях — 18—20 °C
 - ☐ вестибюлі, гардеробі — 16—19 °C
 - ☐ санітарних вузлах — 17—21 °C
 - ☐ душових не нижче — 25 °C

Щоденно робимо вологе прибирання усіх приміщень та обладнань закладу, зокрема: підвіконня, підлога, опалювальні прилади / захисні решітки, меблі, класні дошки

☐

Робимо вологе прибирання:

☐

навчальних і навчально-виробничих приміщень — після закінчення останнього навчального заняття

☐

спортивних залів — після кожного навчального заняття та після закінчення навчальних занять та занять секцій

☐

Учні тримають власні робочі місця в чистоті, прибирають за собою сміття

☐

природне та штучне освітлення

Усі навчальні приміщення мають природне освітлення, рівні якого відповідають вимогам ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»

☐

Природне освітлення рівномірне і не створює блиску

☐

На вікнах навчальних приміщень є сонцезахисні засоби: підйомно-поворотні жалюзі, козири, ролети тощо, які легко очищати від пилу та мити

☐

На підвіконні навчальних приміщень немає рослин, які перешкоджають доступу прямого сонячного світла

☐

Вікна миємо не менше двох разів протягом навчального року

☐

У навчальних приміщеннях є система загального штучного освітлення

☐

Для освітлення найвіддаленіших від вікон рядів робочих столів учнів у навчальних приміщеннях передбачене окреме включення усіх рядів електроламп

☐

Замінюємо лампи, що перегоріли, й ті, які під час роботи створюють шум, миготіння та стробоскопічний ефект

☐

Примітка. Складено відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ від 25.09.2020 № 2205.