



КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №125 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5-й мікрорайон Зарічний, будинок 32-А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50081, телефон +380967813079, E-mail: info@school-125.dp.ua, код ЄДРПОУ 33407534

**ІНСТРУКЦІЯ №3
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ**



КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №125 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5-й мікрорайон Зарічний, будинок 32-А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50081, телефон +380967813079, E-mail: info@school-125.dp.ua, код ЄДРПОУ 33407534

Криворізька гімназія №125
Криворізької міської ради

Затверджено
Наказ №53 від 05.05.2025
директор гімназії _____
Валентина МАКСИМЕНКО

Інструкція №3 З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

1.1. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані чітко знати і виконувати правила пожежної безпеки, дотримуватись встановленого протипожежного режиму, не допускати тих дій, що можуть призвести до пожежі чи загорання.

1.2. Робота закладу з пожежної безпеки організовується у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669) та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України від 15.08.2016 №974.

1.3. До роботи допускаються особи, які мають достатню кваліфікацію для виконання своїх функціональних обов'язків, пройшли інструктажі: вступний, первинний на робочому місці і з пожежної безпеки.

1.4. Працівники повинні:

- суворо дотримуватися правил цієї інструкції і внутрішнього розпорядку праці, дисципліни праці.;
- робоче місце утримувати у чистоті й порядку;

- суворо дотримуватися вимог технологічних інструкцій з експлуатації обладнання, приладів та інструментів;
- при необхідності використовувати засоби індивідуального захисту;
- при травмуванні використовувати медичні аптечки;
- паління і розлиття спиртних напоїв забороняється.

1.5. Кожний працівник повинен уміти надати першу медичну допомогу потерпілому від нещасного випадку на робочому місці.

1.6. Якщо працівник після проходження під підпис у журналі інструктажу з охорони праці і пожежної безпеки порушує вимоги, вказані у інструкціях, адміністрація закладу має право вживати адміністративні, дисциплінарні міри діяння.

2. Загальні вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Перевірити:

- справність обладнання, інструменту, приладів;
- наявність і справність достатнього освітлення, вентиляції, захисних огорожень небезпечних ділянок, обладнання тощо;
- перевірити справність рубильників, розеток, штепсельних з'єднань тощо.

3. Загальні вимоги безпеки під час роботи

3.1. Працівники повинні виконувати тільки ті функції, які вказані у їх посадових інструкціях.

3.2. Під час роботи в кабінетах забороняється:

- присутність сторонніх осіб на робочих місцях;
- пересування меблів та обладнання під час освітнього процесу;
- захащувати приміщення обладнанням, яке не використовується, макулатурою, господарчими предметами;

3.3. Загальні вимоги з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу.

3.3.1. Усі електричні прилади і пристосування (ізоляція, електропровід, штепсельні з'єднання, вимикачі тощо) повинні бути справними і використовуватися за призначенням і згідно з правилами експлуатації.

3.3.2. Електропроводи, які прокладені від дрібного електрообладнання до

місця включення їх у мережу, не повинні підлягати механічним пошкодженням, укладатися по полу у зоні досягнення їх ногами, а також по струмопровідних та займистих поверхнях.

3.3.3. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у приміщеннях закладу забороняється.

3.3.4. Використовувати електроприлади побутового типу (чайник, кип'ятильник, електрообігрівач тощо) можна тільки з дозволу адміністрації, при цьому частини, які нагріваються, повинні бути виготовлені із негорючого матеріалу.

3.3.5. Забороняється:

- експлуатація кабелів і проводів із пошкодженою та утраченою у процесі експлуатації захисною властивістю ізоляції,
- використовувати нестандартні подовжувачі чи лампи розжарювання;
- підвішувати світильники безпосередньо на струмоведучі проводи;
- завертати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх із знятими ковпаками (розсіювачами).
- використовувати електрообладнання в умовах, не відповідних указівкам підприємства - виробника;
- залишати без нагляду електрообладнання;
- використовувати вимикачі, штепсельні з'єднання, струмоведучі проводи для підвішування одягу та інших предметів, заклеювати ділянки електропроводки папером чи горючими матеріалами;
- використовувати побутові електроприлади без негорючих підставок і без дозволу на їх експлуатацію адміністрації;
- переносити електроприлади, які знаходяться під напругою.

3.3.6. При виявленні несправності у електромережах і електрообладнанні, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, зверх допущеного нагрівання ізоляції кабелю і проводів, то необхідно негайно припинити їх експлуатацію та повідомити керівництво.

3.3.7. Самостійний ремонт електромереж, електроапаратів,

електрообладнання забороняється

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Прибрати робоче місце.

4.2. Працююче електрообладнання і освітлення вимкнути із електромережі.

4.3. Про усі порушення та пошкодження під час роботи повідомити керівництво.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно зупинити роботу, прийняти міри з попередження травматизму та евакуації учнів з небезпечної зони.

5.2. Негайно повідомити керівника про випадок.

5.3. При попаданні людини під дію електроструму необхідно негайно зупинити подачу електроструму до кімнати (відключити автомат на розподільному електрощитку чи рубильник).

5.4. Потерпілому подати долікарську медичну допомогу і викликати швидку допомогу.

5.5. При виникненні пожежі негайно повідомити керівника, викликати пожежну команду і прийняти міри з ліквідації пожежі згідно з інструкцією “Дії працівників на випадок пожежі”

Інструкцію розробив _____ Петренко Л.В.,
заступник директора з НВР

Погоджено:

керівник служби охорони праці _____ Юрчук М.О.

Інструкцію одержав _____

Ознайомлена(ий) _____