

Phụ lục 02

**MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG CUỐN, BẢNG
TẢI CHỞ NGƯỜI**

(Tên tổ chức KD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

**BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(THANG CUỐN, BẢNG TẢI NGƯỜI)**

Số:

(Theo biên bản ghi chép hiện trường số:)

Chúng tôi gồm:

1. Số hiệu kiểm định viên:

.....

2. Số hiệu kiểm định viên:

.....

Thuộc tổ chức kiểm

định:

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định:

.....

Đã tiến hành kiểm định (Tên thiết bị):

.....

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

.....

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):

.....

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:

.....

Quy trình kiểm định, tiêu chuẩn áp dụng:

.....

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

.....

1. Chức vụ:

2. Chức vụ:

I- THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

- Loại-Mã hiệu : - Vận tốc định mức: m/ph

- Năm chế tạo: - Chiều rộng bậc thang: mm
- Số chế tạo: - Độ cao nâng: mm
- Nhà chế tạo: - Góc nâng: độ
- Năng suất: người/h - Tên tăng phục vụ:

II- HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu ☐ ; Định kỳ ☐ ; Bất thường ☐

Lý do trong trường hợp kiểm định bất thường:

.....

III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A- KIỂM TRA HỒ SƠ:

- Nhận

xét :

- Đánh giá kết quả:

TT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	GHI CHÚ
1	Lý lịch			
2	Hồ sơ kỹ thuật			

B- KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Nhận xét:

Tính đầy đủ - đồng bộ của thang:

Các khuyết tật - biến dạng:

- Đánh giá kết quả Đạt ☐ Không đạt ☐

C- KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

1-Phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học:

- Nhận

xét :

- Đánh giá kết quả:

- Các tấm chắn dưới, vách che trong, vách che ngoài của lan can: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Các bậc thang, răng lược, sàn chiếu nghỉ: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Các băng tay vịn (khe hở - bảo vệ điểm vào): Đạt ☐ Không đạt ☐

- Khe hở giữa bậc thang và tấm chắn thành bên: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Khe hở giữa bậc thang và răng lược: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Độ sâu ăn khớp của răng lược: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Khoảng cách an toàn với các bộ phận công trình xung quanh: Đạt ☐ Không đạt ☐

2- Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:

- Nhận xét:

.....

- Đánh giá kết quả:

- Hệ thống bôi trơn: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Độ cách điện động cơ: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Điện trở nối đất: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Dòng điện động cơ dẫn động: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Các công tắc dừng thang, công tắc an toàn: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị chống kẹt tay: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị dừng thang khi có vật lọt vào tấm lược: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị chống chùng xích, đứt xích: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị chống kẹt vật lạ giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị chống đảo pha, mất pha: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị dừng khi đứt tay vịn hoặc gãy bậc thang: Đạt ☐ Không đạt ☐

- Thiết bị tự động dừng và khởi động thang (nếu có): Đạt ☐ Không đạt ☐

D. CÁC CHẾ ĐỘ THỬ-PHƯƠNG PHÁP THỬ

1. Thử hoạt động không tải:

- Nhận xét:

.....

- Đánh giá kết quả:

- Vận tốc: Đạt ☐ Không đạt ☐

- So sánh vận tốc của bậc thang/ tấm nền với tay vịn: Đạt ☐ Không đạt ☐
- Quãng đường phanh: Đạt ☐ Không đạt ☐

2. Thử hoạt động có tải:

- Nhận xét:

.....

-Đánh giá kết quả:

- Quãng đường phanh chính: Đạt ☐ Không đạt ☐
- Quãng đường phanh phụ (nếu có): Đạt ☐ Không đạt ☐

IV- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Thiết bị: Đạt yêu cầu ☐ Không đạt yêu cầu ☐
- Với năng suất vận chuyển:.....người/h

2. Đã được dán tem kiểm định số: Tại vị trí:

.....

3. Kiến nghị:

.....

Thời hạn thực hiện kiến nghị:

.....

V- THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày: tháng năm

Lý do rút ngắn thời hạn:.....

Biên bản được thông qua tại: ngày tháng năm

Biên bản được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ... bản./.

CHỦ CƠ SỞ

*Cam kết thực hiện đầy đủ,
đúng thời hạn các kiến nghị
(ký tên và đóng dấu)*

NGƯỜI THAM GIA

CHỨNG KIẾN
(ký, ghi rõ họ, tên)

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(ký, ghi rõ họ, tên)