ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

10.05.2023 **м. Охтирка** **№ 709-МР**

Про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради основних засобів, переданих в оренду дочірньому підприємству «Водоочистка» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад»

Розглянувши лист дочірнього підприємства «Водоочистка» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад» від 21.06.2022 № 191, відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 1314 від 8 листопада 2007 р. «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», рішення Охтирської міської ради № 417-МР від 27.03.2012 «Про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Охтирка», керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **вирішила:**

1.Надати дозвіл управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на списання з балансу основних засобів, переданих в оренду дочірньому підприємству «Водоочистка» товариства з обмеженою відповідальністю «Водоторгприлад», згідно з додатком.

2.Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради списати з балансу основні засоби, зазначені в додатку, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку (Погорєлов О.В.).

Міський голова **Павло КУЗЬМЕНКО**

Додаток
до рішення Охтирської міської ради
10.05.2023 № 709-МР

Перелік основних засобів, що списуються з балансу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради

№ п/п	Найменування	Рік придбання (введення в експлуатацію)	Кіль-кість	Інвентар-ний номер	Первісна вартість, гривень	Знос, гривень	Залишкова вартість, гривень	Інші відомості
1	Робоче колесо КФС 500-20	01.10.2000	1	101490066	352,94	352,94	0,00	Зношені лопасті, знос метала на 82%
2	Робоче колесо	01.04.1997	1	101490067	805,10	805,10	0,00	Зношені лопасті, до перекачки стічної води не придатний
3	Робоче колесо	01.06.1997	1	101490081	2131,25	2131,25	0,00	Зношені лопасті, до перекачки стічної води не придатний
4	Граблі	01.07.1993	1	101490123	1185,37	1185,37	0,00	Зруйновані при використанні в агрегатній середі

5	Димососи з двигуном 2,5 кВт	01.07.1981	1	101410029	433,18	433,18	0,00	Корпус має видимі розриви, крильчатка має тріщини.
6	Димососи з двигуном 2,5 кВт	01.07.1981	1	101410030	433,18	433,18	0,00	Корпус має видимі розриви, крильчатка має тріщини.
7	Живильний бак	01.06.1981	1	101490063	490,32	490,32	0,00	Непридатний для подальшого використання, вражений корозією в хлорному середовищі.
8	Живильний бак	01.07.1981	1	101490065	337,02	337,02	0,00	Непридатний для подальшого використання, вражений корозією в хлорному середовищі.

9	Фільтр МК	01.07.1981	1	101490060	294,56	294,56	0,00	Металеві стінки непридатні для подальшого використання при роботі в соляному розчині.
10	Фільтр МК	01.07.1981	1	101490061	294,56	294,56	0,00	Металеві стінки непридатні для подальшого використання при роботі в соляному розчині.
11	Солерозчинник	01.07.1981	1	101490062	251,66	251,66	0,00	Металевий корпус непридатний для подальшого використання (руйнація в соляному розчині)
12	Вимикач А 3134	01.08.1998	1	101440120	315,42	315,42	0,00	Корпус має тріщини від теплової перегрузки.

13	Автовимикач А 3734	01.02.2000	1	101440121	1530,46	1530,46	0,00	Корпус має тріщини від теплової перегрузки.
14	Автовимикач А 3144	01.02.2000	1	101440128	838,86	838,86	0,00	Корпус має тріщини від теплової перегрузки.
15	Автоатичний вимикач	01.04.1998	1	101440119	352,94	352,94	0,00	Корпус має тріщини від перегріву.
16	Ящик ЯНЦ-8501	01.01.1990	1	101440035	350,88	350,88	0,00	Контактні з*єднання зруйновані, корпус має тріщини від перегріву.
17	Противогаз ПШ-2	01.04.1989	1	101630027	52,66	52,66	0,00	Коробка пошкоджена від корозії , шланг зруйнований.
18	Насос плунжерний 7-12	01.06.1981	1	101410113	1171,67	1171,67	0,00	У технології виробництва не застосовується.
19	Насос плунжерний 7-12	01.06.1981	1	101410114	1171,67	1171,67	0,00	У технології виробництва не застосовується.

20	Електропила 1600	01.06.1995	1	101610040	409,18	409,18	0,00	Зруйноване якірне кріплення щіток.
21	Прилад ТЭП-2	01.01.1984	1	101450026	92,16	92,16	0,00	Вийшла з ладу материнська плата.
22	Котел Е 1/9	01.01.1989	1	101410039	5914,72	5914,72	0,00	Поверхня нагріву має тріщини, деформована під впливом зміни температур.
23	Шебера	1981	1	101490098	191,04	191,04	0,00	Зруйнований при використанні в агрегатній середі.
24	Шебера	01.06.1981	1	101490099	191,02	191,02	0,00	Зруйнований при використанні в агрегатній середі.
25	Хлоратори	01.05.1995	1	101490127	297,20	297,20	0,00	Редукційний клапан зруйнований від корозії, розгерметизація колби.

26	Рубильник Я Г-100	01.05.1996	1	101440118	272,83	272,83	0,00	Керамічне кріплення має тріщини, контактні з’єднання зруйновані. Корпус зруйнований від корозії.
27	Автоматичний вимикач	01.12.1986	1	101440033	126,48	126,48	0,00	Контактні з’єднання зруйновані, тепловий захист пошкоджений від корозії.
28	Радіостанція	01.08.1990	1	101490080	463,51	463,51	0,00	Корпус зруйнований, мікросхеми непрацездатні.
29	Система мобільного зв'язку (а/м 47-13)	01.11.1997	1	101490158	2983,74	2983,74	0,00	Вийшла з ладу материнська плата.
30	Пісковий майданчик	01.06.1981	1	101310081	3616,70	3616,70	0,00	Трубопроводи, запорна арматура від корозії пошкоджені
31	Насос СМ 250*100	01.04.1997	1	101410050	9424,90	9424,90	0,00	Пошкоджена передня кришка насоса.

32	Насос ФГ 216*24	01.12.1996	1	101410048	1278,75	1278,75	0,00	Непридатний для подальшого використання,під впливом зміни температур ж/б конструкції зруйновані.
33	Мулоущільнювачі	01.06.1981	1	101430018	53727,45	53727,45	0,00	Непридатний для подальшого використання, під впливом зміни температур ж/б конструкції зруйновані.
34	Мулоущільнювачі	01.06.1981	1	101430018	53727,45	53727,45	0,00	В експлуатацію не вводились,у технології виробництва не застосовується.
35	Метатенки	01.06.1981	1	101430018	61541,43	61541,43	0,00	Вийшов з ладу статор, знос робочого колеса.

36	Насос ПКВП 63*225	01.01.1989	1	101410119	518,52	518,52	0,00	Вийшов з ладу статор, знос робочого колеса.
37	Насос ПКВП 63*225	01.01.1989	1	101410120	518,52	518,52	0,00	Вийшов з ладу статор, знос робочого колеса.
	Разом		37		208089,30	208089,30	0,00	

Секретар міської ради **Вікторія БУЛАХ**

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради **Наталія СЕРЕБРЯКОВА**