

Установка противопожарная высокого давления.

Моторизованное средство для тушения пожаров непосредственно из различных емкостей и других источников чистой воды. Двигатель 4-тактный мощность, кВт, л.с. не менее 4,1 (5,5). Насос аксиально-поршневой. Расход жидкости л/мин не более 10. Давление на выходе атм. не менее 170. Шланг высокого давления не менее 50 метров. Вес УПВД, кг не более 62. Габаритные размеры УПВД (ДхШхВ), мм не более 650х550х550. Двигатель, насос высокого давления и прочие узлы смонтированы на единой раме. Откидные ручки для погрузки и переноски длиной не менее 280 мм. Барабан металлический для шланга высокого давления с откидной ручкой, смонтированный на раме УПВД оборудованный гидравлическими соединениями. Сматывание и разматывание шланга высокого давления в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды. Пистолет рабочий, состоящий из 2-х частей и закрепленный внутри рамы байонетным разъемом (быстросъемная конструкция), для соединения с рукавом высокого давления. В транспортном положении пистолет не выступает за габариты рамы. Форсунка пистолета двухпозиционная для формирования направленной и распыленной струи. Рукав всасывающий для воды горячего напорного типа, диаметр 18, рабочее давление 10 атм. Длина рукава всасывающего не менее 2 м., тубус-смеситель подсоединяющийся к входной магистрали, встроенный в установку для использования смачивателя твердого.