

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Бобровицького закладу
загальної середньої освіти
I-III ступенів № 1
03 лютого 2023 року № 36

ІНСТРУКЦІЯ № 6

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях шкільної їдальні закладу

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця Інструкція поширюється на всю площу приміщень їдальні і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться у цих приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Усі працівники їдальні під час прийняття на роботу і в процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.2. Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до основних та запасних дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1,35 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захащувати. Двері повинні відчинятися назовні.

2.3. Установлення в обідніх залах тимчасових естрад, помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів слід здійснювати таким чином, щоб не погіршилися умови евакуації.

2.4. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом.

2.5. Двері евакуаційних виходів повинні замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

2.6. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги повинні надійно кріпитися до підлоги.

2.7. У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники. У робочий час продукти, тару та відходи слід транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами для відвідувачів.

2.8. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електричних виробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

2.9. Горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, електрозборок і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

2.10. Спільно зберігати товари, інші речовини та матеріали з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою слід утримувати в окремому, спеціально пристосованому для цього приміщенні.

2.11. Складувати товари і матеріали на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між стелажми (штабелями) шириною не менше 1м, відстань між стінами та стелажми або штабелями повинна бути не менше 0,8м.

2.12. Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. У приміщеннях їдальні не допускається:

захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;
замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;
розміщувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо;
розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасово, будь-якого інвентарю та матеріалу;
влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості ізоляцією;
користування пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електротехнічними виробами;
вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок;
застосування для електромереж радіо- та телефонних проводів;
заклеювати шпалерами відкрито прокладені електропроводи та кабелі, та складувати горючі матеріали на відстані менше 0,5м від електросвітильників від електрощитів;
застосування подовжувачів які не відповідають ГОСТ та не сертифікованих в Україні;
залишати без догляду при виході з приміщення увімкнених в електромережу нагрівальних приладів, телевізорів, радіоприймачів тощо;
захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;
курити, використовувати легкозаймисті рідини та застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, смолоскипи тощо), палити відходи, пакувальні матеріали і та ін.
проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу та за наявності відвідувачів.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

4.1. Навести порядок на робочому місці, зачинити вікна.

4.2. Вимкнути електроживлення приладів і обладнання, якими користувалися.

Відповідальний за протипожежний стан приміщень їдальні після закінчення роботи зобов'язаний:

оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

вимкнути освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У випадку виникнення пожежі кожен працівник їдальні повинен:

терміново повідомити оперативно-рятувальну службу по телефону **101**, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

повідомити про виникнення пожежі директора закладу;

вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

5.2. Керівник підрозділу, якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

перевірити, чи викликано оперативно-рятувальну службу;

вимкнути у разі необхідності струмоприймачі;

у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь в гасінні пожежі;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь в гасінні пожежі;

організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

Після прибуття на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений їх безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

Заступник директора з
господарської роботи

Микола АРШУЛІК

Узгоджено:
Фахівець з охорони праці

Валентина КАРПУХНО