

Hạng mục: Nhà lớp học

1. Loại máy ép cọc: Máy ép thủy lực . Số serial: D20.
- Số giấy đăng kiểm: HN1 378/2015.
2. Áp lực tối đa của bơm dầu: 160 Kg/ cm²;
3. Pittông: Đường kính (cm): 2 xi lanh D20;
Diện tích hữu hiệu (cm²): 628 cm²; Hành trình (m): 1,6
4. Mã hiệu đồng hồ: C-39391. Số giấy đăng kiểm đồng hồ: 0806/2015-P.
5. Cọc số (theo bản vẽ KC-01):
6. Tiết diện cọc: 200x200. Chiều dài cọc (m): m; ĐC-01=..... m; ĐC-02=..... m;
7. Ngày đúc đoạn cọc ĐC-01:/...../2015; Ngày đúc đoạn cọc ĐC-02:/...../2015;
8. Ngày ép cọc:/...../2015;
9. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc ($H_{mđ}$, m): m;
10. Cao độ tuyệt đối của đầu cọc theo thiết kế (H_{dc} , m): m;
11. Lực ép quy định trong thiết kế (tấn): $P_{min}=36T/ P_{max}=54T$;

[illegible]

.... h					
.... h					
.... h					
.... h					
.... h					
.... h					
.... h					
.... h					

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành. Đồng ý nghiệm thu.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG