

ALLEGATO DELIBERA 540 e 385


Specifica tecnica per la connessione al Service Access Point alla rete di comunicazione messa a disposizione da e-distribuzione per lo scambio dati secondo quanto previsto dalle delibere 540/2021/R/EEL e 385/2025R/EEL

Il produttore, per l'impianto di produzione identificato con il POD, dovrà convogliare i dati, rilevati in conformità a quanto previsto dalla delibera 540/2021/R/EEL e 385/2025/R/EEL, fino alla porta di ingresso del Service Access Point alla rete di comunicazione del gestore di rete che è costituito da una box di terminazione fibra ottica.

La box di terminazione fibra ottica sarà posizionata all'interno/all'esterno dell'area di pertinenza della (specificare se CS o CP) denominata, contraddistinta dal FG, part., sub., del catasto fabbricati/terreni di, nella posizione indicata nella planimetria sottostante (in alternativa ai dati catastali si può indicare il codice AUI della CS/CP).

LAYOUT

Il Produttore si collegherà alla porta n., di seguito indicata, con cavo multimodale in fibra ottica con connettore LC/upc (mettere anche una croce sulla casella della porta).



☐ Il Produttore dovrà fornire alimentazione derivata da linea BT, rendendola disponibile al quadro posizionato nel locale (evidenziare la posizione nel layout sovrastante).

.....

.....

[illegible][illegible][illegible]

