

АКТ
оцінки стану готовності
захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 86627
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

17 жовтня 2024 року

смт. Теофіполь

завідувач сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Теофіпольської селищної ради Комісарчук Володимир Іванович, головний інспектор ВЗНС ХРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Кадай Дмитро Олександрович, ПОГ СПД №1 ВП №2 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Черепюк Сергій Олександрович, директор Теофіпольського ліцею №2 Теофіпольської селищної ради Блашук Світлана Георгіївна

у присутності: голови Теофіпольської селищної ради Тененева Михайла Михайловича

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 86627, розташованого за адресою: смт. Теофіполь, вул. Юності, 7
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Теофіпольській селищній раді

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування, державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Теофіпольська селищна рада

(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди П-6

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 350 осіб, загальною площею 216 кв. м, вбудоване у будівлю

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чиста, суха

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як спортзал (боксерський зал)

3. Стан входів і аварійних виходів 1 вхід, повітрязабірні оголовки і вихлопні канали відсутні, входи не захаращені, табличку встановлено, наявно 2 пари ключів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів** -

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** -
(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задрювання** -

(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено, зачищаються (відчищаються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів «відчищено-зачищено» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан протипожежних пристроїв** _____
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачищаються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:
повітропроводи _____пофарбовані у відповідний колір
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору – чистої вентиляції, жовтого – фільтровентиляції **, червоного – систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шибєрів), показників руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції _____передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори _____відсутні
(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)** _____
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються – приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** _____
(наявність, кількість, справність, зачищаються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря** _____
(наявність, стан (працює/не працює))

Система регенерації повітря** _____
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання _____центральне водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура наявний пристрій на вводі всередині споруди, справний легко відкривається
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувки вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показників руху води _____немає
(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води _____не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показників, технологічних люків, повітряних кранів, кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках _____
(дата, результати)

водопровідні труби _____пофарбовані правильно
(передбачено/не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) _____
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи _____передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли _____1 (душова, унітаз, умивальник)

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації не пофарбовано
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод -
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано/не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: -
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура -
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих захисних споруд) -
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура відсутня
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи передбачено, справні, пофарбовані правильно
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення: системи освітлення
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури,

сравні експлуатаційні схеми в наявності, щити освітлення та управління
пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність

уккомплектовані
експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення у наявності
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання у наявності
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками -
(гідроізоляцію не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

уккомплектованість пожежних кранів -

труби систем пожежогасіння -
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

уккомплектованість первинними засобами пожежогасіння споруду укомплектовано згідно з нормами
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації схема евакуації в наявності
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:
температура, відносна вологість у приміщенні температура та відносна вологість у приміщенні відповідає нормі
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан відсутні

(термометра, гігрометра (психрометра), приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші – які саме)**,
приладів виявлення радіоактивного забруднення – дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди _____
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди _____ €

опис обладнання та майна _____ €

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення _____ €

журнал перевірки стану захисної споруди _____ €

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації _____ €

план приведення захисної споруди у готовність _____ €

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання _____ €

правила користування вимірювальними приладами _____ €

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** _____ €

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _____ €

формуляр фільтровентиляційних агрегатів ** _____ €

порядок провітрювання захисної споруди _____ €

інструкція з протипожежної безпеки _____ €

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень _____
немає

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням

пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) _____ немає

каналізації _____ немає

водопостачання _____ €

електропостачання _____ €

опалення (теплопостачання) _____ немає

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _____ €

журнал перевірки стану готовності захисної споруди _____ €

інструкція з використання засобів індивідуального захисту _____ €

порядок перевірки сховища на герметичність** _____ €

довідка про перевірку сховища на герметичність** _____ €

правила поведінки у захисній споруді _____ €

список особового складу формування з обслуговування споруди _____ €

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди _____ €

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням _____ €

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди _____ немає

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди _____ €

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції ** _____ €

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС _____ €

(чисте або захащене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _____ - _____

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів «відкрито-закрито» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС _____ - _____
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв _____ - _____
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** _____ - _____
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, не знімається – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) _____ - _____
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) _____ - _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____ - _____

наявність піддонів під витратними паливними баками _____ - _____

стан маслопроводів _____ - _____
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС _____ - _____

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____ - _____

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп _____ - _____

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС _____ - _____

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____ - _____

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____ - _____

інструкція з обслуговування ДЕС _____ - _____

журнал обліку роботи ДЕС _____ - _____

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____ - _____

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____ - _____

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____ - _____

інформація щодо працездатності ДЕС: _____ - _____

ДЕС розконсервовано _____ - _____ ДЕС законсервовано _____ - _____
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС _____ - _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) _____ - _____

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 17.10.2024 р. сховище (протирадіаційне укриття) № 86627
(дата) (непотрібне закреслити)

оцінюється як готове до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:
1. Обладнати системою пожежної сигналізації;

Підписи осіб, які склали цей акт:

_____	В.І. Комісарчук
_____	Д.О. Кадай
_____	С.О. Черепюк
_____	С.Г. Блащук

Керівник балансоутримувач
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)

М.М. Тененев

«17» жовтня 2024 року