ЭЛЕКТРОПРОВОДКА – ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ПОЖАРА

В г. Гомеле и Гомельской области ежегодно происходят пожары и возгорания по причинам, связанным с эксплуатацией, монтажом и устройством электроустановок, а также с нарушением требований по эксплуатации электроприборов или их неисправностью.

В 2026 году были зафиксированы пожары (возгорания) причинами которых стали:

– неисправности бытовых приборов (холодильника, стиральной машины, обогревателя и др.), часть эксплуатируемых приборов на момент возгорания уже отработало нормативный срок службы, установленным заводом-изготовителем;

– ослабление контактных соединений в установочных элементах (выключателях освещения, автоматических выключателях, розетках распределительных коробках);

– повреждение изоляции проводов и кабелей на сетевых шнурах электроприборов и удлинителях.

Нередко происходит подгорание контактных соединений на розетках вследствие превышения допустимой нагрузки (перегрузки), из-за неудовлетворительного контакта розетка-вилка.

Гомельское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области **настоятельно рекомендует** бытовым потребителям электрической энергии:



– подключение групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установки, розетки в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, а также хозяйственные постройки в жилых домах нужно выполнять с обязательным использованием устройств защитного отключения (УЗО) либо автоматических выключателей дифференциального тока;

– проводить техническое обслуживание (поджатие) контактных соединений в установочных изделиях (розетках и выключателях) и на автоматических выключателях не реже 1 раза в год;

– производить замену морально устаревших электросетей, не отвечающих современным требованиям безопасности и растущим нагрузкам энергоемких бытовых электроприборов;

– использовать электроприборы только заводского изготовления;

– не выполнять самостоятельно ремонт бытовых электроприборов, а доверить это специалистам;

– проводить электрофизические измерения и испытания эксплуатируемых электроустановок (электропроводки, заземляющих устройств (при их наличии), аппаратов защиты) не реже 1 раза в 10 лет;

– обращать внимание на требования при подключении и эксплуатации электроприборов, а также на нормативные сроки их эксплуатации, указанные в паспорте завода-изготовителя;

– обращать внимание на требования окружающей среды заявленные заводом-изготовителем при использовании электроприборов.



Гомельское МРО филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области



В целях повышения уровня безопасности населения и работников организаций при эксплуатации электро-, теплоустановок и газоиспользующего оборудования в осенне-зимний период, предупреждения несчастных случаев, пожаров, аварийных ситуаций, случаев поражения электрическим током и отравления угарным газом в период с 19 по 25 октября Госэнергогазнадзором, ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз» проводится акция «Безопасность вне сезона».

Основные задачи акции:

- повышение информированности населения о требованиях безопасной эксплуатации электроустановок, отопительного оборудования и газовых приборов;

- усиление профилактической работы с субъектами хозяйствования, имеющими объекты с круглосуточным и массовым пребыванием людей.

филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области
Гомельское МРО