

«Затверджено»

Наказ №7 від 02.01.2024 р.

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

про дії працівників ліцею щодо евакуації людей у зв'язку з пожежею

У разі виникнення пожежі в закладі:

Директор (заступник директора) або черговий вчитель:

- негайно повідомляють про це телефоном 101 пожежну охорону. При цьому називають адресу об'єкта, вказують кількість поверхів будівлі (3), місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомляють своє прізвище (до 1 хвилини);
- оповіщає особовий склад закладу (до 2 хвилини).

Директор, класний керівник повинні:

- вжити заходів по евакуації учнів і працівників із закладу згідно з схемою евакуації в безпечне місце.

Заступник директора по господарській частині:

- організовує винос майна в безпечне місце та його надійну охорону (до 20 хвилини);
- вимикає електрику, газ.

Заступник директора по господарській частині:

- організовує гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння до прибуття пожежної служби(до 5 хвилини);

Директор:

- повідомляє в штаб ЦО, відділ освіти про наслідки і ліквідацію пожежі;
- у разі необхідності викликає інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

У разі виникнення пожежі поблизу закладу:

Директор (заступник директора) або черговий вчитель:

- з'ясовують місце, характер виникнення пожежі та можливі її наслідки для закладу (до 10 хвилини);
- організовують чергування з метою гасіння можливого розгортання споруд закладу (до 10 хвилини).

Директор, класний керівник:

- з метою гасіння можливого розгортання споруд закладу вживають заходів по евакуації учнів і працівників із закладу згідно з схемою евакуації в безпечне місце.

Директор, заступник директора по господарській частині:

- організовує гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння та виклик пожежної служби;
- повідомляє в штаб ЦО, відділ освіти про наслідки і ліквідацію пожежі;
- у разі необхідності викликає інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

Заступник директора по господарській частині:

- організовує винос майна в безпечне місце та його надійну охорону (до 20 хвилин);
- вимикає електрику, газ.

Посадова особа закладу (а в разі відсутності – черговий працівник закладу) зобов'язана:

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;

-у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

-видаляти за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

-припинити навчання в будівлі;

- припинити будь-які роботи, крім робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі;

-здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимного захисту) та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;

-перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежегасіння, протидимного захисту;

-організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

-одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

-забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкту, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння

пожежі про конструктивні і технологічні особливості об'єкту, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів об'єкту.