

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки**  
**ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для**  
**осіб з інвалідністю – міський Палац культури**

| Загальна інформація про об'єкт   |   |  |          |
|--|---|--|----------|
| 1.   | Дата проведення обстеження  | 17.09.2024   |          |
| 2.   | Адреса розташування об'єкта   | Вул.Приморська, 16,<br>м.Світловодськ, Кіровоградська обл. |          |
| 3.   | Форма власності   | Комунальний заклад   |          |
| 4.   | Найменування послуги  | Концертна діяльність                                       |          |
| 5.   | Особа, яка проводила обстеження   | Оксана ЗАЦЕПА  |          |
| 6.   | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)  | 0675209836,<br>palac.buhgalter@ukr.net                     |          |
| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |   | Відповідність критеріям (так або ні)                       | Примітки |
| 1.   | Шляхи руху до будівлі:  |  |          |
|  | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди  | так  |          |
|  | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                           | так  |          |
|  | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра  | так  |          |
|  | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра  | ні   |          |
|  | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | ні   |          |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
|    | 6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом  | так |  |
|    | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | так |  |
|    | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок   | так |  |
|    | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)   | ні  |  |
|    | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю   | ні  |  |
| 2. | Вхідна група:   |     |  |
|    | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо   | так |  |
|    | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом  | так |  |
|    | 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають   | так |  |

|    |  |     |                |
|----|--|-----|----------------|
|    | вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання  |     |                |
|    | 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок  | так |                |
|    | 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”  | так |                |
|    | 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором  | ні  |                |
|    | 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра  | так |                |
|    | 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра   | так |                |
|    | 9) кути порогів заокруглені  | так |                |
|    | 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | ні  |                |
|    | 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)  | так |                |
|    | 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів  | так |                |
|    | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході          | так |                |
|    | 14) у разі наявності турнікета його ширина у провітрі становить не менше 1 метра   | ні  |                |
| 3. | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |     | Ліфт відсутній |
|    | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом  | ні  |                |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <p>2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання</p>   | так |  |
| <p>3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок</p>   | так |  |
| <p>4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”</p>   | так |  |
| <p>5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором</p>   | ні  |  |
| <p>6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра</p>   | так |  |
| <p>7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра</p>  | так |  |
| <p>8) кути порогів заокруглені</p>   | так |  |
| <p>9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)</p>   | ні  |  |
| <p>10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів</p> | ні  |  |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю   | так |  |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні  |  |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом  | ні  |  |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)   | ні  |  |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів   | ні  |  |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля  | ні  |  |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху  | ні  |  |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху  | ні  |  |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра  | ні  |  |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки  | ні  |  |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю  | ні  |  |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)     | ні  |  |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху   | ні  |  |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги   | ні  |  |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |  |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | ні  |  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |  |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |  |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті  | ні  |  |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах   | ні  |  |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм   | так |  |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | ні  |  |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку  | так |  |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху  | так |  |

|   |   |  |                          |                           |                             |
|---|---|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   | 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра  | так                                      |                          |                           |                             |
|   | 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра  | так                                      |                          |                           |                             |
|   | 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху   | так                                      |                          |                           |                             |
|   | 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  | ні                                       |                          |                           |                             |
|   | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху   | ні                                       |                          |                           |                             |
| 4.  | Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:  |  |                          |                           |                             |
|   | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA | ні                                       |                          |                           |                             |
|   | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки  | ні                                       |                          |                           |                             |
| Серед працюючих кількість осіб  |   |  |                          |                           |                             |
|   |   | <b>З них</b>                             |                          |                           |                             |
|   | <b>Усього осіб з інвалідністю</b>   | <b>пересуваються на кріслах колісних</b> | <b>з порушенням зору</b> | <b>з порушенням слуху</b> | <b>мають інші порушення</b> |
|   | Усього  | 2  |                          |                           | 2                           |
|   | з них жінки   | 1  |                          |                           | 1                           |
| Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб |   |  |                          |                           |                             |

|  |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього      | 132                        | 3                                 | 4                 |                    | 130                  |
|  | з них жінки | 97                         | 3                                 | 4                 |                    | 95                   |

Підсумки об'єкт має часткову безбар'єрність \*

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході; об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

За рахунок місцевого бюджету облаштували на першому поверсі Палацу культури простору окрему туалетну кабінку для людей з особливими потребами (площа кімнати-8м2, широкі двері, гаряча проточна вода).

Взяли по акту в користування у Громадської організації «Добрада» переносний металевий пандус, який дозволяє безперешкодно людям на візочках потрапляти до першого поверху міського Палацу культури (пандусом стаціонарним не користуємося в зв'язку з аварійністю скляних перегородок фасаду).

Подали до Громадського бюджету міста\_2024 проектну заявку: Безбар'єрний простір «Територія ДІЙ». Основна мета Проекту створити безбар'єрний простір на першому поверсі Світловодського міського Палацу культури забезпечуючи доступність людей з особливими потребами та інших соціальних груп населення до об'єкту соціальної інфраструктури для навчання, творчого та мистецького самовираження.

Управитель об'єкта  
17.09.2024р.

Оксана ЗАЦЕПА