



УКРАИНА
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛ»

г. Днепропетровск

ул. Воронежская,17
 Тел/факс: +38 098 704-59-17

Документ о качестве
Битум БНК 90/40 Escobit
ДСТУ 4818:2007

№ партии 0101
 Масса нетто 1000,0 кг
 Вид упаковки брикет 25 кг

Дата выдачи документа от 01.01.2022
 Дата изготовления 01.01.2022 г.
 Получатель ООО «Герметик Универсал»

ДСТУ 4118:2007

Наименование показателей	Требования НД	Фактические показатели
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	35-45	40,0
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	80-95	86,0
3. Изменение массы после прогрева, %, не более	0,50	0,45
4. Температура хрупкости, по Фраасу, С	- 10	--10
5. Массовая доля парафина, %, не более	-	-
6. Температура вспышки °С, не ниже	240	240,0
7. Массовая доля воды	Следы	Следы

Заключение: Битум БНК 90/40 соответствует ДСТУ 4818:2007

Фамилия лица производившего испытания _____



Украина, г. Днепр, 49000
 Тел: +38 050 617-54-77, +38 098 704-59-17, +38 067 857-26-62
 Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77

www.germetik-universal.com, www.germetik-universal.net, www.germetik-dp.prom.ua, www.germetik-universal.all.biz
 E-mail: 7853221@gmail.com