
PROGRAMA PROMACE
Programa de Mejora de Acceso y Calidad Educativa

CIRCULAR N°2/2023

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES N° 22 y 23/23-SIE PROMACE.

Conforme a lo establecido en el Artículo 7° de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, se emite la presente Circular para notificar lo siguiente:

Consulta:

Licitación Pública Nacional N° 23/2023 – SIEP. Esc. Primaria “Rep. de Bolivia” y Secundaria Rural N° 4 – Carahunco – Dpto. Palpalá.

Nos dirigimos a Uds. a efectos de solicitar aclaración relacionada al Ítem 15- Carpinterías; sub-ítem 15:18 Puerta corrediza de aluminio hojas ciegas. La referencia es como muestra la Planilla Nomencladora.

En P.E.T.P. figura: 14.18 = P10 4 x 2,50 m. Como vemos hace referencia a la carpintería designada como P10 pero se indican distintos ítems (15 y 14 respectivamente).

Además, dicha carpintería no se encuentra en Planos de Planta ni de Carpinterías.

Por todo lo anterior se solicita aclaración para poder cotizar o definir si aplica o no para este proyecto.

Respuesta:

La carpintería denominada P10 se encuentra como elemento divisor entre las dos aulas plurigrado ubicadas al norte del Establecimiento (local 8 y local 7), la misma será de las dimensiones que figuran en el P.E.T.P (4 mts. X 2.50 mts), dicha carpintería estará compuesta de 4 hojas ciegas de 1 m. de ancho cada una, y con sistema corredizo, de manera tal que sirvan para flexibilizar la vinculación de los espacios antes mencionados. El número de ítem es el que figura en nomencladora 15.18.