

«Про ефективне використання державних коштів» ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015 код 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,
випробувальних і контрольних приладів» (Послуги технічного обслуговування (перезарядки)
вогнегасників для закладів та установ освіти Дарницького району м. Києва)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення цілодобової безперебійної роботи системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, автоматизації системи протидимного захисту та систем, які задіяні при пожежі та їх диспетчеризація в закладах та установах освіти Дарницького району необхідно закупити послуги технічного обслуговування (перезарядки) вогнегасників.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 25 від 15.01.2018 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» зобов'язує всі заклади забезпечувати справність первинних засобів пожежогасіння.

Якість та комплектність послуг повинні відповідати стандартам і нормам, діючим на території України.

Здійснення всіх технічних робіт з вогнегасниками дозволяється тільки сертифікованим фахівцям.

В ході технічного обслуговування (перезарядки) вогнегасника проводяться наступні роботи:

- гідравлічні випробування балонів;
- візуальний огляд на наявність пошкоджень корпусу і перевірка випускаючого клапана;
- заміна пошкоджених та несправних деталей (ремонт ЗПП ВП, ремонт ЗПП ОУ, заміна шлангу, заміна раструбу) заправка вогнегасної речовини, включаючи послуги заміни порошкової суміші, створення всередині ємності робочого тиску;
- відновлення забарвлення корпусу і маркування;
- пломбування запірно-пускового пристрою вогнегасника.

Вогнегасники, що пройшли перезарядку:

- відповідають вимогам законодавства України;
- відповідають вимогам ДСТУ 4297:2004;
- відповідають нормативним та експлуатаційним документам;
- не мають видимих зовнішніх пошкоджень та слідів корозії;
- мають наявне непошкоджене маркування (етикетку);
- термін придатності вогнегасної речовини вогнегасника згідно з сертифікатом відповідності;
- мають етикетку ПТОВ установленого зразка зі створення контрольних позначок з датою про проведення технічного діагностування, датою наступного технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ

Учасник надає копії документів, що засвідчують якість та безпеку вогнегасної речовини в повному обсязі, наявність яких передбачена чинним законодавством (сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи).

2. Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі.

Згідно планових призначень на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю передбачено кошти в сумі **940 600,00 грн (дев'ятсот сорок тисяч шістсот грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ.**

3. Очікувана вартість предмета закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснюється з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такі послуги шляхом отримання комерційних пропозицій від учасників відповідного ринку постачальників.