



ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» февраля 2023 года

№ ***

**О внесении изменений и дополнений в порядок
содержания и эксплуатации источников
наружного противопожарного водоснабжения на
территории МО "Сиверское городское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области"**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", руководствуясь приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", Уставом муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области", Положением об Администрации муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области", утверждённым решением совета депутатов Сиверского городского поселения от 26.12.2011 N 42, администрация муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области", утверждённый постановлением администрации Сиверского городского поселения от 11.04.2017 N 163 (далее – Порядок), внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Инструкции по учету и надзору за противопожарным водоснабжением в Ленинградской области (утв. приказом Управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.03.2003 N 128);
- приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности";
- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр);
- ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний";
- ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания".

1.2. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:

"1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

источник водоснабжения – природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени;

источник противопожарного водоснабжения – централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары;

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары;

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды);

водоём – водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием;

пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем – водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар – инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод – водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации."

1.3. Дополнить Порядок пунктом 7 следующего содержания:

"7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Финансирование деятельности по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области", осуществляется за счёт средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", иными федеральными законами, отраслевыми правовыми актами, областными законами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области".

2. Сектору по работе с обращениями граждан, делопроизводству администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Сиверский Вестник», а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Сиверского городского поселения

Д.С. Румянцев

Савватеев А.А.
44-721

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области»

(утверждён постановлением администрации Сиверского городского поселения от
11.04.2017 N 163, в редакции постановления от 17.02.2023 N ***)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Инструкции по учету и надзору за противопожарным водоснабжением в Ленинградской области (утв. приказом Управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.03.2003 N 128);
- приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности";
- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр);
- ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний";
- ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания".

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

источник водоснабжения – природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени;

источник противопожарного водоснабжения – централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары;

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары;

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды);

водоём – водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием;

пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем – водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар – инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод – водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – муниципальным образованием «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее – МО Сиверское городское поселение), предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее — организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами «ОГПС Гатчинского района» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории МО Сиверского городского поселения.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ — комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Гатчинского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление администрации МО Сиверского городского поселения (по телефонам 8(81371)44-285; 8(81371)44-309)) и подразделений «ОГПС Гатчинского района» (по телефону 8(812)426-85-82) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;
- своевременное уведомление администрации МО Сиверского городского поселения в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.2. Абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс

организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории МО Сиверского городского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в п. 1.1 Порядка.

2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.5. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

2.6. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

2.7. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой)».

Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию МО Сиверского городского поселения, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

3. УЧЕТ, ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ППВ, ПГ, ПВУ

3.1. Администрация МО Сиверского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО Сиверского городского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация МО Сиверского городского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

3.4. Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации МО Сиверского городского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.5. Администрация МО Сиверского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.6. «ОГПС Гатчинского района» в установленном порядке сообщает в администрацию МО Сиверского городского поселения, в отдел надзорной деятельности Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации

содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.7. Профилактическое обслуживание ПГ, ПВУ и источников ППВ осуществляется два раза в год совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Гатчинского района» (далее – «ОГПС Гатчинского района»). Весенний осмотр производится с 1 апреля по 1 июня. Осенний осмотр производится с 1 сентября по 1 ноября.

3.8. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

Перечень возможных дефектов и неисправностей пожарных гидрантов.

Неисправности, исключающие забор воды:

1. Нет таблички:

1.1. Нет координатной таблички (аншлага);

1.2. Заменить табличку, не соответствует действительности.

а) номер дома;

б) тип гидранта;

в) тип сети;

г) диаметр сети;

д) координаты;

е) плохо видны надписи;

ж) цвет таблички.

2. Не обнаружен:

2.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.).

2.2. Под слоем льда (снега).

2.3. Заасфальтирован.

3. Колонку не установить:

3.1. Сдвинут колодец.

3.2. Колодец завален грунтом.

3.3. Колодец заплыл грязью.

3.4. Стояк низко расположен.

3.5. Сбита резьба на стояке.

3.6. Смещен стояк.

3.7. Сужены проушины на верхнем фланце.

3.8. Мешают болты на верхнем фланце.

4. Технические дефекты:

4.1. Нет подъезда.

4.2. Заглушен.

4.3. Нет стояка.

4.4. Закрепить стояк.

4.5. Стояк забит грунтом.

4.6. Трещина в стояке.

4.7. Нет штока.

4.8. Проворачивается (сорван) шток.

4.9. Шток не провернуть.

4.10. Погнут шток.

4.11. Длинный шток.

4.12. Короткий шток.

4.13. Малый квадрат штока.

4.14. Большой квадрат штока.

4.15. Стерты грани штока.

4.16. Разбит фланец.

- 4.17. Нет футляра.
- 4.18. Разбит футляр.
- 4.19. Не закреплен футляр.
- 5. Отключена магистраль:
- 5.1. Отключена магистраль.
- 6. Заморожен:
- 6.1. Заморожен.

Неисправности, не исключаящие забор воды:

- 7. Под стройкой:
- 7.1. Под стройкой.
- 8. Другие дефекты:
- 8.1. Табличка (аншлаг) не соответствует требованиям нормативных документов.
- 8.2. Не закрыть (течет).
- 8.3. Низкое давление в сети.
- 8.4. Отсутствует дренаж колодца.
- 8.5. Нет комплекта.
- 8.6. Сдвинут комплект.
- 8.7. Нет крышки комплекта.
- 8.8. Сдвинуты регулировочные кольца.
- 8.9. Нет крышки стояка.
- 8.10. В стояке нет затравки (пробки)
- 8.11. Течь под верхним фланцем.
- 8.12. Течь под нижним фланцем.
- 8.13. Нет крышки футляра.
- 9. Вода в стояке:
- 9.1. Вода в стояке.
- 10. Вода в колодце:
- 10.1. Вода в колодце.

3.9. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.10. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- отсутствие указателя (координатной таблички);
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- не герметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

3.11. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.12. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.13. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.14. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже 1 раза в 5 лет и, как правило, приурочивается к сезонному профилактическому обслуживанию.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара и выявления их характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» создается рабочая межведомственная комиссия, куда в обязательном порядке входит представитель пожарной части, «ОГПС Гатчинского района», отдела надзорной деятельности Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4. Рабочая комиссия уточняет за отчетный период:

- на каких участках произошло изменение диаметра водопроводных сетей при их реконструкции или замене;
- численность, тип, причину роста или сокращения количества гидрантов и других водоисточников в обслуживаемом районе;
- полноту выполнения годовых планов строительства и замены устройств противопожарного водоснабжения.

4.5. Рабочая комиссия путем детальной проверки выявляет:

- неучтенные водоисточники, могущие быть использованными для целей пожаротушения;
- количество ПГ и ПВУ, их типы, исправность, наличие и соответствие книгам учета;
- диаметры участков водопроводных магистралей и отводов, на которых расположены ПГ и ПВУ;
- характеристику сетей (кольцевая или тупиковая), количество водопроводных вводов;
- наличие насосов-повысителей, обводных линий у водомеров;
- состояние самотечных колодцев, водоемов, наличие пирсов и подъездов к ним.

После выполнения перечисленных мероприятий производится проверка всех водоисточников с пуском воды и испытание объектовых водопроводных сетей на водоотдачу.

4.6. По результатам проверки составляются инвентарные книги, куда заносятся все обследованные водоисточники, их характеристики и координаты месторасположения. Книги подписываются членами комиссии и утверждаются владельцем водопроводных сетей.

4.7. После проверки объектового водоснабжения совместно с представителями водопроводной службы объекта составляется акт, в который заносятся результаты проверки водоисточников и испытания сетей на водоотдачу. Акт составляется в трех экземплярах. На основании актов составляется "Сводная ведомость учета объектового

водоснабжения", которая подписывается членами комиссии и утверждается начальником территориального подразделения.

5. РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ППВ

5.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

5.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками администрации МО Сиверского городского поселения, абонента совместно с представителями «ОГПС Гатчинского района» и определяются меры по обеспечению территории МО Сиверского городского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

5.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток. Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «ОГПС Гатчинского района».

5.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация МО Сиверского городского поселения, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано «ОГПС Гатчинского района».

5.6. Администрация МО Сиверского городского поселения, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «ОГПС Гатчинского района» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

5.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы «ОГПС Гатчинского района» привлекаются на проверку их состояния.

5.8. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1. Вопросы взаимодействия между администрацией МО Сиверского городского поселения, абонентами, организациями, «ОГПС Гатчинского района» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

6.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Гатчинского района» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация МО Сиверского городского поселения, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

6.3. Силы «ОГПС Гатчинского района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ — в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Финансирование деятельности по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области", осуществляется за счёт средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", иными федеральными законами, отраслевыми правовыми актами, областными законами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области".