

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 1, телефон (351) 735-05-16, 735-05-03
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 1541/1\1-9
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно-эстетического направлений развития воспитанников № 207 г. Челябинска

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 10 » октября 20 13 г. Проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором ОНД № 3 по пожарному надзору Полежаевым Василием Леонидовичем по адресу: г. Челябинск, ул. Электростальская, 24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ ДС Пономарёвой Еленой васьильевной, заместителем заведующей по АХЧ МБДОУ ДС № 207 Корневской Мариной Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2 этаж группа «Пчёлка»				
1.	Из помещений групповой ячейки выполнить второй эвакуационный выход.	Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ статья 1 СП 1.13130.2009г.п. 5.2.12)	01.10.2014г.	
Группа «Кузнечики»				
2.	Из помещений групповой ячейки выполнить второй эвакуационный выход.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ статья 1 СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	01.10.2014г.	
Группа Муравьишки				

3.	Ширину эвакуационного выхода из групповой ячейки выполнить не менее 1,2 метра. Ширина составляет 65 см.	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ статья 1 СП 1.13130.2009г. п. 5.2.14	01.10.2014г.	
4.	Запор на металлической решётке эвакуационного выхода из групповой ячейки непосредственно наружу выполнить легко открывающимся.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390) п. 35	01.10.2014г.	
Группа Стрекозки				
5.	Ширину эвакуационного выхода из групповой ячейки выполнить не менее 1,2 метра. Ширина составляет 75 см.	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ статья 1 СП 1.13130.2009г. п. 5.2.14	01.10.2014г.	
6.	Запор на металлической решётке эвакуационного выхода из групповой ячейки непосредственно наружу выполнить легко открывающимся.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390) п. 35	01.10.2014г.	
7.	На дверях из коридора музыкального зала на 1-ом этаже в лестничную клетку отсутствует приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ статья 1 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.10.2014г.	
Общие мероприятия				
8.	Помещения пищеблока выделить противопожарными перегородками 1-го типа	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ статья 1 СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.10.2014г.	
9.	Вход в подвальное помещение не изолирован от общей лестничной клетки (не выполнен обособленно от лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-типа)	Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7.	01.10.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в октябре 2014 г.
(месяц проверки)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД № 3
по пожарному надзору Полежаев В.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 10 » 10 20 13 г.

Предписание для исполнения получил(а):

✓
(подпись)

Заведующий Промарья Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 10 20 13 г.