

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 13»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника:

Найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 13».

Місцезнаходження замовника – Україна, 21034 Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця вул. Максима Шимка, 1

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – 26176386

Категорія: передбачено п.3 ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015: 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів.(Послуга з обслуговування системи очищення питної води)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2026-01-14-006575-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

138 550,00 грн. (Сто тридцять вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг: до 31 грудня 2026 року включно.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі, якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

1. Детальний опис предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	код ДК 021:2015: 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (Послуга з обслуговування системи очищення питної води)
Код ДК 021:2015	50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів
Місце надання послуг	Україна, 21034 Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 1
Строк надання послуг	до 31 грудня 2026 року

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Для коректної роботи встановленої в закладі системи очистки питної води, з метою корегування якості води за рядом показників (кольоровість, каламутність, жорсткість, солеміст, наявність хлору та хлор-органічних сполук), Виконавець повинен здійснювати регулярний контроль за її роботою та заміну фільтруючих та інших елементів згідно встановленого графіку щомісячного обслуговування 9-ступеневої системи очистки води.

Вода на виході, після системи доочистки питної води, повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Графік заміни витратних матеріалів, фільтрів для двох 9-ступеневих систем очистки води

Фільтри	К-ть замін	К-ть матеріалів на 1 заміну
Фільтр механічного очищення з поліпропіленового волокна (шт.) BV20	4,0	2
сіль (кг)	4,0	50
Фільтр надтонкої фільтрації 5 мкм з поліпропіленового волокна. (шт.)	4,0	2
Фільтр попередньої фільтрації з гранульованим активованим вугіллям	4,0	2
Фільтр вугільної постфільтрації з пресованим активованим кокосовим вугіллям	4,0	2
Фільтр фінального очищення з пресованим активованим кокосовим вугіллям	4,0	2
Мінералізатор з 4 мінералами	2,0	2
Зворотньоосмотична мембрана 400G	1,0	2
Лампа ультрафіолетового знезараження Puricom з продуктивністю 200л/год	2,0	2
лічильник води	1,0	2
манометр гліцериновий 10bar	4,0	2
реле напруги ADC 010-32	1,0	2
Кран-дозатор для питного фонтанчика з нерж.сталі (Діаметр підключення 3/8")	2,0	2
Кран-американка прямий 3/4 різьба	2,0	2
Датчик високого тиску	1,0	2
Датчик низького тиску	1,0	2
Соленоїд електромагнітний	1,0	2
Водяний насос 36V	1,0	2
Блок живлення до помпи 36V	1,0	2

Планове обслуговування 9-ступеневої системи очистки води необхідно здійснювати щомісяця, виконуючи наступні роботи:

1	Перевірка справності роботи системи очистки води
2	Заміна необхідних фільтрів та витратних елементів, солі згідно графіку.
3	Перевірка тиску гідроакумулятора
4	Перевірка показника жорсткості води експрес-тестом
5	Перевірка показника кислотності води експрес-тестом
6	Регулювання тиску в бюветі питної води
7	Перевірка справності електричних приладів
8	Перепрограмування клапану системи пом'якшення питної води
9	Механічна промивка солевого баку
10	Внесення даних спожитої води, показників жорсткості та кислотності
11	Заповнення журналу обслуговування
12	Завірення підписом відповідальної особи навчального закладу щодо здійснення обслуговування

3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

На період літніх канікул (2 місяці), Виконавець виконує консервування систем очищення води.

До початку навчального року, Виконавець здійснює розконсервування та запуск систем очищення води з повним їх промиванням за допомогою спеціального безпечного хімічного розчину.

За наявності несправностей системи, Виконавцем, для їх усунення, здійснюються обов'язкові позапланові візити спеціалістів сервісної служби протягом 2 годин після звернення Замовника або сигналу про візуальну чи механічну несправність в роботі системи. Кількість викликів у місяці не обмежується.

Всі вищезазначені етапи обслуговування системи очищення питної води здійснюються силами і за рахунок Виконавця та включаються до загальної суми Договору.

Спеціалісти сервісної служби Виконавця на момент виконання Послуг не допускаються до об'єкту без підтвердження проходження медичного обстеження та допуску до роботи.