

Додаток 10  
до Правил експлуатації  
та типових норм належності  
вогнегасників  
(пункт 6 розділу VI)

**ПЕРЕЛІК**  
**об'єктів різного призначення, які мають бути оснащені переносними**  
**вогнегасниками**

| № з/п | Тип та позначення вогнегасника |                   | Найменування об'єктів, які рекомендується оснащувати переносними вогнегасниками                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | Водяний                        | ВВ-2*, ВВ-5, ВВ-6 | Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски                                                                                                                          |
|       |                                | ВВ-9, ВВ-12       | Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні                           |
| 2     | Водопінний                     | ВВП-6             | Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски                                                                                                                          |
|       |                                | ВВП-9, ВВП-12     | Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні                           |
| 3     | Газовий**                      | ВВК-1,4, ВВК-2    | Громадські будинки та приміщення з наявністю оргтехніки, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств                                                                                                                         |
|       |                                | ВВК-3,5, ВВК-5    | Громадські будинки, споруди та приміщення з наявністю оргтехніки, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств                                                                                                                |
| 4     | Порошковий***                  | ВП-2, ВП-3, ВП-4  | Квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, приміщення для зберігання автомоботранспорту, що розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків, пересувні ремонтні майстерні та лабораторії |
|       |                                | ВП-5, ВП-6,       | Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні, побутові будинки і приміщення та                                                                                                                   |

|  |  |                |                                                                                         |
|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ВП-9,<br>ВП-12 | споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні |
|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

\* Приміщення з наявністю горючих речовин, таких як рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі, додатково рекомендовано оснащувати водяними вогнегасниками ВВ-2, призначеними для гасіння пожеж класу F.

\*\* Застереження щодо використання газових вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче гранично допустимого значення.

\*\*\* Порошкові вогнегасники слід використовувати після евакуації людей з приміщення.

Примітка.

Як додатковим засобом для гасіння невеликих осередків пожеж на початкових стадіях, будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, квартири багатоквартирних житлових будинків та будинки індивідуальної забудови, виробничі і складські будинки та приміщення промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, кіоски та торговельні місця можуть оснащуватися вогнегасниками водопінними аерозольними одноразового використання.

*{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 765 від 28.10.2020](#)}*