

Check List – SISTEMA DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA

- deve ser realizado diariamente, no início de cada fase da obra, sempre que se alterar a situação ou tornar necessário.

EMPRESA			
data / /	Hora :	Local	
Av./Rua		nº	

Nota: o treinamento referente à utilização de todos os equipamentos é obrigatório pelo empregador antes do uso.

ITEM	PONTOS ANALIZAOS	SIM	NÃO
01	As esperas de ancoragem em aço inox estão fixadas à estrutura definitiva da edificação?		
02	As amarras de corrente estão completas com as 3 manilhas e em bom estado?		
	A corrente esta presa pelas manilhas nas esperas corretamente, mantendo-a esticada?		
03	A viga / suporte de sustentação e estabilizadora estão em bom estado de conservação?		
03.1	As vigas / suporte estão devidamente acopladas umas as outras com os grampos/parafusos?		
03.2	As soldas das esperas na viga / suporte estão com trincas ou as porcas soltas?		
03.3	O grampo limitador, esbarro e descida estão em ordem e feito o ajuste na platibanda?		
03.4	O grampo de passagem do cabo de segurança, mantém o mesmo em posição adequada à queda?		
03.5	O contrapeso mínimo de 60 Kg está preso: pelas presilhas de mola e parafuso / base e corrente?		
03.6	A viga esta a 90º e em ligeiro aclave no sentido do balanço sobre calço de madeira apropriado?		
	Trabalha com a viga de lado, além do ponto de equilíbrio ou sem apoio adequado?		
04	Os cabos de fibra sintética de sustentação e segurança estão de acordo com a NR?		
04.1	Os cabos estão protegidos do atrito pelas sapatilhas e presos na posição correta pelos clips?		
04.2	Fez uma inspeção visual no cabo ao descer esticando-o na prumada vertical?		
04.3	O cabo da cadeira e do trava-quedas tem fios soltos ou encontram-se desgastados?		
04.4	Os cabos apresentam deformação interna, parte que afina ou mole? (tipo ampulheta)		
04.5	Há suspeita de contaminação por produtos químicos, seja ele qual for, parte inchada, dilatada?		
04.6	Estando no cimento, exposto ao sol e a intempéries, apresenta-se quebradiço passando a unha?		
04.7	O cabo tem emenda, nós, esta em contato com a edificação, borda, canto vivo ou saliência?		
04.8	Houve queda ou há suspeita do cabo, está duro ou grosso que necessite descartá-lo de uso?		
04.9	Confeccionou os nós como bloqueadores de fim de curso nos cabos, nas alturas corretas?		
	Estão fixados em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação da cadeira?		
05	Na cadeira suspensa há sinais de ferrugem ou demonstra desgaste da estrutura?		
05.1	A solda no suporte do assento está com trinca ou apresenta sinal de defeito?		
05.2	O elo de sustentação apresenta desgaste acentuado que comprometa o sistema?		
05.3	O cilindro, as molas ou o freio, apresenta desgaste que comprometa a parada imediata?		
05.4	É limpos e lubrificados periodicamente o cilindro do freio e as molas p/o perfeito funcionamento?		
05.5	O cinto está com o encosto e na altura correta, devidamente fixo na coluna da cadeira?		
	Sabe instalar o cabo pelo sistema de sustentação e o freio da cadeira, conhece o funcionamento?		
06	O cinturão pará-quedista foi inspecionado de acordo com a recomendação do fabricante?		
07	O talabarte está adequado para a passagem da parte interna da edificação para a cadeira?		
07.1	O talabarte está o mais curto possível só para permitir a ligação ao trava-quedas?		
08	O absorvedor de energia está em perfeito estado e limpo, preso ao cinturão?		
09	Os mosquetões estão em perfeito estado, com as molas e roscas limpas?		
10	O trava-queda funciona perfeitamente, esta limpo e com manutenção sem lubrificantes?		
10.1	O trava-queda apresenta desgaste que comprometa seu funcionamento?		
	O trava-queda deve ser instalado no cabo, na posição correta que permita o travamento imediato.		
Obs:	Todo trabalho com equipamento próximo à rede elétrica a mesma deve ser isolada.		

Não é permitido qualquer alteração e manutenção a não ser de limpeza, sem a autorização escrita do fabricante.

11	Notificar imediatamente as ANORMALIDADES ENCONTRADAS após sua identificação.	
Registrar abaixo qualquer irregularidade e anormalidade encontrada ou item que se encontrar fora da célula sombreada.		
12	Devem ser atendidas as RECOMENDAÇÕES logo após sua notificação.	
Até serem tomadas medidas cabíveis a obra deve ser paralisada ou parte, de acordo com a gravidade de cada situação.		
13	PARTICIPARAM DA INSPEÇÃO / qualificação	
Empr.	Insp.	Trab.
RG	RG	RG

