

Додаток 5
до Правил експлуатації
та типових норм належності
вогнегасників
(пункт 4 розділу V)

НОРМИ
належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і
складських будинків та приміщень промислових підприємств

№ з/п	Гранична захищувана площа, м²	Клас можливої пожежі	Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників							
			переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг				пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг			
			5	6	9	12	20	50	100	150
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин										
1.1	до 25 включно	А	4	4	2	2	-	-	-	-
		В	3	3	2	1	-	-	-	-
1.2	більше 25 до 50 включно	А	8	8	4	3	1	-	-	-
		В	5	5	3	2	1	-	-	-
1.3	більше 50 до 150 включно	А	12	12	6	4	2	1	-	-
		В	8	8	5	3	2	1	-	-
1.4	більше 150 до 250 включно	А	-	-	8	6	3	2	1	-
		В	-	-	7	4	3	2	1	-
1.5	більше 250 до 500 включно	А	-	-	12	8	4	3	2	1
		В	-	-	10	6	4	3	2	1
1.6	більше 500 до 1000 включно	А	-	-	-	16	6	4	3	2
		В	-	-	-	12	6	4	3	2

1.7	Більше 1000	A	На першу 1000 м² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 1.6 таблиці; на кожні наступні: 50 м² - згідно з позицією 1.2 таблиці; 150 м² - згідно з позицією 1.3 таблиці; 250 м² - згідно з позицією 1.4 таблиці; 500 м² - згідно з позицією 1.5 таблиці; 1000 м² - згідно з позицією 1.6 таблиці.							
		B								
Розділ II. Приміщення категорій B за відсутності горючих рідин										
2.1	до 50 включно	A	4	4	2	2	-	-	-	-
2.2	більше 50 до 100 включно	A	8	8	4	3	1	-	-	-
2.3	більше 100 до 300 включно	A	12	12	6	4	2	1	-	-
2.4	більше 300 до 500 включно	A	-	-	8	6	3	2	1	-
2.5	більше 500 до 1000 включно	A	-	-	14	10	4	3	2	1
2.6	більше 1000	A	На першу 1000 м² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 2.5 таблиці; на кожні наступні: 50 м² - згідно з позицією 2.1 таблиці; 100 м² - згідно з позицією 2.2 таблиці; 300 м² - згідно з позицією 2.3 таблиці; 500 м² - згідно з позицією 2.4 таблиці; 1000 м² - згідно з позицією 2.5 таблиці.							
III. Приміщення категорії Г										
3.1	до 50 включно	B	3	3	2	1	-	-	-	-
3.2	більше 50 до 100 включно	B	5	5	3	2	1	-	-	-
3.3	більше 100 до 300 включно	B	8	8	5	3	2	1	-	-
3.4	більше 300 до 500 включно	B	11	11	7	4	3	2	1	-
3.5	більше 500 до 1000 включно	B	-	-	12	7	4	3	2	1
3.6	більше 1000	B	На першу 1000 м² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 3.5 таблиці; на кожні наступні:							

			50 м² - згідно з позицією 3.1 таблиці; 100 м² - згідно з позицією 3.2 таблиці; 300 м² - згідно з позицією 3.3 таблиці; 500 м² - згідно з позицією 3.4 таблиці; 1000 м² - згідно з позицією 3.5 таблиці.							
IV. Приміщення категорій Г; Д										
4.1	до 50 включно	A	4	4	2	2	-	-	-	-
4.2	більше 50 до 150 включно	A	8	8	4	3	1	-	-	-
4.3	більше 150 до 500 включно	A	12	12	6	4	2	1	-	-
4.4	більше 500 до 1000 включно	A	16	16	8	6	3	2	1	-
4.5	більше 1000	A	На першу 1000 м² площі числові значення кількості вогнегасників згідно з позицією 4.4 таблиці, на кожні наступні: 50 м² - згідно з позицією 4.1 таблиці, 150 м² - згідно з позицією 4.2 таблиці, 500 м² - згідно з позицією 4.3 таблиці, 1000 м² - згідно з позицією 4.4 таблиці.							

Примітки:

1. Знаком « - » позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.
2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників обирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.
3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.
4. Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників визначає собою вибір однієї з позицій, відображених у графах 4-11.
5. Оснащення водяними вогнегасниками, що містять воду з сольовими добавками для гасіння пожеж класу F, слід проводити разом із дотриманням галузевих норм, погоджених у встановленому порядку.