Инструкция по применению и техническому обслуживанию ручных порошковых огнетушителей ПО

1. Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загораний класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и установок, находящихся под напряжением до 1000В.

2. Запрещается применять для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Правила обслуживания

1. Хранить при температуре от - 40º до + 50º С (при отрицательной температуре эффективность огнетушителя снижается).

2. Один раз в квартал проводите проверку давления и переосвидетельствование баллона (выборочно).

3. Перезарядка огнетушителя – 1 раз в 5 лет.

Порядок применения огнетушителей

1. Проверить наличие давления.

2. Сорвать пломбу.

3. Выдернуть чеку.

4. Нажать на рычаг.

5. Направить струю на пламя:

∞ При тушении электроустановок подавайте заряд порциями, через 3-5 секунд.

- Тушите очаг пожара с наветренной стороны, направляя струю на горящую поверхность, а не на пламя.
- Горящую вертикальную поверхность тушите снизу-вверх.
- При наличии нескольких огнетушителей необходимо применить их одновременно.
- Горящий двигатель, электропроводку равномерно покройте огнетушащим составом.