

Инструкция по применению и техническому обслуживанию ручных порошковых огнетушителей ПО

1. Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загораний класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и установок, находящихся под напряжением до 1000В.
2. Запрещается применять для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Правила обслуживания

1. Хранить при температуре от - 40° до + 50° С (при отрицательной температуре эффективность огнетушителя снижается).
2. Один раз в квартал проводите проверку давления и переосвидетельствование баллона (выборочно).
3. Перезарядка огнетушителя – 1 раз в 5 лет.

Порядок применения огнетушителей

1. Проверить наличие давления.
 2. Сорвать пломбу.
 3. Выдернуть чеку.
 4. Нажать на рычаг.
 5. Направить струю на пламя:
- ∞ При тушении электроустановок подавайте заряд порциями, через 3-5 секунд.

- ∞ Тушите очаг пожара с наветренной стороны, направляя струю на горящую поверхность, а не на пламя.
- ∞ Горящую вертикальную поверхность тушите снизу-вверх.
- ∞ При наличии нескольких огнетушителей необходимо применить их одновременно.
- ∞ Горящий двигатель, электропроводку равномерно покройте огнетушащим составом.