

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(відповідно до пункту 4¹ Постанови КМУ від 11.10.16 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами):

Предмет закупівлі: Пожежні гідранти підземні. ДК 021:2015-44480000-8 — Протипожежне обладнання різне.

Обґрунтування доцільності закупівлі: З метою забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання на території Мереф'янської міської територіальної громади та забезпечення ефективної роботи пожежної охорони та підрозділів ДСНС.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 62472, Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, пров. Ветеринарний, 2.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікуваний обсяг товарів:

Пожежний гідрант підземний (чавунний) Н-1250 — 4 шт.

Пожежний гідрант підземний (чавунний) Н-1500 — 4 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі: Очікувана вартість становить 200000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Загальні технічні вимоги:

Матеріал корпусу - чавун

Конструкція гідранта - розбірна, ремонтпридатна

Робочий тиск - PN10 (1Мпа)

Клас герметичності - А (0% протікання)

Виконання: Відповідає - EN 14339 (ГОСТ 8220-85)

Технічні умови виробника

Фланцеве підключення - фланець на шість отворів (6x22мм) для встановлення на пожежних підставках згідно ГОСТ 5525-88.

Внутрішній діаметр корпусу: D=125 мм.

Підключення пожежної колонки - різьба 6", згідно ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95).

Наявність в конструкції гідранту дефлектора забруднень, що перешкоджає потраплянню бруду та сторонніх предметів в середину гідранту — наявна.

Особливості конструкції

Втулка гайки (працює спільно зі штоком) - швидко знімний елемент (не впаяна і не залита в відповідну деталь)

Вимоги до матеріалу конструктивних елементів

Кришка (дефлектор) - морозостійка гума EPDM;

Колона - високоміцний чавун (чавун з кулястим графітом) ВЧ50 ГОСТ 7293-85 / чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85.

Корпус клапана - високоміцний чавун (чавун з кулястим графітом) ВЧ50 ГОСТ 7293-85 / чавун СЧ20 ГОСТ 1412-85 (ДСТУ 8833:2019)

Штанга - труба на кінцях квадрат 22x22, сталь нержавіюча. Ніпель (кільце з різьбою 6" ДСТУ 2801-94 для підключення стендера) - латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004 (CuZn38Pb2 EN 12164-1998) Шток - сталь нержавіюча 20X13 ГОСТ 5632-72 Втулка гайки - латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527- 2004

Сідло - морозостійка гума, EPDM Фіксатор - сталь 35Л ГОСТ 977-88/ високоміцний чавун (чавун з кулястим графітом) ВЧ50 ГОСТ 7293-85

Фіксатор- сталь 35Л ГОСТ 977-88 (високоміцний чавун (чавун з кулястим графітом) ВЧ50 ГОСТ 7293-85

Пожежний гідрант поставляється у комплекті з:

- болт М 20х70 з повною різьбою DIN 933 (ISO 4017, ГОСТ 7798-70, 7805-70), крок різьби 2,5мм. — 6 шт;
- гайка М 20 — 6 шт;
- прокладка гумова під пожежний гідрант — 1 шт.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість Закупівлі розрахована на підставі укладених угод інших Замовників, які викладено в системі Prozorro.

Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних закупівель, що дозволяє аналізувати реальні угоди купівлі-продажу інших замовників.

<https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-09-30-010671-a>

<https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-09-19-002452-a>

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-13-008409-a>.