

ЗАТВЕРДЖУЮ

Школа I – III ступенів №132
міста Києва

Директор школи I-III ступенів №132
міста Києва
М. Савченко
29.08.2023

ІНСТРУКЦІЯ № 57 безпека під час екскурсій на уроках фізики

Загальні положення

- Як об'єкт екскурсії вибираються цехи, ділянки, установки, що забезпечують повну безпеку при проведенні екскурсії.
- Місце проведення екскурсії, маршрут проходження, об'єкти демонстрації, день і час екскурсії узгоджуються представником школи з адміністрацією об'єкта екскурсії й оформляються службовою запискою за підписами директора школи і представника підприємства.
- Керівниками екскурсії призначаються: від школи — учитель фізики; від підприємства — керівник чи заступник керівника підприємства.
- Керівники екскурсії повинні добре знати об'єкт екскурсії, мати кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче III для установок понад 1000 В, що підтверджується посвідченням установленої форми.
- Відповідальність за охорону життя і здоров'я учнів під час екскурсії несуть директор школи, учитель, керівник об'єкта екскурсії.
- Керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за учнями під час проведення екскурсії на території об'єкта.
- Перед кожною екскурсією учні мають бути ознайомлені із загальною характеристикою, об'єкта екскурсії, маршрутом проходження і запобіжними заходами, яких необхідно дотримуватися при проведенні екскурсії.
- Число учнів одночасно не повинне перевищувати 25 осіб і має узгоджуватися з керівником екскурсії від підприємства.
- Допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку при проведенні екскурсії.
- Під час проведення екскурсії учням забороняється у будь-який спосіб впливати на об'єкти екскурсії без дозволу керівника.
- Забороняється проведення екскурсії на відкритому чи закритому розподільних пристроях під час грози, дощу, туману, у нічний час доби.
- У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії учні виводяться керівниками екскурсії в заздалегідь обране безпечне місце. У разі нещасного випадку потерпілому надається перша допомога.
- Після завершення екскурсії керівники виводять учнів з об'єкта і перевіряють наявність учнів за списком.

Дії здобувачів освіти під час оголошення сигналу повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій:

вдома: ідуть в найближче укриття та перебувають там до завершення повітряної тривоги, після завершення повітряної тривоги прямують до школи;

по дорозі в заклад освіти або з закладу освіти: прямують до найближчого укриття (станція метро «Теремки»);

у закладі освіти: під час сигналу «Увага! Повітряна тривога!» виконують інструкцію:

1. Слухають уважно вказівки вчителя.
2. Беруть свою тривожну валізу.
3. Не зволікають, залишають кабінет, зал, спортивний майданчик разом з іншими.
4. Заходять до укриття спокійно, без паніки, з учителем.
5. Дбають про власну безпеку та безпеку інших, контролюють свої рухи.
6. Швидко та обережно займають місце, визначене вчителем.

7. Не бігають та не кричать в укритті.
8. При необхідності звертаються за допомогою до вчителя, класного керівника.
9. Залишають укриття після сигналу «Відбій повітряної тривоги» з дозволу вчителя.
10. Повернувшись до класу, залу, спортивного майданчика налаштовуються на навчання;

у закладі освіти: під час сигналів «Увага! Замінування!», «Увага! Задимлення!» виконують інструкцію:

1. Слухають уважно вказівки вчителя.
2. Беруть свої речі.
3. Не зволікають, залишають заклад освіти разом з іншими відповідно до плану евакуації і прямують на вул. Теремківська та пр. Ак. Глушкова на відстань не менше 200 м від приміщення школи.
4. При необхідності звертаються за допомогою до вчителя, класного керівника.
5. Залишають місце перебування після усунення наслідків надзвичайної ситуації з дозволу вчителя.
6. Повернувшись до класу, залу, спортивного майданчика налаштовуються на навчання.

Правила проведення екскурсій на підприємства з установками напругою до 1000 В

- При проведенні екскурсій на об'єкти з електроустановками напругою до 1000 В останні можуть демонструватися учням у режимі комутації.
- Демонстрація електроустановок режимах комутації (ввімкнення, відімкнення, зміна режимів роботи) може здійснюватися тільки керівником екскурсії, що працює на даному підприємстві.
- Всі електроустановки, на яких проводиться монтаж, ремонт, налагодження, випробування, під час проведення екскурсії повинні мати огороження, що забезпечують безпеку проведення екскурсії.

Проведення екскурсій в приміщеннях з акумуляторними установками дозволяється тільки за умови нормально діючої вентиляції.

Правила проведення екскурсій на підприємства з установками напругою вище 1000 В

- Екскурсії на об'єкти з установками напругою вище 1000 В дозволяються тільки після оформлення спеціального дозволу за підписом керівника об'єкта екскурсії.
- Число учнів, що одночасно беруть участь в екскурсії на закритому чи відкритому розподільних пристроях з напругою вище 1000 В, не має перевищувати 5 осіб, а тривалість екскурсії має бути не більш 30 хвилин.
- При екскурсіях у приміщення електроустановок, де розташовані низьковольтна апаратура дистанційного керування, мнемосхеми, число учнів, що одночасно беруть участь в екскурсії, повинне бути не менше 25 осіб, а тривалість екскурсії—не більше години.
- Забороняється проводити екскурсії на установки з напругою вище 1000 В під час їхнього ремонту.
- Забороняється демонстрація устаткування під час проведення оперативних переключень.

Заступник директора з навчально-виховної роботи
(Посада керівника підрозділу – розробника)

Москун Н.В.

Узгоджено:

В.о. спеціаліста служби охорони праці закладу

Дідковська Н. В.

ПОГОДЖЕНО:

Голова ПК

школи І-ІІІ ступенів

№132 міста Києва

Єклема Н.Л.

29.08.2023р.