

ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบและมาตรฐานและวิธีการทดสอบ
หาค่าประสิทธิภาพพลังงานของแบลิสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดแบลิสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แบลิสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่เกินกว่าค่าที่กำหนด ตามตารางดังต่อไปนี้

ขนาดกำลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (วัตต์)	ค่าประสิทธิภาพพลังงานของ แบลิสต์ขดลวด (วัตต์)
๑๘ (หลอดตรง)	๒๒.๕
๓๒ (หลอดวงกลม)	๓๖.๕
๓๖ (หลอดตรง)	๓๙.๕

ข้อ ๒ การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของแบลิสต์ขดลวดให้ดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ หรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบลิสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๓๓๗

ข้อ ๓ มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของแบลิสต์ขดลวดให้ดำเนินการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๓๓๗ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบลิสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ข้อ ๔^๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๑๓/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วัลลภ/ผู้จัดทำ

๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

ฉัตรชัย/ผู้ตรวจ

๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

