

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: «Кондиціонери повітря за кодом ДК 021-2015- 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512200-0 Настінні кондиціонери повітря)» UA-2024-03-22-000808-а на очікувану вартість - 653 600,00 грн

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи КНП «Бершадська ОЛЛ Бершадської міської ради» у 2024 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **42512200-0 Настінні кондиціонери повітря.**
6. Дата оголошення: 22.03.2024 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2024-03-22-000808-а.**
9. Строк надання послуг: З дати укладання договору до 31.05.2024 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **653 600,00 грн. (з ПДВ).**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Кондиціонери повітря – 49 штук

за кодом ДК 021-2015- 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512200-0 Настінні кондиціонери повітря)

I. Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

1. Товар повинен відповідати всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам і правилам, встановленим діючим законодавством України для даного виду товару. Якість товару повинна бути підтверджена документами, необхідними для товару даного виду (**Сертифікат відповідності або Декларація про відповідність, тощо**).

2. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат. **У вартість кондиціонерів Учасник повинен включити: всі витрати з купівлею, доставкою, встановлення та пуску.**

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше 2022 року і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 24 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати **гарантійний лист у довільній формі.**

4. Учасник повинен забезпечити належні умови зберігання та транспортування товару. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару - він зобов'язаний замінити його, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник – **надати гарантійний лист.**

5. Термін доставки та встановлення кондиціонерів – 30 робочих днів з дня підписання Договору, але не пізніше 31 травня 2024 року.

6. У разі надання еквіваленту, Учасник повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю та документи з технічною характеристикою, які підтверджують еквівалентність товару (**Паспорт або Інструкція з експлуатації, або ін. документ з технічною характеристикою**).

7. Товар повинен мати інструкцію з експлуатації українською мовою, що надається при поставці товару.

II. Спеціальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Кондиціонер повітря типу Кондиціонера SKYLUX SK-07FOw «або еквівалент» за кодом ДК 021-2015- 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512200-0 Настінні кондиціонери повітря) – 27 штук

Тип – Спліт-система

Режими роботи –

- Охолодження

- Обігрів

- Осушення
- Вентиляція
- Автоматичний режим

Тип монтажу – настінний

Комплектація – внутрішній блок, зовнішній блок, пульт дистанційного керування,

Документація

Функції та особливості –

- Авторестарт
- Автоматичне розморожування
- Автоматичні жалюзі
- Таймер
- Автоматичний захист компресора (пауза – відкладений старт)

Рекомендована площа приміщення – 15-20 м²

Колір – білий

Клас енергоефективності – В / А

Живлення – 220-240 В / 1 Ф / 50 Гц

Потужність охолодження – 2050 Вт

Потужність обігріву – 2200 Вт

Рівень шуму внутрішнього блоку – 33/29/24 дБа

Рівень шуму зовнішнього блоку – 48 дБа

Діапазон робочих температур (охол./обігр.) - 16~43/-7~28 °С

Гарантія – Сім років повної гарантії (за умови щорічного обслуговування).

2. Кондиціонер повітря типу Кондиціонера SKYLUX SK-09FOw «або еквівалент» за кодом ДК 021-2015- 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512200-0 Настінні кондиціонери повітря) – 22 штуки

Тип – Спліт-система

Режими роботи –

- Охолодження
- Обігрів
- Осушення
- Вентиляція
- Автоматичний режим

Тип монтажу – настінний

Комплектація – внутрішній блок, зовнішній блок, пульт дистанційного керування,

Документація

Функції та особливості –

- Авторестарт
- Автоматичне розморожування
- Автоматичні жалюзі
- Таймер
- Автоматичний захист компресора (пауза – відкладений старт)

Рекомендована площа приміщення – 20-25 м²

Колір – білий

Клас енергоефективності – В / А

Живлення – 220-240 В / 1 Ф / 50 Гц

Потужність охолодження – 2650 Вт

Потужність обігріву – 2750 Вт

Рівень шуму внутрішнього блоку – 34/31/24 дБа

Рівень шуму зовнішнього блоку – 50 дБа

Діапазон робочих температур (охол./обігр.) - 16~43/-7~28 °C

Гарантія – Сім років повної гарантії (за умови щорічного обслуговування).

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».