

№4 Вимоги до санітарно-технічного обладнання: опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, водопровід, каналізація, газ

План

- знати вимоги до санітарно-технічне обладнання: опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, водопровід, каналізація, газ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: ДЗ: ПРОЧИТАТУ ТЕМУ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ, ПЕРЕПИСАТИ ТАБЛИЦЮ Підручник: Основи перукарської справи К.2020 Горбатюк Н.А. ст. 6



У робочих приміщеннях перукарень за допомогою систем опалення, вентиляції та кондиціювання підтримують температуру повітря + 18–20 °С. Системи вентиляції регулюють рівень вологості й уміст газоподібних речовин, що входять до складу застосовуваних препаратів, а також видаляють із приміщення надмірне тепло.

Відповідно до санітарних норм, усі перукарні з кількістю робочих місць від 3 до 10 необхідно обладнати припливною вентиляцією, від 10 до 20 — припливно-витяжною. Для перукарень із великою кількістю робочих місць бажане кондиціювання повітря.

У перукарнях, де розміщено не більше 3 робочих місць, допускають природну вентиляцію через кватирки та фрамуги. За відсутності в перукарні централізованого гарячого водопостачання обов'язково встановлюють електричні проточні нагрівачі або інші нагрівально - опалювальні прилади.

