



УКРАИНА
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛ»

г. Днепропетровск

ул. Воронежская,17
Тел/факс: +38 098 704-59-17

Документ о качестве
Битум БНК 90/40 Escobit
ГОСТ 9548-74

№ партии 0101
Масса нетто 1000,0 кг
Вид упаковки брикет 25 кг

Дата выдачи документа от 01.01.2022
Дата изготовления 01.01.2022 г.
Получатель ООО «Герметик Универсал»

Наименование показателей	Требования НД	Фактические показатели
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	35-45	40,0
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	80-95	86,0
3. Изменение массы после прогрева, %, не более	0,50	0,45
4. Температура хрупкости, по Фраасу, С	- 10	--10
5. Массовая доля парафина, %, не более	-	-
6. Температура вспышки °С, не ниже	240	240,0
7. Массовая доля воды	Следы	Следы

Заключение: Битум БНК 90/40 соответствует ГОСТу 9548-74

Фамилия лица производившего испытания _____



Украина, г. Днепр, 49000
Тел: +38 050 617-54-77, +38 098 704-59-17, +38 067 857-26-62
Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77

www.germetik-universal.com, www.germetik-universal.net, www.germetik-dp.prom.ua, www.germetik-universal.all.biz
E-mail: 7853221@gmail.com