



**НОВОУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 6
НОВОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Соборна, 75/3, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область, 27100, тел.(05251) 5-02-80
e-mail: zosh6nov@ukr.net, код в ЄДРПОУ 23681349

НАКАЗ

02.09.2024

м.Новоукраїнка

№ _____ - о

Про підсумок проведення в ліцеї
Тижня охорони праці

Із 26.08.2024 року по 30.08.2024 року відповідно до наказу № _____-о від 23.08.2024 р.
у Новоукраїнському ліцеї № 6 проходив Тиждень охорони праці.

У ході перевірки виявлено такі недоліки:

1. У опорному закладі:
 - потребує заміни замок у 7 Б класі.
 - потрібно встановити короб під кабель у 6 В, 7 Б, 9 А, 9 В класах.
 - потребує заміни лампочка у підсобці техпрацівників.
 - потребує заміни зливний бачок до унітазу у 4 А класі.
 - потребують оновлення напис 220 V у коридорах та класах.
 - потребують оновлення плани евакуації та додатків у коридорах та класах.
2. У філії № 3:
 - потребують заміни вимикач та розетка у найпростішому укритті.
 - потребують заміни LED лампи у коридорі на першому поверсі.
 - потрібно встановити вентилятор-витяжку у найпростішому укритті.
 - потребують оновлення написи 220 V у коридорах та класах.
 - потребують оновлення плани евакуації та додатки у коридорах та класах.

Із метою ліквідації виявлених недоліків та дотримання Інструкції з охорони праці

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з ГР Хмель Альоні Олександрівні:
 - 1.1. Провести заміну замка у 7 Б класі.
 - 1.2. Встановити короб під кабель у 6 В, 7 Б, 9 А, 9 В класах.
 - 1.3. Провести заміну лампочки у підсобці техпрацівників.
 - 1.4. Провести заміну зливного бачка до унітазу у 4 А класі.
 - 1.5. Поновити напис 220 V у коридорах та класах.
 - 1.6. Провести оновлення планів евакуації та додатків.
2. Завідувачу господарства філії № 3 Пінчуку Андрію Олександровичу:
 - 2.1. Провести заміну вимикача та розетки у найпростішому укритті.
 - 2.2. Провести заміну LED лампи коридорі на першому поверсі.
 - 2.3. Встановити вентилятор-витяжку у найпростішому укритті.

- 2.4. Поновити напис 220 V у коридорах та класах.
- 2.5. Провести оновлення планів евакуації та додатків.
- 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор
ПЕТРЕНКО

Наталія