

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Воронежской области в отопительный период (Гкал на 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений в МКД или жилого дома в месяц)

Этажность	Норматив
Многokвартирные дома и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1	0,044
2	0,042
3	0,031
4	0,024
5-11	0,021
12 и выше	0,025
Многokвартирные дома и жилые дома после 1999 года постройки включительно	
1	0,016
2	0,018
3	0,016
4–5	0,018
6–11	0,016
12 и выше	0,018