ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та його очікуваної вартості

відповідно до вимог підпункт 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Інформація про Замовника (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження):	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, 37448113,вул. Харківське шосе, буд. 168-К, м. Київ, 02091
Предмет закупівлі:	**ДК 021:2015 код 31620000-8 «Прилади звукової та візуальної сигналізації» (31625000-3 «Пристрої охоронної та пожежної сигналізації») (системи автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження обладнання для закладів освіти Дарницького району м.Києва)**
Очікувана вартість предмета закупівлі:	**7 170 800,00 грн.** (сім мільйонів сто сімдесят тисяч вісімсот грн. 00 коп.) без ПДВ
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	Розмір бюджетного призначення для закупівлі: **8 604 960,00 грн. (вісім мільйонів шістсот чотири тисячі дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.) в т.ч.ПДВ – 1 434 160,00 грн.** на 2026 рік відповідає розрахунку видатків Мінекономіки
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Закупівля систем автоматичної пожежної сигналізації для створення безпечних умов в закладах освіти (своєчасного виявлення ознак пожежі (диму, тепла, відкритого полум'я чи чадного газу) на ранній стадії та подачі сигналів тривоги) Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства (згідно Додатку №1).
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості зазначених товарів було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема із застосуванням методу моніторингу цін.

Таблиця 1

1. Технічні характеристики:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1.	Система автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими, з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження обладнання в будівлі Ліцею № 105 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 10, у складі: ● Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПіУ "Вектор-1", ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4, ТОВ «ТІРАС-12», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 3 шт.; ● Блок силових ключів БСК, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 203 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий (резерв) СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 21 шт.; ● Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 54 шт.; ● Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний (резерв) СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 6 шт.; ● Сповіщувач пожежний ручний серії SPR SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 26 шт.; ● Сповіщувач пожежний ручний серії SPR (резерв) SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 3 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла (резерв) ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8 Lg - 1200 м.; ● Кабель 3x1,5 (N)HXH FE180/E30 3x1.5 - 30 м.; ● Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 25x16 - 350 м.; ● Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 40x40 - 50 м.; ● Акумулятор 12В 12А/г - 2 шт.; ● Акумулятор 12В 7А/г - 2 шт.; ● Блок живлення (1,5А/24В). Місце під 2 АКБ на 7 А*год. БЖ2415 - 1 шт.	комплект	1
2.	Система автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими, з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження	комплект	1

	обладнання в будівлі Ліцею №290 Дарницького району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 13-А, у складі: ● Прилад приймально контрольний ППКПіУ «Вектор-1», ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 4 шт.; ● Блок силових ключів БСК, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Блок вихідний релейний БВР, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль цифрового GSM дозвону , - 1 шт.; ● Сповіщувач автоматичний димовий адресний СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 276 шт.; ● Сповіщувач автоматичний димовий адресний (резерв) СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 28 шт.; ● Сповіщувач автоматичний тепловий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 9 шт.; ● Сповіщувач автоматичний тепловий адресний (резерв) СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Сповіщувач ручний адресний SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 30 шт.; ● Сповіщувач ручний адресний (резерв) SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 3 шт.; ● Кабель сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8 - 2500 м.; ● Кабель вводу NHXH FE 180/E30 3x1,5 - 50 м.; ● Кабель канал ПС - 500 м.; ● Акумулятор 12В, 12А - 2 шт.; ● Блок живлення БЖ-1230 - 1 шт.; ● Коробка вогнетривка КРОМА-02-90 - 8 шт.		
3.	Система автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими, з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження обладнання в будівлі Ліцею №291 Дарницького району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 19, у складі: ● Прилад приймально контрольний ППКПіУ «Вектор-1», ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 7 шт.; ● Блок силових ключів БСК, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Блок вихідний релейний БВР, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 2 шт.; ● Модуль цифрового GSM дозвону , - 2 шт.; ● Сповіщувач автоматичний димовий адресний СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 350 шт.; ● Сповіщувач автоматичний димовий адресний (резерв) СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 35 шт.; ● Сповіщувач автоматичний тепловий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 91 шт.; ● Сповіщувач автоматичний тепловий адресний (резерв) СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 9 шт.; ● Сповіщувач ручний адресний SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 49 шт.; ● Сповіщувач ручний адресний (резерв) SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 5 шт.;	комплект	1

	● Кабель сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8 - 2500 м.; ● Кабель вводу NHXH FE 180/E30 3x1,5 - 50 м.; ● Кабель канал ПС - 500 м.; ● Акумулятор 12В, 12А - 4 шт.; ● Блок живлення БЖ-1230 - 1 шт.; ● Коробка вогнетривка КРОМА-02-90 - 8 шт.		
4.	Система автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими, з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження обладнання в будівлі Ліцею № 314 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Княжий Затон, 7-а, у складі: ● Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПіУ "Вектор-1", ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4, ТОВ «ТІРАС-12», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 4 шт.; ● Блок силових ключів БСК, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 299 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий (резерв) СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 30 шт.; ● Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 99 шт.; ● Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний (резерв) СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 10 шт.; ● Сповіщувач пожежний ручний серії SPR SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 42 шт.; ● Сповіщувач пожежний ручний серії SPR (резерв) SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 5 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 5 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла (резерв) ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 5 шт.; ● Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 5 шт.; ● Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8 Lg - 2000 м.; ● Кабель 3x1,5 (N)HXH FE180/E30 3x1.5 - 50 м.; ● Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 25x16 - 500 м.; ● Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 40x40 - 50 м.; ● Акумулятор 12В 12А/г - 2 шт.; ● Акумулятор 12В 7А/г - 2 шт.; ● Блок живлення (1,5А/24В). Місце під 2 АКБ на 7 А*год. БЖ2415 - 1 шт.	комплект	1
5.	Система автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими, з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження	комплект	1

	обладнання в будівлі Ліцею "ГАРАНТ ОСВІТА" Дарницького району м. Києва, за адресою: вул. Драгоманова, 10-В, у складі: ● Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПіУ "Вектор-1", ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4, ТОВ «ТІРАС-12», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 4 шт.; ● Блок силових ключів БСК, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 310 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий (резерв) СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 31 шт.; ● Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 165 шт.; ● Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний (резерв) СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 17 шт.; ● Сповіщувач пожежний ручний серії SPR SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 42 шт.; ● Сповіщувач пожежний ручний серії SPR (резерв) SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 5 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 6 шт.; ● Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла (резерв) ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 1 шт.; ● Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 6 шт.; ● Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП «Артон», Україна або еквівалент - 6 шт.; ● Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8 Lg - 2000 м.; ● Кабель 3x1,5 (N)HXH FE180/E30 3x1.5 - 50 м.; ● Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 25x16 - 500 м.; ● Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 40x40 - 50 м.; ● Акумулятор 12В 12А/г - 2 шт.; ● Акумулятор 12В 7А/г - 2 шт.; ● Блок живлення (1,5А/24В). Місце під 2 АКБ на 7 А*год. БЖ2415 - 1 шт.		
6.	Система автоматичної пожежної сигналізації з комплектуючими, з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження обладнанняв будівлі Скандинавського ліцею Дарницького району м. Києва, за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3-Б, у складі: ● Прилад приймально-контрольний пожежний ППКПіУ "Вектор-1", ПП «Артон», Україна або еквівалент- 1 шт.; ● Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4, ТОВ «ТІРАС-12», Україна або еквівалент- 1 шт.; ● Блок шлейфів адресний БША, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 4 шт.;	комплект	1

	• Блок силових ключів БСК, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 1 шт.; • Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 310 шт.; • Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий (резерв) СПД-3А, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 31 шт.; • Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 165 шт.; • Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний (резерв) СПТ-АВ, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 17 шт.; • Сповіщувач пожежний ручний серії SPR SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 42 шт.; • Сповіщувач пожежний ручний серії SPR (резерв) SPR-4L, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 5 шт.; • Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 6 шт.; • Сповіщувач пожежний димовий лінійний пропущеного світла (резерв) ДЛ3, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 1 шт.; • Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 6 шт.; • Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП «Артон», Україна або еквівалент- 6 шт.; • Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8 Lg - 2000 м.; • Кабель 3x1,5 (N)HXH FE180/E30 3x1.5 - 50 м.; • Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 25x16 - 500 м.; • Короб пластиковий для системи пожежної сигналізації 40x40 - 50 м.; • Акумулятор 12В 12А/г - 2 шт.; • Акумулятор 12В 7А/г - 2 шт.; • Блок живлення (1,5А/24В). Місце під 2 АКБ на 7 А*год. БЖ2415 - 1 шт.		

1. Загальні вимоги щодо поставки товару.

1.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

1.3. Вимоги до тари та упаковки. Товар повинен бути упакований належним чином, відповідно до нормативного документу виробника, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка має забезпечувати не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання до моменту передання на склад Замовника.

1.4. Постачальник гарантує якість товару, що поставляється Замовнику. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару, та вказаного в гарантійному талоні та упаковці.**.**

1.5. Гарантія якості на виконані роботи та їх відповідність вимогам Замовника і вимогам державних будівельних норм становить термін 5 (п’ять) років для інженерних систем.

1.6. Вартість товару є комплексною та включає всі витрати, пов'язані з його постачанням до місця призначення. До ціни товару входять витрати на транспортування, навантаження, розвантаження та інші логістичні послуги, необхідні для своєчасної доставки продукції Замовнику. Постачальник забезпечує доставку товару власними силами або із залученням відповідних перевізників без додаткових витрат для Замовника. З урахуванням того, що предметом закупівлі передбачений монтаж та пусконалагодження, у складі пропозиції, учасник має подати кошторисні розрахунки на такі послуги у складі твердої договірної ціни, разом із заповненою пояснювальною запискою. Під час складання договірної ціни та взаєморозрахунків загальновиробничі витрати встановлюються на рівні не більше 10 відсотків суми прямих витрат, адміністративні витрати - на рівні не більше 3 відсотків суми прямих витрат, кошторисний прибуток - на рівні не більше 15 відсотків суми прямих витрат. Договірна ціна повинна бути складена з урахуванням чинних показників середньомісячної тривалості робочого часу (люд-год), згідно діючих Указів Президента, з урахуванням змін. Договірна ціна повинна бути складена з урахуванням чинних показників для визначення розміру кошторисного прибутку та для визначення розміру адміністративних витрат для даного виду робіт/послуг.

1.7. У загальну вартість товару включено виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Усі роботи з монтажу здійснюються спеціалістами відповідно до вимог виробника та чинних нормативно-технічних документів. Витрати на монтажні матеріали, кріплення, підключення та налаштування також включені до вартості поставки.

1.8. Замовник не здійснює жодних додаткових платежів за послуги доставки, встановлення чи налаштування обладнання. Усі супутні витрати враховані в ціні пропозиції та є остаточними. Таким чином, поставка товару здійснюється за принципом «під ключ», що забезпечує готовність обладнання до подальшої експлуатації одразу після завершення монтажних робіт.

1.9. Надати у пропозиції гарантійний лист від виробника (-ів) протипожежного обладнання, що буде постачатися учасником (сповіщувачі), або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера (-ів) про поставку необхідного обладнання для належного монтажу та у встановлені строки із зазначенням номеру цієї закупівлі. У випадку, якщо гарантійний лист надається не від виробника та не від імпортера, Замовник просить учасників вказати в листі від представництва чи філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію, інформацію про його офіційний статус (вказавши в листі назву виробника – представництвом, або філією якого він є), за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності), та надане йому від виробника право (з наданням документального підтвердження від виробника про таке право) здійснювати гарантійне та сервісне обслуговування всього необхідного обладнання (сповіщувачів, гучномовців, комплексу переговорного для системи оповіщення та озвучування), зазначеного в тендерній документації (перелік та кількість всього обладнання потрібно зазначити у цьому гарантійному листі), а також зазначити про можливість поставки такого обладнання для належного монтажу та у встановлені строки, із зазначенням номеру даної закупівлі.

1.10. сертифікат ДСТУ CEN/TS 54-14:2021. CEN/TS 54-14:2018, IDT «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації

1.11. сертифікат ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення», виданий органом сертифікації чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації.

1.12. сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації на Учасника закупівлі.

1.13. 2.7. сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги на настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації на Учасника закупівлі.

1.14. 2.8. сертифікат на систему управління якістю якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» чи інший аналогічний сертифікат, виданий органом сертифікації на Учасника закупівлі.

1.15. У разі запропонування Учасником заміни компонентів систем на аналогічне та (або) зміни технічних рішень, відмінних від передбачених проектом, наявним у Замовника, Учасник у складі пропозиції повинен надати проект із запропонованим обладнанням, складений відповідно до норм чинного законодавства України, та за власний рахунок провести коригування, погодження та експертизу проектно-кошторисної документації у відповідності до чинного законодавства України (експертний звіт також повинен міститися у складі пропозиції). Додатково, у разі надання еквіваленту учасник повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник, країна походження та зображення запропонованого товару) за наступною формою:

№ з/п	Найменування Товару	Технічна характеристика Товару згідно вимог Замовника	Назва виробника, країна походження та технічна характеристика Товару згідно пропозиції Учасника	Зображення запропонованого Товару
1				
…				

1.16. Роботи виконуються силами та за рахунок Учасника і окремо Замовником не оплачуються, про що Учасник надає гарантійний лист.

ПРИМІТКА:

1. Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.
2. Звертаємо увагу, що відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник при закупівлі товарів, якщо виробництво таких товарів передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 Розділу X Закону, процедури закупівлі таких товарів здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Звертаємо увагу Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 782 затверджено додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, до яких встановлюються вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва.

У разі здійснення закупівлі товарів (у тому числі товарів, що закуповуються у складі робіт або послуг), визначених підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, або товарів з додаткового переліку в оголошенні про проведення відкритих торгів замовником додатково зазначається інформація про закупівлю товару, включеного до переліку локалізованих товарів, за умови, що вартість товару (товарів), зазначених в цьому абзаці, у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 1 млн. гривень.

У разі наявності в технічному завданні даної закупівлі положень про набуття замовником у власність товарів, які підлягають локалізації виробництва, Учасник повинен надати:

- **або** Інформацію в довільній формі (у вигляді довідки, листа тощо) про наявність запропонованого(-и) таким учасником Товару(-ів) в Переліку локалізованих товарів на 2026 рік.

  Інформація повинна містити:

- ID товару з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua/uk/search/products?yearCreated=2026)
- назву виробника товару, запропонованого Учасником у складі тендерної пропозиції

- ступінь локалізації товару (у відсотках).

Скановану копію чинного на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій сертифікату відповідності системи управління якістю виробництва товару, що включається до переліку, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

- **або** надати гарантійний лист з зобов'язанням забезпечити підтвердження достатнього ступеню локалізації на момент поставки товару (у разі укладання договору про закупівлю). Такий гарантійний лист повинен містити інформацію про перелік такого товару згідно технічного завдання. В будь-якому випадку необхідно надати документальне підтвердження, передбачене цією приміткою та умовами тендерної документації для підтвердження можливості уникнення незаконного набуття Замовником у власність товару, ступінь локалізації якого не узгоджується з нормами Закону України «Про публічні закупівлі».

АБО

Якщо учасником процедури закупівлі запропоновано товар(-и) (країною походження якого(-их) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", то такий учасник надає у складі тендерної пропозиції:

- Довідку у довільній формі із зазначенням країни походження запропонованого товару;
- Сертифікат про походження товару.

Примітки:

- Ступінь локалізації виробництва товару, запропонованого учасником, має дорівнювати чи перевищувати рівень ступеня локалізації виробництва, що зазначений в підпункті 1 пункту 6-1 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про публічні закупівлі» на відповідний рік (у 2026 році - 30 відсотків).

- Якщо до товару, що є предметом цієї процедури закупівлі не застосовуються вимоги щодо ступеню локалізації виробництва, учасник надає довідку у довільній формі про те, що до нього не застосовується вимога щодо локалізації, з поясненням причин незастосування цих вимог.

- Положення пункту 6-1 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про публічні закупівлі» не застосовуються замовниками у разі здійснення замовником закупівлі товарів, робіт чи послуг, якщо країною походження таких товарів (зокрема, якщо набуття замовником у власність таких товарів передбачається за результатом виконання робіт чи надання послуг) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі";.

- Дія Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого Постановою КМУ від 02.08.2022 № 861 не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому

еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.