



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Telp 5501010 – 1013, Fax. 5022068
SURABAYA (60285)



Nama : Achmad Prasetyo
NIPPTK : 198908182025211151
Pangkat/Gol. : PPPK Paruh Waktu
Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : SANITASI
Nama Kegiatan : Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
Bulan : Juni 2026

No	TANGGAL	DETAIL KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2 Juni 2026 NO : 01/AB/VI/26	pemeliharaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
2	09 Juni 2026 NO : 06/AB/VI/26	pemeliharaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
3	15 Juni 2026 NO : 10/AB/VI/26	pemeliharaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
4	22 Juni 2026 NO : 14/AB/VI/26	pemeliharaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
5	29 Juni 2026 NO : 19/AB/VI/26	pemeliharaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUN DAERAH Dr. SOETOMO
Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Telp 5501010 – 1013, Fax. 5022068
SURABAYA (60285)



LAPORAN REALISASI KEGIATAN TUGAS JABATAN PEGAWAI

Nama : Achmad Prasetyo
NIPPTK :198908182025211151
Pangkat/Gol. : PPPK Paruh Waktu
Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : SANITASI
Nama Kegiatan : Jumlah kegiatan perbaikan sarana dan prasarana
Bulan :Juni 2026

No	TANGGAL	DETAIL KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2 Juni 2026 NO : 07/AB/VI/26	Poli THT Kran Tembok Dol	Semua berfungsi dengan baik
2	5 Juni 2026 NO : 32/AB/VI/26	IRJ Poli Anak Gedung A Pipa Bocor terkena paku	Semua berfungsi dengan baik
3	11 Juni 2026 NO : 64/AB/VI/26	IRJ Toilet Umum Lt 4 Kran Wastafel Bocor	Semua berfungsi dengan baik
4	19 Juni 2026 NO : 96/AB/VI/26	Kantor Irna Bedah Stop Kran Bocor	Semua berfungsi dengan baik
5	29 Juni 2026 NO : 127/AB/VI/26	IRJ Sport clinic Lt 4 . Kran Wastafel bocor	Semua berfungsi dengan baik



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUN DAERAH Dr. SOETOMO**

**Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Telp 5501010 – 1013, Fax. 5022068
SURABAYA (60285)**



Nama : Achmad Prasetyo
NIPPTK : 198908182025211151
Pangkat/Gol. : PPPK Paruh Waktu
Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : SANITASI
Nama Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pemeriksaan sarana dan prasarana
Bulan : Juni 2026

No	TANGGAL	DETAIL KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2 Juni 2026 NO : 01/AB/VI/26	Pemeriksaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
2	09 Juni 2026 NO : 06/AB/VI/26	Pemeriksaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
3	15 Juni 2026 NO : 10/AB/VI/26	Pemeriksaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
4	22 Juni 2026 NO : 14/AB/VI/26	Pemeriksaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
5	29 Juni 2026 NO : 19/AB/VI/26	Pemeriksaan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUN DAERAH Dr. SOETOMO**

**Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Telp 5501010 – 1013, Fax. 5022068
SURABAYA (60285)**



LAPORAN REALISASI KEGIATAN TUGAS JABATAN PEGAWAI

Nama : Achmad Prasetyo
NIPPTK : 198908182025211151
Pangkat/Gol. : PPPK Paruh Waktu
Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : SANITASI
Nama Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pemantauan sarana dan prasarana
Bulan : Juni 2026

No	TANGGAL	DETAIL KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2 Juni 2026 NO : 01/AB/VI/26	Pemantauan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
2	09 Juni 2026 NO : 06/AB/VI/26	Pemantauan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
3	15 Juni 2026 NO : 10/AB/VI/26	Pemantauan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
4	22 Juni 2026 NO : 14/AB/VI/26	Pemantauan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik
5	29 Juni 2026 NO : 19/AB/VI/26	Pemantauan sarana dan prasarana	Semua berfungsi dengan baik



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOETOMO
INSTALASI SANITASI
SURABAYA

Nomor Gedung
Paraf Gedung

SURAT PENUGASAN KERJA

NO: 20 AB VI 26

1. Penanggung jawab : Nofan Prang
2. Petugas yang melaksanakan :
 - a.
 - b. Ach. Prang
 - c.
3. Kepala bagian / Ruangan : Poli THT
4. Tanggal permintaan pekerjaan : 03-6-26
5. Macam pekerjaan : pengecekan kebocoran
6. Tanggal dilaksanakan : 03/06
7. Tanggal selesai pekerjaan : 06

Surabaya, 03/6/26

Mengetahui
Selesai pekerjaan / Pemeriksaan
KEPALA BAGIAN / RUANGAN

Endang
Endang
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOETOMO
POLIKLINIK
TELINGA HIDUNG Tenggorokan
BIDAN KEPALA DAN LEHER
SURABAYA

WIKIK NURWIYATI, ST
19710712 199803 2 005
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOETOMO
INSTALASI SANITASI
SURABAYA

Komentar atas pelaksanaan pekerjaan.

selesai & lakukan pengecekan nge AC



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOETOMO
INSTALASI SANITASI
SURABAYA

Nomor Gubang
Pusat Gubang


SURAT PENUGASAN KERJA

NO: 132 / AB / VI / 26

1. Penanggung jawab : Niten Fiang
2. Petugas yang melaksanakan :
 - a.
 - b. Achmad Prasetyo
 - c.
3. Kepala bagian / Ruangan : IRJ
4. Tanggal permintaan pekerjaan : 30-6-26
5. Macam pekerjaan : pengecekan tandon IRJ
6. Tanggal dilaksanakan : 30/ 26
7. Tanggal selesai pekerjaan : 06

Surabaya, 30/6 26

Mengetahui
Selesaiannya pekerjaan / Pemeriksaan
KEPALA BAGIAN / RUANGAN,


(Parayis)

KEPALA
INSTALASI SANITASI
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOETOMO
SURABAYA
SUHARDI, S.KL., ST, M.KL.
NIP. 19740515 200903 1 001

Komentar atas pelaksanaan pekerjaan.

- Pelampung otomatis tandon berfungsi
- Pengisian normal
- tandon lt. 5 keruh perlu pengurasan
- butuh atab agar tidak terkena matahari langsung

1. Penanggung jawab
2. Petugas yang melaksanakan





