

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Бобровицького закладу
загальної середньої освіти
I-III ступенів № 1
03 лютого 2023 року № 36

ІНСТРУКЦІЯ №4

з пожежної безпеки у приміщенні гаража

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на приміщення гаража закладу і встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі виникнення пожежі в гаражі та є обов'язковою для вивчення й виконання особами, відповідальними за пожежну безпеку, всіма водіями, які перебувають у приміщенні гаража

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Водії під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити протипожежні інструктажі, перевірку знань із питань пожежної безпеки.

2.2. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, в усіх електроустановках та електроприладах, а також у мережах їхнього живлення потрібно відключати напругу (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

2.3. Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

2.4. Відстань між боковими бортами автобуса і стіною (колоною) має бути не меншою ніж 0,8 м.

2.5. Виходи з оглядової канави не можна перекривати транспортними засобами. Після закінчення роботи оглядову канаву слід очищати від промасленого ганчір'я, розлитих ЛЗР і ГР.

2.6. У приміщенні заборонено здійснювати середній ремонт транспорту з баками, наповненими паливом, та картерами, заповненими маслом.

2.7. Під час ремонту бензобаків потрібно насамперед промити їх гарячою водою або розчином каустичної соди, продути парою та просушити гарячим повітрям до цілковитого видалення залишків ЛЗР. Очищення здійснювати просто неба або у вентильованому приміщенні, а зварювання та паяння — з відкритими отворами бензобаків і резервуаром, заповненим водою.

3. У приміщенні гаража, де утримується транспорт, не дозволяється:

3.1. Палити й застосовувати відкритий вогонь.

3.2. Установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, порушувати план їхнього розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від транспортних засобів до конструктивних елементів будівель (споруд).

3.3. Захаращувати виїзні ворота й проїзди.

3.4. Проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й деревооздоблювальні роботи, а також промивати деталі із застосуванням ЛЗР і ГР (такі роботи слід виконувати у відповідних майстернях).

3.5. Утримувати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наявності витікання пального й масла.

3.6. Заправляти транспортні засоби паливом та зливати з них пальне (такі роботи слід виконувати на заправному пункті).

3.7. Зберігати тару з під пального, а також пальне й масла, за винятком пального в баках і газу в балонах, змонтованих на автомобілях.

3.8. Підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах.

3.9. Підігрівати двигуни відкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами тощо), застосовувати відкритий вогонь для освітлення.

3.10. Залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг після закінчення роботи.

3.11. Залишати запалювання в автомобілях увімкненим.

3.12. Залишати на зберігання транспорт із несправною електропроводкою, з увімкненим вимикачем «маси» (за наявності) та з несправною пневматичною системою гальмування.

3.13. Подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в інший спосіб.

3.14. Допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масла.

3.15. Застосовувати бензин для миття деталей, протирання автомобілів та обладнання. Після закінчення роботи всі робочі місця мають бути прибрані, а струмоприймачі вимкнені.

3.16. Буксирні троси слід зберігати біля приміщення по гаражу.

4. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

4.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний: негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику — 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, автобусів та інших матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння; повідомити про пожежу адміністрацію та чергового (за наявності).

4.2. Директор закладу (особа, яка його заміщує), яких повідомлено про пожежу, зобов'язані:

перевірити, чи викликана Державна пожежна охорона;

вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

у випадку загрози життю людей негайно організувати їхнє рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;

перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

4.3. Після прибуття на пожежу підрозділів пожежної охорони забезпечити їх безперешкодний доступ до місця виникнення пожежі.

Заступник директора з
господарської роботи

Микола АРШУЛІК

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці

Валентина КАРПУХНО