

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Послуги з технічного обслуговування електрощитових у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот № 1); «Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електромереж у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот № 2) (ДК 021:2015 код 50710000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель» (2 лоти))
UA-2024-01-09-000673-a

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

«Послуги з технічного обслуговування електрощитових у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот №1):

Під час експлуатації закладів та установ освіти, в результаті фізичного зносу апаратури захисту та керування (автоматичних вимикачів, теплових реле, рубильників, запобіжників) в ГРЩ та поверхових ЩО та ЩС, виникають відключення освітлення та електропостачання силових мереж в приміщеннях навчальних закладів.

Такі ситуації потребують негайного реагування з метою відновлення електропостачання в закладах освіти.

Саме технічне обслуговування електрощитових може забезпечити швидке реагування в частині усунення аварійних відключень та проведення робіт по заміні захисної електроапаратури.

«Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електромереж у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот №2):

В результаті фізичного зносу електричних мереж та дрібного електрообладнання (розеток, вимикачів) в приміщеннях закладів та установ освіти, виникають відключення освітлення та електропостачання силових мереж.

Забезпечення стабільної роботи закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі, й від належного функціонування системи електропостачання/ електроосвітлення.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2023 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю послуги заплановано кошти в суму 1 144 000,00 грн (один мільйон сто сорок чотири тисячі грн. 00 коп.) в т. ч:

ЛОТ №1 – 600 600,00 грн.;

ЛОТ №2 – 543 400,00 грн.;

Очікувана вартість предмета закупівлі

Враховуючи потребу Замовника (Додаток № 1) послугах з технічного обслуговування електрощитових та послугах з технічного обслуговування внутрішніх електромереж у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва (104 об'єкта) та на підставі середньостатистичної ціни на послуги.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

«Послуги з технічного обслуговування електрощитових у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот № 1);

«Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електромереж у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот № 2)

(-ДК 021:2015 код 50710000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель» (2 лоти)).

1. Строк надання послуг: лютий - грудень 2024 року.
2. Місце надання послуг: заклади та установи освіти Дарницького району м. Києва відповідно до Дислокації (Додаток № 7 ТД).
3. Технічне завдання на закупівлю: «Послуги з технічного обслуговування електрощитових у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот № 1):

№ з/п	Найменування робіт	Кількість електро - щитових	Кількість місяців	Ціна за одиницю, грн.	Сума, грн.
1	Зовнішній огляд, зачистка та регулювання натиску контактів пускачів, теплових реле.				
2	Виявлення пошкодження пускачів, контакторів, реле та ізоляції провідників.				
3	Зовнішній огляд, запобіжників та зачистка клем від корозії.				
4	Перевірка надійності кріплення проводів в контакторах, пусках та реле.				
5	Очищення та перевірка ізоляції катушок магнітних пускачів.				
6	Перевірка теплового захисту та ремонт кожуха.				
7	Оперативне відключення-включення електричних мереж.				
8	Заміна контакторів, автоматичних вимикачів, пускачів, теплових реле, рубильників, запобіжників та проводів при виявленні механічних пошкоджень або виходу їх з ладу.				

Учасник повинен надати:

- калькуляцію ціни обслуговування головного розподільчого щита, ЩО та ЩС в 1- му закладі освіти (окремо, в 1-му ЗДО, 1-му ЗЗСО, 1-му позашкільному закладі, спеціальній школі І-ІІ ступенів № 10, управлінні освіти (ЦБ)), відповідно до технічного завдання, з урахуванням матеріалів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ);
- калькуляцію ціни на обслуговування головного розподільчого щита, ЩО та ЩС загальної кількості навчальних закладів (окремо, 62-ох ЗДО, ДНЗ № 108, 36-ти ЗЗСО, 3-х позашкільних закладах, спеціальної

школи I-II ступенів № 10, управлінні освіти (ЦБ)) за 1 місяць, відповідно до технічного завдання та дислокації, з урахуванням матеріалів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ);

- калькуляцію ціни на обслуговування головного розподільчого щита, ЩО та ЩС загальної кількості навчальних закладів (окремо, 62-ох ЗДО, ДНЗ № 108, 36-ти ЗЗСО, 3-х позашкільних закладах, спеціальної школи I-II ступенів № 10, управлінні освіти (ЦБ)) за 11 місяців, відповідно до технічного завдання та дислокації, з урахуванням матеріалів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ).

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік послуг або зміну обсягів та складу послуг (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

4. Технічне завдання на закупівлю: «Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електромереж у закладах та установах освіти Дарницького району м. Києва» (Лот № 2):

№ з/п	Найменування робіт	Кількість закладів	Кількість місяців	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ	Сума, грн., з ПДВ
1	Зовнішній огляд вимикачів, автоматичних вимикачів.				
2	Виявлення пошкодження вимикачів, автоматичних вимикачів, електропроводки та ізоляції .				
3	Зовнішній огляд, автоматичних вимикачів та зачистка клем від корозії.				
4	Перевірка кріплення проводів в контакторах.				
5	Перевірка ізоляції електропроводки.				
6	Перевірка світильників та ремонт.				
7	Перевірка кріплення світильників та вимикачів.				
8	Оперативне відключення-включення електричних мереж.				
9	Заміна автоматичних вимикачів, та проводів при виявленні механічних пошкоджень або виходу їх з ладу.				

Учасник повинен надати:

- калькуляцію ціни обслуговування внутрішніх електромереж в 1- му навчальному закладі (окремо, в 1-му ЗДО, 1-му ЗЗСО, 1-му позашкільному закладі, спеціальній школі I-II ступенів № 10, управлінні освіти ЦБ), відповідно до технічного завдання, з урахуванням матеріалів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ);

- калькуляцію ціни на обслуговування внутрішніх електромереж загальної кількості навчальних закладів (окремо, 62-ох ЗДО, ДНЗ № 108, 36-ти ЗЗСО, 3-х позашкільних закладах, спеціальної школи I-II ступенів № 10, управлінні освіти (ЦБ)) за 1 місяць, відповідно до технічного завдання та дислокації, з урахуванням матеріалів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ);

- калькуляцію ціни на обслуговування внутрішніх електромереж загальної кількості навчальних закладів (окремо, 62-ох ЗДО, ДНЗ № 108, 36-ти ЗЗСО, 3-х позашкільних закладах, спеціальної школи I-II ступенів № 10, управлінні освіти (ЦБ)) за 11 місяців, відповідно до технічного завдання та дислокації, з урахуванням матеріалів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ).

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік послуг або зміну обсягів та складу послуг (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.